

의뢰처 : 부안교육지원청

용역명 : 부안초 창고 공기중 석면 농도측정 용역

# 석면농도측정결과보고서

---

측정 기간: 2019. 08. 06.



(주) 알 파 석 면 연 구 소

전주시 덕진구 들사평서로 12 (덕진동 1가)

Tel. 063) 291-8836 Fax. 0303) 3446-8836

## 석면농도측정 결과보고서

석면해체·제거작업 신고번호		군산 - 20190129
신고현장	현장명(공사명·작업명) 부안초등학교 창고 석면해체제거공사	전화번호 -
	소재지 전북 부안군 부풍로 29 (부안읍 동중리, 부안초등학교) 창고동	
신고인	석면해체·제거업자명(상호) : (유)창지건설	고용노동부 등록번호 : 제 4437호

「산업안전보건법 시행규칙」 제 80조의 12에 따라 석면농도측정 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

2019년 08월 일

신고인 (석면해체·제거업자) (유)창지건설 (서명 또는 인)

광주지방고용노동청 군산지청 귀하

첨부서류	별지 제17호의10서식의 석면농도측정 결과표
------	--------------------------

## 석면농도측정 결과표

### 1. 작업장 개요

측정의뢰자 (석면해체·제거업자)	현장명(공사명·작업명) : 부안초등학교 창고 석면해체제거공사		
	현장 소재지 : 전북 부안군 부풍로 29 (부안읍 동중리, 부안초등학교) 창고동		
	석면해체·제거작업 신고번호 : 군산-20190129	업자명(상호) : (유)창지건설	
	전화번호 : 063-581-8113	대표자 : 박숙자	

2. 측정기간 - 2019. 08. 06.

### 3. 측정자(분석자 포함)

성 명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
김 경 수	대기환경산업기사	82309601489	석면농도측정자
이 명 기			석면분석자

4. 측정결과 : 시험성적서 참조

5. 측정 위치도(측정 장소) : 별첨1. 참조

「산업안전보건법 시행규칙」 제 80조의 12에 따라 석면농도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.

2019년 08월 일

(주) 알 파 석 면 연 구 소



석면해체·제거업자 : (유)창지건설 귀중

# 시험 성적서

## TEST REPORT

성적서 번호 : 19-CC0041

페이지 (1) / (총1)

측정 일자 : 2019. 08. 06.

의뢰자 : (유)창지건설

분석 일자 : 2019. 08. 06.

주소 : 부안군 부풍로 29 창고동, 부안초등학교

분석연구원 : 이명기

### - 측정 결과 -

시료 번호	측정위치	측정시간 (min)	유량 (L/min)	섬유밀도 (개/mm <sup>2</sup> )	측정농도 (기준:0.01개/cm <sup>3</sup> )	초과 여부
A-1	창고	95	11.001	8.917	0.0033	미만
A-2	창고	95	11.000	8.917	0.0033	미만
A-3	창고	95	11.001	11.464	0.0042	미만
A-4	세면실	95	11.001	5.095	0.0019	미만
A-5	창고2	95	11.002	3.821	0.0014	미만

\*\* 측정농도(개/cm<sup>3</sup>) = {섬유밀도(개/mm<sup>2</sup>) x 채취면적(mm<sup>2</sup>)} / 포집량(L), 채취면적 = 385mm<sup>2</sup>


1. 이 성적서는 (주)알파석면연구소의 사전 서면동의 없이 광고, 선전 등 홍보 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도이외의 사용을 금함.
2. 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기됨.
3. 연구원의 허가 없이 재발행 될 수 없음.
4. 시료 채취 수 법적 근거 뒷면 참조.

2019년 08월 06일

(주) 알 파 석 면 연 구 소



별첨1-1. 측정 위치도 (08월 06일)



별첨2-1. 측정 사진 (08월 06일)

측 정 사 진		
		
A-1	A-2	A-3
		
A-4	A-5	

별첨3. 석면조사기관 지정서

제2019-120001호

석면조사기관 지정서(변경)

기관명	주식회사알파석면연구소	
소재지	(54894) 전라북도 전주시 덕진구 들사평서로 12 (덕진동1가, 2층)	
대표자성명	김용신	
지정사항	총 대행(지정)한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관할지역 대행(지정)한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대행(지정)지역	

※ 준수사항

1. 석면조사기관기관은 고용노동부장관 또는 지방노동관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조하여야 한다.
2. 석면조사기관기관으로 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

『산업안전보건법』 제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2019. 1. 18.

광주지방고용노동청장

