

붙임 2

겨울방학 학교 석면해체·제거 현장점검표

점검일: 2022. 1. 17.

□ 점검대상 학교

교육청	교육지원청	설립별	급별 (유초중등교)	학교명
전북	전주교육지원청	공립	고	전주여자고등학교

□ 석면해체·제거 작업 현황

석면해체·제거면적	학교석면보유면적	총 79.1 m ²	제거면적	79.1 m ²	잔여면적	0 m ²
석면해체·제거기간	공사기간	2022. 1. 14. ~ 2022. 1. 19.				
	공사기간 연장	<input checked="" type="checkbox"/> 공사기간내 완료 <input type="checkbox"/> 공사기간 연장				

□ 점검 항목

안내서 적용 점검 항목			
1) 사전설명회	사전설명회 개최 여부	<input checked="" type="checkbox"/> 여	<input type="checkbox"/> 부
	미이행 사유		
2) 가구이전 및 청소	가구이전 및 청소	<input checked="" type="checkbox"/> 여	<input type="checkbox"/> 부
	미이행 사유		
3) 비닐밀폐막	벽	<input type="checkbox"/> 1겹	<input checked="" type="checkbox"/> 2겹
	바닥	<input type="checkbox"/> 1겹	<input checked="" type="checkbox"/> 2겹
	미이행 사유		
4) 경량철골 천정틀제거(M-bar)	경량철골틀제거 여부	<input type="checkbox"/> 여	<input type="checkbox"/> 부
	미이행 사유	창고 사용 (천장제 마감 불필요)	
5) 석면모니터단 점검	집기이전 및 사전청소 검사	<input checked="" type="checkbox"/> 여	<input type="checkbox"/> 부
	비닐 밀폐 및 음압기 설치 검사	<input checked="" type="checkbox"/> 여	<input type="checkbox"/> 부
	석면잔재물 검사 여부	<input checked="" type="checkbox"/> 여	<input type="checkbox"/> 부
	미이행 사유		
6) 동일건물에서 방과후학교, 돌봄교실 병설유치원 사용금지	이행여부	<input type="checkbox"/> 여	<input checked="" type="checkbox"/> 부
	미이행 사유	해당 없음	
7) 적격심사 기준 반영	반영여부	미 반영	
	미반영 사유	1인 수의	

확인자(학교 석면건축물 안전관리인)

성명 : 김용현 (서명)

점검자 (소속) 전주여고

직급 : 행정실장 성명 : 허정희 (서명)

붙임 3

안내서 적용 현장 확인 점검표

□ 학 교 명 : 전주여자고

□ 점검일자 : 2022. 1. 17

□ 점 검 자 : 황예지 (한여) □ 입회자 : 김선희 (한여)

점 검 항 목	점검결과		
	O	X	해당 없음
○ [서류확인] 안내서 적용 자체점검(시·도교육청)			
- 안내서 적용 자체점검 계획 수립을 하였는가?	○		
- 계획 수립에 따른 현장점검을 하였는가?	○		
- 석면지도 오류 검증 완료 학교 선정을 하였는가?	○		
- 석면 해체·제거 모니터링(에듀빌 자료) 입력을 하였는가?	○		
○ [현장확인] 현장 적용 실태(교육지원청, 학교)			
- 출입구 공사 표지 설치, 감리인 표식 착용을 하였는가?	○		
- 모니터단 구성 및 활동을 하였는가?	○		
- 사전설명회 개최를 하였는가?	○		
- 가구이전 및 청소를 하였는가?	○		
- 비닐밀폐막(바닥, 벽) 두 겹을 설치하였는가?	○		
- 경량철골틀제거(M-bar)를 하였는가?			○
- 석면잔재물검사(확인제)를 하였는가?	○		
- 동일건물 방과후학교, 돌봄교실, 병설유치원 등 사용제한을 하였는가?			○
- 음압기 가동여부, 비산정도 측정, 작업자 보호장구 지급 적정 여부	○		
- 폐기물 보관 상태의 적정 여부(폐기물 표지 부착, 고정상태 등)	○		
○ [서류확인] 현장 적용 실태(교육지원청, 학교)			
- 현장관리인, 감리인이 상주하였는가?	○		
- 적격심사 기준을 반영하였는가?			○
- 작업계획서 감리 확인 및 현장 확인을 하였는가?	○		
- 감리보고서 일일 작성 및 비치했는가?	○		
- 공기질 농도, 비산정도측정 결과 적정 여부를 확인하였는가?	○		

○ 특이사항