

# 건축물 석면 지도

[ 봉남초등학교(본관) ]

전북 김제시 봉남면 조양1길 11



(주) 알 파 석 면 연구 소

Alpha an institute

전주시 덕진구 들사평로 12(덕진동1가)

TEL: (063) 291-8836

FAX: (063) 291-8332

# 봉남초등학교(본관)


## 건축자재별 그림 범례



## \*건축자재 인식표



\*건축물명 : 봉남초등학교(본관)  
 \*건축물소재지 : 전북 김제시 봉남면 조양1길 11  
 \*도면번호 : 14-08-06-01  
 \*석면조사기관 : (주)알파석면연구소  
 \*석면분석기관 : (주)알파석면연구소  
 \*조사일자 : 2014.08.06.



| 시료 번호 | 시료 채취 위치  | 건축 자재 | 동일 물질 구역                                   | 면적(m <sup>2</sup> ), 부피(m <sup>3</sup> ), 길이(m) | 석면 종류 | 석면 함유량(%) | 위해성 평가 점수 | 위해성 등급 | 관리 방안   |
|-------|-----------|-------|--|---|-------|-----------|-----------|--------|---|
| A-01  | 1층 실험실 천장 | 텍스    | 1층 도서실, 컴퓨터실, 행정실, 교육정보실, 교장실, 실험실, 1학년 천장 | 360.25 m <sup>2</sup>                           | 백석면   | 4%        | 8         | 낮음     | <석면함유 건축자재의 잠재적인 손상 가능성이 낮은 상태><br>1) 비산성과 손상이 동시에 있는 경우 손상에 대한 보수<br>2) 석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리<br>3) 석면함유 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수<br>4) 석면함유 건축자재를 인위적으로 손상시키지 않도록 함<br>5) 전기공사, 배선공사등 건축물 유지보수 공사시 석면함유설비 또는 자재가 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업수행 |
| A-05  | 1층 복도 천장  | 텍스    | 1층 복도 천장                                   | 182.15 m <sup>2</sup>                           | 백석면   | 4%        | 7         | 낮음     |   |