

대한산업보건협회 전북산업보건센터

수신자 수신자 참조

(경 유)

제 목 2022년 학교 교사내 환경위생(공기질) 상반기 재측정 결과 보고서 송부

1. 귀 교(원)의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 2022년 학교 교사내 환경위생(공기질) 상반기 측정을 실시한 결과 기준치에 부적합하여 재측정한 결과를 별첨과 같이 보내드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

별 첨 : 실내공기질 측정 결과서 1부. 끝.

대한산업보건협회 전북산업보건센터장



수신자 미성초등학교, 흥남초등학교, 수송초등학교, 군산명화학교, 나운초등학교, 반월초등학교, 부당초등학교, 주천초등학교, 전주중인초등학교, 전주금암초등학교, 전주우전초등학교, 전주제일고등학교, 성심여자고등학교, 계남초등학교, 천천초등학교, 고산초등학교, 운주중학교

전결 06/23

선임과장

이재선

파트장

한민우

팀장

이중철

협조자

시행 전북환경위생팀-2081(2022.06.23.)

접수

우 54850 전라북도 전주시 덕진구 기린대로 1030

/ <http://www.kiha21.or.kr>


전화 063-239-4017 전송 063-214-4001 / wotjs1229@kiha21.or.kr

/ 공개

건강은 복귀되어야 할 재산이며 가치입니다.
대한산업보건협회는 365일 언제나 함께 합니다.

2022년도 상반기 라돈(Rn) 재측정 결과보고서

부당초등학교



점검종류	특별점검(재측정)
측정기관	대한산업보건협회 전북산업보건센터 환경위생팀 실내공기질 측정파트
측정자	이재선
측정일자	2022년 6월 21일 ~ 2022년 6월 23일

라돈(Rn) 재측정 결과보고서

학 교 명 : 부당초등학교

검 사 기 관 명 : 대한산업보건협회 전북산업보건센터

측 정 자 : 이 재 선 (환경위생팀 산업위생관리기사)

검 사 일 시 : 2022년 6월 21일 ~ 2022년 6월 23일

● 측정결과

측정항목	관리기준	측정지점	측정결과(Bq/m ³)	평가결과
라돈(Rn)	148.0 (Bq/m ³)	행정실	50.0	적합

* 라돈(Rn)의 관리기준은 교육부 “학교 교사내의 학교보건법시행규칙”상의 기준치임.

대한산업보건협회 전북산업보건센터소장

