

결	계	행정실장	교 장
재	한아름	김태연	김영국

석면건축물 관리대장

1. 건축물 현황															
건축물 주소지 전주시 덕진구 천마산로 16 (1동)															
건축 허가일(신고일)												준공일			
건축물 소유자의 성명 전라북도교육감												건축물 소유자의 주소 전주시 완산구 홍산로 111			
석면건축물안전관리인 성명 한아름												석면건축물안전관리인 주소 전주시 덕진구 천마산로 16			
2. 석면건축자재 관리 내용															
점검일 2017년 6월 20일															
건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가			건축물 유지 · 보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가			위 해 성 평 가 점 수	위 해 성 등 급	조치 내 용
		바 산 성 (점수)	손 상 상 태 (점수)	석 면 함 유 량 (점수)	진 동 (점수)	기 류 (점수)	누 수 (점수)	유 지 · 보 수 · 형 태 (점수)	유 지 · 보 수 · 빈 도 (점수)	상 주 인 원 또 는 가 주 자 수 (점수)	구 역 의 사 용 빈 도 (점수)	구 역 의 사 용 시 간 (점수)			
텍스	1층 복도, 연결통로, 홀, 2층 복도 3층 복도 4층 복도 5층 복도 계단실(1~4) 천장	1	1	1	0	1	0	1	1	0	2	0	8	5	
텍스	1층 배움실	1	1	1	0	1	0	1	1	1	2	1	10	5	
텍스	교무실, 교장실, 행정실, 자료실 천장	1	1	1	0	1	0	1	1	1	2	2	11	5	

건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가			건축물 유지 ·보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가			위 해성 평가 점수	위해성 등급	조치 내용
		바인성 (점수)	손상 상태 (점수)	석면 함유량 (점수)	진동 (점수)	기류 (점수)	누수 (점수)	유지 ·보수 형태 (점수)	유지 ·보수 빈도 (점수)	상주 인원 또는 거주자수 (점수)	구역의 사용 빈도 (점수)	구역의 사용 시간 (점수)			
텍스	1층 서고 천장	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	7	5	
텍스	1층 방과후코디실	1	1	1	0	1	0	1	1	1	2	1	10	5	
텍스	1층 과학실, 다목적실 2층 컴퓨터A 3층 3·4영어, 컴퓨터B 4층 영어체험교실 5층 5·6전담실, 6영어 천장	1	1	1	0	1	0	1	1	0	2	0	8	5	
텍스	1층 숙직실 천장	1	1	1	0	1	0	1	1	1	2	2	11	5	
텍스	2층 1-1,2,3,4, 2-1,2, 3층 2-3,4,5, 3-1,2,3,4,5 4층 4-1,2,3,4,5, 5-1,2,3 5층 5-4,5 6-1,2,3,4,5,6 천장	1	1	1	0	1	0	1	1	1	2	2	11	5	
밤라 이트	1층 화장실 천장	1	1	1	0	1	0	1	1	0	2	0	8	5	
텍스	1층 방과후교실(독서논술/마술) 2층 방과후교실(미술/종이공예, 영어/중국어, 한문/바둑, 주산암산/스피치) 3층 방과후교실(바이올린/우쿨렐레),돌봄교실 1,2,3 4층 방과후교실(로봇과학/항공과학) 천장	1	1	1	0	1	0	1	1	1	2	1	10	5	
텍스	2층 정보실, 1·2자료실 3층 3자료실, 창고 4층 학습실 1,2, 4자료실, 창고 5층 5,6자료실,5,6전담실 천장	1	1	1	0	1	0	1	1	0	2	0	8	5	
텍스	2층 도서실 천장	1	1	1	0	1	0	1	1	0	2	1	10	5	
텍스	1층 회의실 5층 동아리실, 로봇과학동아리실 천장	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	7	5	

건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가			건축물 유지 ·보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가			위 해 성 평 가 점 수	위 해 성 등 급	조치 내 용
		비산성 (점수)	손상 상태 (점수)	석면 함유량 (점수)	진동 (점수)	기류 (점수)	누수 (점수)	유지 ·보수 형태 (점수)	유지 ·보수 빈도 (점수)	상주 인원 또는 가주자 수 (점수)	구역의 사용 빈도 (점수)	구역의 사용 시간 (점수)			
밤라 이트	1층 배움실 벽	1	1	1	0	0	0	0	0	1	2	1	7	5	
밤라 이트	1층 교무실 벽	1	1	1	0	0	0	0	0	1	2	2	8	5	
3. 비고(특이사항 기재)															

210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]