수 질 검 사 성 적 서

1.시료내용

의 뢰 인	전주덕진중학교			접수일자	2023년 04월 25일
시 료 명	저수조수(일부항목)	접수번호	N10400469	채수일자	2023년 04월 25일
채수장소	전라북도 전주시 덕진구 기린대로 541-48 (덕진동2가, 전주덕진중학교) 지하 저수조(1층 세면대)				
채수방법	검사기관직접채수	검사목적	정기검사(재검)	의뢰근거	-

2.수질검사 결과

검 사 항 목	기 준	결 과
01.잔류염소	0.1 mg/L 이상 4.0 mg/L 이하	0.12
02.일반세균	100 CFU/mL 이하	0
- 이하없음 -		

판 정	적 합
수질기준초과항목	

※ 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장등에도 표시할 수 없습니다.

2023년 05월 01일

전북대학교 물환경연구센터장

전주시 덕진구 반룡로 109 전북테크노파크 테크노빌A동 113호 전화:063-271-2442 팩스:063-271-2443

[국립환경과학원 지정 먹는물수질검사기관 제51호]