수 질 검 사 성 적 서

1.시료내용

의 뢰 인	순창동계중학교			접수일자	2023년 08월 22일
시 료 명	정수기수(수돗물)	접수번호	N20801054~N20801057	채수일자	2023년 08월 22일
채수장소	전라북도 순창군 동계면 강동로 74 (관전리, 순창동계중고등학교)				
채수방법	검사기관직접채수	검사목적	3분기정기검사	의뢰근거	-

2.건별 수질검사 결과

NO	채수지점	검사항목 및 수질기준		판정	수질기준초과항목
		총대장균군	탁도		
		불검출/100mL	0.5NTU이하		
1	행정실	불검출	0.08	적합	
2	교장실	불검출	0.08	적합	
3	보건실	불검출	0.09	적합	
4	1층	불검출	0.08	적합	
	- 이하없음 -				

※ 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

2023년 08월 28일

전북대학교 물환경연구센터장

전주시 덕진구 반룡로 109 전북테크노파크 테크노빌A동 113호 전화:063-271-2442 팩스:063-271-2443

[국립환경과학원 지정 먹는물수질검사기관 제51호]