



시료번호	시료채취 장소	건축자재	동일구역	면적(m <sup>2</sup> )	석면종류	함유율 (%)	위해성 평가점수	위해성 등 급	기관명	개정초등학교
3동 HA-01	식당 천장	텍스	-	171.36	백석면	4%	8	낮음	도면번호	WL-14-0731-D
3동 HA-03	조리실 천장	밤라이트	-	56.70	백석면	9%	8	낮음		
3동 HA-04	조리실 벽체	밤라이트	-	30.90	백석면	9%	8	낮음	조사일자	2014. 7. 31.
5동 HA-02	창고 지붕	슬레이트	-	4.07	백석면	12%	8	낮음	조사기관	유한회사 올림환경기술원