

"배움이 즐겁고 꿈이 영그는"



## 금구초등학교



수신 내부결재

(경유)

제목 2020년 3월 안전점검 실시

---

1. 행정지원과-3038(2020.02.24), 내부결재-1080(2020.02.25)호와 관련임.
2. 안전한 교육환경 조성을 위하여 3월 자체시설점검(불량유도등 교체예정) 불임과 같이 실시하였습니다.

불임 학교안전점검 체크리스트 1부. 끝.

---

★주무관

한병윤

행정실장

성진영

교장

2020.03.04.  
정성섭

협조자

시행 금구초등학교-1353 ( ) 접수 ( )

우 54351 전라북도 김제시 금구면 금구로 40

/ <http://geungu.kr>

전화 063-546-5601

/전송 063-547-7923

/tjtl1959@hanmail.net

/비공개(7)

**참고1****안전점검의 날 10대 체크리스트**

▣ 점검일시 : 2020. 03 . 04 .

▣ 점검장소 :

▣ 점 검 자 : 한 병 윤

점검분야	점검사항	결과		조치 계획
		양호/미흡	위치	
계획·교육	① 비상연락망 정비 유무	양호		
	② 실별 비상대피로(청사배치도) 게시여부	양호		
소방안전	③ 비상유도등(시인성, 작동여부 등), 옥내 소화전, 소화기 비치상태, 완강기 설치여부	양호		
	④ 정수기 물 부족 여부	양호		
전기안전	⑤ 미승인 개인전열기 사용여부(2Kw 초과 기기, 개인 전기방석, 미니선풍기 등)	양호		
	⑥ 문어발식 콘센트 설치여부 ★ 복수콘센트 연결 지양	양호		
	⑦ 불필요한 전원 미차단, 미소등	양호		
시설물 안전	⑧ 벽체 부착물의 안전상태 (게시판 등의 고정상태)	양호		
	⑨ 바닥의 안전상태 (균열, 마감재 노후화 등)	양호		
보안점검	⑩ 문서 보안 관리 상태 (책상 위 서류방치, 캐비닛·책상서랍 잠금)	양호		

## 참고2

## 안전점검 착안사항

### 안전점검 착안사항 [분야별]

점 검 내 용	점 검 결 과		조 치 계 획
	○,×	내용(위치, 상태)	
<b>■ 운영 및 교육·훈련</b>			
◦ 안전전문 인력·조직 운영현황	○		
◦ 안전관리에 필요한 적정예산 확보 여부	○		
◦ 비상연락망 정비 관리상태	○		
◦ 위험요소에 대한 위험안내 및 안전표지 정비·관리 여부	○		
◦ 비상시 행동요령 안내방송 여부	○		
◦ 이용객 안전예방 활동상태	○		
◦ 제 규정·지시사항 준수상태 등	○		
◦ 외부기관 참여 비상 모의훈련 실시여부	○		
◦ 상황별 비상대응 매뉴얼 수립 및 활용여부	○		
◦ 전 종사자에 대한 안전교육 실시 현황 등	○		
<b>■ 시설물분야</b>			
◦ 주요구조부의 손상·균열, 누수 등 결함발생 여부	○		
◦ 철골구조물의 구조내력 저하 여부 - 도장재료 마감 및 부식상태, 형강 등 관련부재 변위·변형·휨 상태	○		
◦ 내·외부 마감재(타일·석재 등) 박리·박락상태 확인	○		
◦ 콘크리트 중성화 및 철골구조물의 부식 여부	○		
◦ 시설 누수·균열·박리·배수상태	○		
◦ 계단 Non-slip 부착 및 파손 상태 확인	○		
◦ 옥상 배수구 상태 확인	○		
<b>■ 전기분야</b>			
◦ 전기실, EPS실, 분전반 앞 등 물건 적재 및 잠금장치 확인	○		
◦ 누전차단기 등 전기시설의 정상작동 여부	○		
◦ 차단기와 전기배선이 상호용량에 맞게 설치·사용 확인	○		
◦ 비상발전기 및 비상시 예비전원 확보 여부	○		
◦ 전선접속 상태 및 전기기계기구 접지 적정 여부	○		
◦ 전기실 등 누유, 누전 및 보호시설 적정 여부	○		
◦ 수전반, 전압계, 전력계의 동작 상태와 과부하, 과전압 등 지시계기 확인	○		
◦ 전력퓨즈, 변압기, 계전기류, 수·배전용 차단기류, 전력용 콘덴서 상태 확인	○		
◦ 고압·저압 부하설비 관리 상태 등	○		

점 검 내 용	점 검 결 과		조 치 계 획
	○,×	내용(위치, 상태)	
<b>■ 기계 및 승강기분야</b>			
◦ 기계설비 배관이 파손·누수 및 유지관리상태	○		
◦ 보일러, 공조시설 및 설비배관 부식 여부	○		
◦ 지하설비 누수, 환기상태 및 배출기 작동여부	○		
◦ 집중 인파 대비 현장에 맞는 유도동선 확보 여부	○		
◦ 화재 등 비상 시 승강기의 비상운전 작동상태 확인	○		
◦ 승강기 내·외부 안전표지 부착 확인 등	○		
<b>■ 가스분야(일반가스)</b>			
◦ 가스용기 보관실 내 가연성 물질 적재 방치 여부 - 100kg이상 저장 시 용기 전도방지 및 차양시설 확인 - 250kg(체적거래 시는 500kg) 이상 방호벽 설치 확인	○		
◦ 가스차단기, 경보기 등 임의차단 및 정상작동 확인	○		
◦ 고무호스에서 분기 등 가스기기 이용 상태 확인	○		
◦ 가스보일러의 흡·배기구시설 관리상태 - 보일러 배기통 폐가스 누설 유무 확인 등	○		
◦ 가스배관 절연 및 표식상태	○		
<b>■ 소방분야</b>			
◦ 비상구 유도등 (시인성, 방해요소, 작동여부 등)	○	2층 도복도 소형 유도등 1개불량	
◦ 비상시 피난 안내도, 피난요령 안내도 (설치여부, 시인성 등)	○		
◦ 피난·소화통로 확보여부, 유지관리 상태 등	○		
◦ 옥내소화전 등 소방시설 주변 물건 적재 확인	○		
◦ 경보설비 임의차단 등 관리상태 확인	○		
◦ 소화기·화재탐지기 등 소방시설 상태	○		
◦ 내부마감재 방염기준 등의 적법 여부	○		
◦ 위험물질 및 화기관리의 적정성 여부	○		
◦ 스프링클러, 방화셔더, 제연경계벽(설치여부, 작동방해 등)	○		
◦ 긴급 상황 시 이용객 행동요령(설치여부, 시인성, 적정성 등)	○		