



수 질 검 사 성 적 서

1. 시료내용

의뢰인	전주근영여자고등학교			접수일자	2022년 08월 18일
시료명	정수기수(수돗물)	접수번호	M20800572~M20800591	채수일자	2022년 08월 18일
채수장소	전라북도 전주시 완산구 영경1길 11 (중화산동2가) 전주근영여자고등학교				
채수방법	검사기관직접채수	검사목적	3분기정기검사	의뢰근거	-

2. 건별 수질검사 결과

NO	채수지점	검사항목 및 수질기준		판정	수질기준초과항목
		총대장균군	탁도		
		불검출/100mL	0.5NTU이하		
1	행정실	불검출	0.06	적합	
2	교장실	불검출	0.06	적합	
3	교무실	불검출	0.05	적합	
4	2 교무실	불검출	0.06	적합	
5	1년 교무실	불검출	0.05	적합	
6	보건실	불검출	0.07	적합	
7	학생부실	불검출	0.06	적합	
8	진학실	불검출	0.05	적합	
9	솔빛관 1층	불검출	0.06	적합	
10	솔빛관 2층	불검출	0.08	적합	
11	솔빛관 3층	불검출	0.06	적합	
12	본관 1층 동	검출	0.06	부적합	총대장균군
13	본관 3층 동	불검출	0.06	적합	
14	본관 4층 동	불검출	0.06	적합	
15	본관 1층 서	불검출	0.06	적합	
16	본관 3층 서	불검출	0.06	적합	
17	본관 4층 서	불검출	0.05	적합	
18	후관 2층 동	불검출	0.05	적합	
19	후관 3층 동	불검출	0.05	적합	
20	후관 2층 서	불검출	0.06	적합	

※ 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

2022년 08월 22일

전북대학교 물환경연구센터장



전주시 덕진구 반룡로 109 전북테크노파크 테크노빌A동 113호 전화:063-271-2442 팩스:063-271-2443

[국립환경과학원 지정 먹는물수질검사기관 제51호]



의 회 인	전주근영여자고등학교			접수일자	2022년 08월 18일
시 료 명	정수기수(수돗물)	접수번호	M20800592~M20800595	채수일자	2022년 08월 18일
채수장소	전라북도 전주시 완산구 영경1길 11 (중화산동2가) 전주근영여자고등학교				
채수방법	검사기관직접채수	검사목적	3분기정기검사	의뢰근거	-

[illegible]

2022년 08월 22일

전북대학교 물환경연구센터장



[국립환경과학원 지정 먹는물수질검사기관 제51호]