



수 질 검 사 성 적 서

1. 시료내용

의뢰인	전주근영여자고등학교			접수일자	2025년 05월 23일
시료명	정수기수(수돗물)	접수번호	P20501686~P20501705	채수일자	2025년 05월 23일
채수장소	전북특별자치도 전주시 완산구 영경1길 11 (중화산동2가, 전주근영여자고등학교)				
채수방법	검사기관직접채수	검사목적	2분기정기검사	의뢰근거	-

2. 건별 수질검사 결과

NO	채수지점	검사항목 및 수질기준		판정	수질기준초과항목
		총대장균군	탁도		
		불검출/100mL	0.5NTU이하		
1	행정실	불검출	0.06	적합	
2	교장실	불검출	0.05	적합	
3	교무실	불검출	0.04	적합	
4	2 교무실	불검출	0.05	적합	
5	1학년교무실	불검출	0.04	적합	
6	보건실	불검출	0.06	적합	
7	AI 실	불검출	0.08	적합	
8	3학년교무실	불검출	0.03	적합	
9	학생부실	불검출	0.03	적합	
10	무용실 복도	불검출	0.08	적합	
11	솔빛관 2층	불검출	0.06	적합	
12	솔빛관 3층	불검출	0.04	적합	
13	송학관 1층 동	불검출	0.03	적합	
14	송학관 3층 동	불검출	0.04	적합	
15	송학관 4층 동	불검출	0.04	적합	
16	송학관 1층 서	불검출	0.04	적합	
17	송학관 3층 서	불검출	0.03	적합	
18	송학관 4층 서	불검출	0.03	적합	
19	송지관 2층 동	불검출	0.04	적합	
20	송지관 3층 동	불검출	0.03	적합	

※ 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

2025년 05월 27일

전북대학교 물환경연구센터장



전주시 덕진구 반룡로 109 전북테크노파크 테크노빌A동 113호 전화:063-271-2442 팩스:063-271-2443

[국립환경과학원 지정 먹는물수질검사기관 제51호]



수 질 검 사 성 적 서

1. 시료내용

의뢰인	전주근영여자고등학교			접수일자	2025년 05월 23일
시료명	정수기수(수돗물)	접수번호	P20501706~P20501710	채수일자	2025년 05월 23일
채수장소	전북특별자치도 전주시 완산구 영경1길 11 (중화산동2가, 전주근영여자고등학교)				
채수방법	검사기관직접채수	검사목적	2분기정기검사	의뢰근거	-

2. 건별 수질검사 결과

NO	채수지점	검사항목 및 수질기준		판정	수질기준초과항목
		총대장균군	탁도		
		불검출/100mL	0.5NTU이하		
1	송지관 2층 서	불검출	0.07	적합	
2	송지관 3층 서	불검출	0.03	적합	
3	자치실	불검출	0.04	적합	
4	가사준비실	불검출	0.04	적합	
5	무궁화관 1층	불검출	0.04	적합	
	- 이하없음 -				

※ 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

2025년 05월 27일

전북대학교 물환경연구센터장



전주시 덕진구 반룡로 109 전북테크노파크 테크노빌A동 113호 전화:063-271-2442 팩스:063-271-2443

[국립환경과학원 지정 먹는물수질검사기관 제51호]