

[별지서식]

학교 환경위생 및 식품위생(정기·특별) 점검표

1. 개요

학 교 명		남원금지동초등학교		교 장		정경남	
소 재 지		남원시 금지면 금지순환길 888-10					
설립구분		1947. 03. 22.		교 실 수		일반 (6실), 특별(4실)	
전화번호		063-635-4714		FAX 번호		063-635-4714	
설비 현황	냉방	중앙 : 실, 개별 : 10실		먹는물 시설	먹는물	상수도	
	난방	중앙 : 실, 개별 : 10실			저수조	개	
	환기	중앙 : 실, 개별 : 10실			정수기	개 (먹는샘물 : 개)	
급식시설		조리실 (×) 식당 (○)		체육장	() 종류 :		
체육관 및 강당		체육관 : 실 강당 : 1 실		기숙사	(×) 신축(증개축)년도 : 년		

2. 학교 실내환경 측정개요

① 측정일자	2022.05.10.	②측정시간	09:30 ~ 11:30
③ 측정장소	3-1, 영어체험실, 급식실, 유치원, 보건실, 강당, 교무실, 행정실		
④ 측정자	(소속) 푸른환경연구소㈜ (성명) 임준성 송승용		
⑤ 측정조건	건축물 및 교실의 특성 : 철근콘크리트슬라브건물 측정지점(교사 평면도에 표기) : 측정지점 교사 평면도 표기 환기장치 : 자연환기상태 외기상태 : 정상		

3-1 교사안에서의 공기질

[illegible]

[illegible]

3-2 교사안에서의 공기질 외 항목

측정 항목	검사조건		검사 횟수	검사결과			유지 기준	평가 결과	측정기기 사양					검사 방법	비고
	검사 장소	검사 시간		최소	최대	평균			제 조 회사	모델명	제작일	고유 번호	성능검사일		
환기 (m/h)							1인당 환기량 21.6m/h 이상								
조도 (책상면) (lux)							최대조도 최소조도의 비 3:1 이하								
조도 (책상면) (lux)							최대조도 최소조도의 비 3:1 이하								
실내온도 (℃)	급식실	09:30~11:30	1	26.1	26.1	26.1	18 ~ 28	적합	Gray wolf	IQ-610 Xtra	2008.09.16.	05-2765	2022.1.28	직독식	
	3-1	09:30~11:30	1	24.9	25.1	25.0		적합							
	유치원	09:30~11:30	1	25.6	25.6	25.6		적합							
습도 (%)	급식실	09:30~11:30	1	36.1	36.3	36.2	30 ~ 80	적합	Gray wolf	IQ-610 Xtra	2008.09.16.	05-2765	2022.1.28	직독식	
	3-1	09:30~11:30	1	51.9	52.1	52.0		적합							
	유치원	09:30~11:30	1	37.8	37.8	37.8		적합							
소음 (dB)	급식실	09:30~11:30	1	52.7	53.3	53.0	55	적합							
	영어체험실	09:30~11:30	1	50.6	50.8	50.7		적합							

위와 같이 측정 분석결과를 사실대로 기록합니다.

2022년 5 월 13 일

상 호 : 푸른환경연

대표자 : 송승

