

6-1. 측정 결과

순번	시료명	측정 위치	날짜	측정시간(분)	유량(l/min)	측정농도(개/cm³)	초과 여부
1	WL-01	4층 창고a	1/23	90	13.47	0.0049	기준치 미만
2	WL-02	4층 창고b	1/23	90	13.51	0.0061	기준치 미만
3	WL-03	4층 창고c	1/23	90	13.49	0.0057	기준치 미만
4	WL-04	4층 복도a	1/23	90	13.45	0.0057	기준치 미만
5	WL-05	4층 계단실	1/23	90	13.44	0.0053	기준치 미만
6	WL-06	4층 복도c	1/23	90	13.48	0.0061	기준치 미만
7	WL-07	4층 복도d	1/23	90	13.45	0.0065	기준치 미만
8	WL-08	4층 복도e	1/23	90	13.48	0.0069	기준치 미만
9	WL-09	4층 연구실a	1/23	90	13.52	0.0044	기준치 미만
10	WL-10	4층 연구실b	1/23	90	13.51	0.0040	기준치 미만
11	WL-11	4층 6-1a	1/23	90	13.49	0.0040	기준치 미만
12	WL-12	4층 6-1b	1/23	90	13.49	0.0036	기준치 미만
13	WL-13	4층 6-1c	1/23	90	13.54	0.0036	기준치 미만
14	WL-14	4층 6-2a	1/23	90	13.47	0.0032	기준치 미만
15	WL-15	4층 6-2b	1/23	90	13.48	0.0036	기준치 미만
16	WL-16	4층 6-3c	1/23	90	13.52	0.0036	기준치 미만
17	WL-17	3층 창고a	1/24	90	14.48	0.0053	기준치 미만
18	WL-18	3층 창고b	1/24	90	14.45	0.0049	기준치 미만
19	WL-19	3층 창고c	1/24	90	14.49	0.0053	기준치 미만
20	WL-20	3층 복도a	1/24	90	14.44	0.0057	기준치 미만

6-2. 측정 결과

순번	시료명	측정 위치	날짜	측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(개/ cm^3)	초과 여부
21	WL-21	3층 복도b	1/24	90	14.41	0.0053	기준치 미만
22	WL-22	3층 복도c	1/24	90	14.43	0.0060	기준치 미만
23	WL-23	3층 복도d	1/24	90	14.41	0.0057	기준치 미만
24	WL-24	3층 복도e	1/24	90	14.48	0.0053	기준치 미만
25	WL-25	3층 연구실a	1/24	90	14.44	0.0042	기준치 미만
26	WL-26	3층 연구실b	1/24	90	14.47	0.0045	기준치 미만
27	WL-27	3층 5-1a	1/24	90	14.45	0.0034	기준치 미만
28	WL-28	3층 5-1b	1/24	90	14.48	0.0030	기준치 미만
29	WL-29	3층 5-1c	1/24	90	14.49	0.0034	기준치 미만
30	WL-30	3층 5-2a	1/24	90	14.45	0.0038	기준치 미만
31	WL-31	3층 5-2b	1/24	90	14.47	0.0030	기준치 미만
32	WL-32	3층 5-2c	1/24	90	14.45	0.0034	기준치 미만
33	WL-33	3층 5-3a	1/24	90	14.49	0.0038	기준치 미만
34	WL-34	3층 5-3b	1/24	90	14.51	0.0038	기준치 미만
35	WL-35	3층 5-3c	1/24	90	14.48	0.0038	기준치 미만
36	WL-36	2층 어학실a	1/25	90	14.47	0.0034	기준치 미만
37	WL-37	2층 어학실b	1/25	90	14.49	0.0030	기준치 미만
38	WL-38	2층 어학실c	1/25	90	14.45	0.0038	기준치 미만
39	WL-39	2층 복도a	1/25	90	14.47	0.0053	기준치 미만
40	WL-40	2층 복도b	1/25	90	14.48	0.0056	기준치 미만

6-3. 측정 결과

순번	시료명	측정 위치	날짜	측정시간(분)	유량(l/min)	측정농도(개/cm³)	초과 여부
41	WL-41	2층 복도c	1/25	90	14.49	0.0049	기준치 미만
42	WL-42	2층 복도d	1/25	90	14.52	0.0056	기준치 미만
43	WL-43	2층 복도e	1/25	90	14.46	0.0057	기준치 미만
44	WL-44	2층 연구실a	1/25	90	14.45	0.0049	기준치 미만
45	WL-45	2층 연구실b	1/25	90	14.43	0.0042	기준치 미만
46	WL-46	2층 1-7a	1/25	90	14.47	0.0038	기준치 미만
47	WL-47	2층 1-7b	1/25	90	14.45	0.0038	기준치 미만
48	WL-48	2층 1-7c	1/25	90	14.44	0.0034	기준치 미만
49	WL-49	2층 1-3a	1/25	90	14.45	0.0045	기준치 미만
50	WL-50	2층 1-3b	1/25	90	14.51	0.0049	기준치 미만
51	WL-51	2층 1-3c	1/25	90	14.47	0.0049	기준치 미만
52	WL-52	2층 돌봄교실a	1/25	90	14.44	0.0038	기준치 미만
53	WL-53	2층 돌봄교실b	1/25	90	14.46	0.0038	기준치 미만
54	WL-54	2층 돌봄교실c	1/25	90	14.45	0.0034	기준치 미만
55	WL-55	1층 복도a	1/26	90	13.48	0.0061	기준치 미만
56	WL-56	1층 복도b	1/26	90	13.52	0.0056	기준치 미만
57	WL-57	1층 복도c	1/26	90	13.55	0.0060	기준치 미만
58	WL-58	1층 복도d	1/26	90	13.59	0.0052	기준치 미만
59	WL-59	1층 연구실a	1/26	90	13.57	0.0052	기준치 미만
60	WL-60	1층 연구실b	1/26	90	13.54	0.0048	기준치 미만

6-4. 측정 결과

[illegible]