



우:08501 / 서울특별시 금천구 가산디지털2로 184 벽산디지털밸리2차 1005호 대표전화:02-6925-6787 팩스:02-6919-1084

문서번호 AS - 2022 - 05 - 0153

시행일자 2022-05-13

수 신 군산중앙여자고등학교

참 조 실내공기질담당

제 목 실내공기질측정기록 성적서

접 수 일 자		2022 . . ()			
담당부서		담당자			
결 재					

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 2022년 04월 22일 귀사에서 의뢰한 환경오염물질 (실내공기질) 을 당사


에서 환경오염공정시험기준에 준하여 측정분석한 결과를 붙임과 같이 통보 합니다.

3. 실내공기질 측정결과 모든 항목이 기준치 이내임을 알려드립니다.

붙임 : 실내공기질성적서 1부.



(주) 환경연구소가람솔대표이



학교 환경위생 및 식품위생(정기·특별)점검표

1. 개요

학 교 명		군산중앙여자고등학교		교 장		학 교 장	
소 재 지		전라북도 군산시 축동2길 27					
설립구분				교실수		일반 (실), 특별(실)	
전화번호		063)465-1601		FAX 번호		063)466-1601	
설 비 현 황	냉 방	중앙 : 실, 개별 : 실		먹는물 시 설	먹는물	상수도, 지하수, 기타	
	난 방	중앙 : 실, 개별 : 실			저수조	개	
	환 기	중앙 : 실, 개별 : 실			정수기	개(먹는샘물 : 개)	
급식실		조리실(○, X), 식당(○, X)		체육장		마사토, 천연잔디, 인조잔디, 기타 탄성우레탄 (○ , X)	
체육관 및 강당		체육관 : 0 실, 강당 : 1 실		기숙사		(○, X) 신축(중 · 개축) 년도 :	

2. 학교 실내환경 측정개요

① 측정일자	2022-04-22			② 측정시간		10:40~12:40		
③ 측정장소	군산중앙여자고등학교 교사 내							
④ 측정자	(소속) (주)환경연구소 가람				(성명) 서 상 한 (서명)			
⑤ 측정조건	1. 건축물 및 교실의 특성 : 철근콘크리트							
	2. 측정지점 :	2-4반	1-9반	미술실2	2-9반	2-2반	물리.지구과학실	영어교과실
		교무실	행정실	보건실	급식실	강당(단상)	강당(중양)	
	3. 환기장치 가동여부 : 미설치 / 미가동							
	4. 외기상태 :	온도 (°C)	습도 (%)	PM10 (μg/m³)	PM2.5 (μg/m³)	CO2 (ppm)	소음 (dB(A))	오존 (ppm)
	중앙현관앞	20.9	48.9	87.6	35.3	305	49.5	0.01

3. 측정지점별 측정결과

3-1 교사안에서의 공기질

측정 항목	검사조건		검사 횟수	검사결과			유지 기준	평가 결과	측정기기 사양					검사 방법	비고
	검사장소	검사시간		최소	최대	평균			제조회사	모델명	제작일	고유번호	성능 검사일		
PM10 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	2-4반	10:40~12:40	5	70.6	74.0	72.3	75 이하	적합	METONE	AEROCET-831	2018.06	X16993	2021.01.05	광산란법	
	1-9반	10:40~12:40	5	71.2	73.9	72.5			METONE	AEROCET-831	2018.06	X16993	2021.01.05		
	미술실2	10:40~12:40	5	70.2	73.9	72.2			METONE	AEROCET-831	2018.06	X16993	2021.01.05		
	급식실	10:40~12:40	5	70.3	73.6	72.0			METONE	AEROCET-831	2018.06	X16993	2021.01.05		
	강당(단상)	10:40~12:40	5	87.5	91.2	89.2	150 이하		METONE	AEROCET-831	2018.06	X16993	2021.01.05		
	강당(중양)	10:40~12:40	5	88.4	95.2	91.6			METONE	AEROCET-831	2018.06	X16993	2021.01.05		
PM2.5 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	2-4반	10:40~12:40	5	29.5	32.1	30.6	35 이하	적합	METONE	AEROCET-831	2018.06	X16993	2021.01.05	광산란법	
	1-9반	10:40~12:40	5	30.9	34.0	32.4			METONE	AEROCET-831	2018.06	X16993	2021.01.05		
	미술실2	10:40~12:40	5	30.4	33.7	31.9			METONE	AEROCET-831	2018.06	X16993	2021.01.05		
	급식실	10:40~12:40	5	30.8	34.3	32.3			METONE	AEROCET-831	2018.06	X16993	2021.01.05		
CO2 (ppm)	2-4반	10:40~12:40	4	604	615	609	1000 이하	적합	GRAYWOLF B SENSING	IQ-610XTRA	2016.11	05-1248	2021.07.12	비분선적외선 분석법 (CO2 analyzer)	
	1-9반	10:40~12:40	4	561	582	574			GRAYWOLF B SENSING	IQ-610XTRA	2016.11	05-1248	2021.07.12		
	미술실2	10:40~12:40	4	972	995	985			GRAYWOLF B SENSING	IQ-610XTRA	2016.11	05-1248	2021.07.12		
	급식실	10:40~12:40	4	534	542	538			GRAYWOLF B SENSING	IQ-610XTRA	2016.11	05-1248	2021.07.12		
HCHO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	2-9반	10:40~12:40	4	13.4	26.8	20.1	80 이하	적합	PPM TECHNOLOGY	HTV	2016.11	F12702	2021.01.06	현장측정법	
	2-2반	10:40~12:40	4	13.4	26.8	23.4			PPM TECHNOLOGY	HTV	2016.11	F12702	2021.01.06		
	물리, 지구과학실	10:40~12:40	4	13.4	26.8	16.7			PPM TECHNOLOGY	HTV	2016.11	F12702	2021.01.06		
	급식실	10:40~12:40	4	13.4	26.8	20.1			PPM TECHNOLOGY	HTV	2016.11	F12702	2021.01.06		
총부유 세균 (CFU/ m^3)	2-4반	10:40~12:40	3	-	-	154	800 이하	적합	캠익코퍼레이션	KAS-110	2019.07	M186	2021.08.03	총돌법 (Incubator)	
	1-9반	10:40~12:40	3	-	-	138			캠익코퍼레이션	KAS-110	2019.07	M186	2021.08.03		
	미술실2	10:40~12:40	3	-	-	99			캠익코퍼레이션	KAS-110	2019.07	M186	2021.08.03		
	보건실	10:40~12:40	3	-	-	41			캠익코퍼레이션	KAS-110	2019.07	M186	2021.08.03		
	급식실	10:40~12:40	3	-	-	128			캠익코퍼레이션	KAS-110	2019.07	M186	2021.08.03		
낙하세균 (CFU/실)	보건실	10:40~12:40	3	-	-	1	10 이하	적합	-	-	-	-	-	5분간 개방	
	급식실	10:40~12:40	3	-	-	2			-	-	-	-	-		
CO (ppm)	2-4반	10:40~12:40	4	1.1	1.5	1.3	10 이하	적합	GRAYWOLF B SENSING	IQ-610XTRA	2016.11	05-1248	2021.01.19	현장측정법	
	1-9반	10:40~12:40	4	1.2	1.4	1.3			GRAYWOLF B SENSING	IQ-610XTRA	2016.11	05-1248	2021.01.19		
	미술실2	10:40~12:40	4	0.9	1.1	1.0			GRAYWOLF B SENSING	IQ-610XTRA	2016.11	05-1248	2021.01.19		
NO2 (ppm)	2-4반	10:40~12:40	4	0.01	0.02	0.02	0.05 이하	적합	GRAYWOLF B SENSING	IQ-610XTRA	2016.11	05-1248	2021.01.19	현장측정법	
	1-9반	10:40~12:40	4	0.01	0.02	0.02			GRAYWOLF B SENSING	IQ-610XTRA	2016.11	05-1248	2021.01.19		
	미술실2	10:40~12:40	4	0.01	0.02	0.02			GRAYWOLF B SENSING	IQ-610XTRA	2016.11	05-1248	2021.01.19		
Rn (Bq/ m^3)	90일 측정						148 이하	-	알파트랙 라돈검출기					장기측정법 (수동)	
석면 (개/cc)	영어교과실	10:40~12:40	1	0.002			0.01 이하	적합	캠익코퍼레이션	KAS-100	2017.02	A065	2021.07.20	위상차현미경법	
오존 (ppm)	교무실	10:40~12:40	4	0.01	0.02	0.02	0.06 이하	적합	GRAYWOLF B SENSING	IQ-610XTRA	2016.11	05-1248	2021.01.19	자외선 광도법 (자동연속)	
	행정실	10:40~12:40	4	0.01	0.02	0.02			GRAYWOLF B SENSING	IQ-610XTRA	2016.11	05-1248	2021.01.19		
진드기 (마리/ m^2)	보건실	10:40~12:40	1	20마리 이하			100 이하	적합	-	-	-	-	-	효소면역법	

3-2 교사안에서의 공기질 외 항목

검사항목	검사조건		검사 횟수	검사결과			유지 기준	평가 결과	측정기기 사양					검사 방법	비고
	검사장소	검사시간		최소	최대	평균			제조회사	모델명	제작일	고유번호	성능 검사일		
환기량 (m³/h)	2-4반	10:40~12:40	4	21.6			21.6 이상	적합	-	-	-	-	-	간접측정법	
	1-9반	10:40~12:40	4	21.6					-	-	-	-	-		
	미술실2	10:40~12:40	4	21.6					-	-	-	-	-		
온도 (℃)	2-4반	10:40~12:40	4	21.8	22.3	22.1	18~28	적합	-	-	-	-	-	디지털 온·습도계	
	1-9반	10:40~12:40	4	23.1	23.6	23.4			-	-	-	-	-		
	미술실2	10:40~12:40	4	23.0	23.7	23.3			-	-	-	-	-		
습도 (%)	2-4반	10:40~12:40	4	50.2	50.6	50.4	30~80	적합	-	-	-	-	-		
	1-9반	10:40~12:40	4	51.5	52.0	51.8			-	-	-	-	-		
	미술실2	10:40~12:40	4	52.1	52.7	52.5			-	-	-	-	-		
소음 (dB(A))	2-9반	10:40~12:40	4	40.3	47.3	44.3	55 이하	적합	-	-	-	-	-	소음영향 지역측정	
	2-2반	10:40~12:40	4	37.2	42.5	39.7			-	-	-	-	-		
	물리, 지구과학실	10:40~12:40	4	35.2	39.2	37.4			-	-	-	-	-		
조도 (천판면)	2-9반	10:40~12:40	9	315	514	411	300 이상	적합	-	-	-	-	-	9곳 측정	
	2-2반	10:40~12:40	9	304	525	406			-	-	-	-	-		
	물리, 지구과학실	10:40~12:40	9	303	514	396			-	-	-	-	-		
조도 (책상면)	2-9반	10:40~12:40	9	625	895	753	300 이상	적합	-	-	-	-	-		
	2-2반	10:40~12:40	9	567	842	702			-	-	-	-	-		
	물리, 지구과학실	10:40~12:40	9	484	742	598			-	-	-	-	-		
조도비	2-9반	10:40~12:40	2	1.43 : 1			3:1 이하	적합	-	-	-	-	-		
	2-2반	10:40~12:40	2	1.49 : 1					-	-	-	-	-		
	물리, 지구과학실	10:40~12:40	2	1.53 : 1					-	-	-	-	-		

4. 일반 환경위생 및 식품위생 점검결과 (점검자 :)

점검항목	주요 점검내용	점검결과		특이사항
폐 기 물	폐기물의 구분, 처리방법·횟수는 적당한가			
	폐기물 용기의 재질, 구조 등은 적당한가			
	폐기물 용기 및 배치장소는 청결한가			
	실험폐수는 적법하게 처리되고 있는가			
구내매점	매점주변 및 상품진열대는 청결한가			
	매점의 취급품목은 적정하며 관리요령을 준수하는가			
먹 는 물	먹는 물은 수질기준에 적합한가			
상 수 도 및 하 수 도	상·하수도 도면이 비치되어 있는가			
	수도관은 누수 또는 노후하지 않는가			
	물탱크는 정기적 청소와 점검을 하였는가			
	우수·오수시설 설비는 제기능을 하는가			
화 장 실	청결상태, 채광·조명, 환기상태가 양호한가			
	손씻는 전용시설과 소독설비가 있는가			
	비품비치 상태 및 시설설비는 고장이 없는가			
	정화조는 적법하게 관리되고 있는가			
기 타 환경위생	청소·소독시기 및 방법은 적정한가			
	쥐 및 위생해충 등을 제거하여 없는가			
	수목·화초의 방제시기 및 방법은 적정한가			
	수영조 욕수는 수질기준에 적합한가			
	시설설비 및 부대시설의 관리는 양호한가			
	입영자의 위생·안전지도가 이루어지는가			

※ 작성기준 : 점검결과는 우수 "A", 보통 "B", 미흡 "C"로 평가하며, 세부사항은 「학교환경위생 및 식품위생관리 메뉴얼」 참조

5. 검사결과에 따른 종합의견 및 근거자료 (사진 등 첨부)

군산중앙여자고등학교

(주)환경연구소 가람손

측 정 지 점	1-9 반 (수업용교실)		미술실 2 (수업용교실)	
	2-2 반 (빈교실)		강 당	
	보건실		빈식실	
	영양교과실 (작업)		영정실 (오피스)	

학교 실내공기질 정기 점검

학교명: **군산중앙여자고등학교**

순 번	구 분	기준치	1차검사	2차검사	3차검사	비고
1	PM10($\mu\text{g}/\text{m}^3$)<미세먼지>	75	74.0			
		150	95.2			
2	PM2.5($\mu\text{g}/\text{m}^3$)<초미세먼지>	35	34.3			
3	CO2(ppm)<이산화탄소>	1000	995			
4	HCHO($\mu\text{g}/\text{m}^3$)<폼알데하이드>	80	26.8			
5	총부유세균(CFU/ m^3)	800	154			
6	낙하세균(CFU/실)	10	2			
7	CO(ppm)<일산화탄소>	10	1.5			
8	NO2(ppm)<이산화질소>	0.05	0.02			
9	Rn(Bq/ m^3)<라돈>	148	-			
10	TVOC($\mu\text{g}/\text{m}^3$)<총휘발성유기화합물>	400	해당없음			
11	석면(개/cc)	0.01	0.002			
12	O3(ppm)<오존>	0.06	0.02			
13	진드기(마리/ m^2)	100	20마리 이하			
14	환기(m^3/h)	21.6	21.6			
15	조도천판면(Lux)	300	303			
16	조도책상면(Lux)	300	484			
17	조도비(최대/최소)	3	1.53			
18	온도난방($^{\circ}\text{C}$)	18~20	-			
19	온도냉방($^{\circ}\text{C}$)	26~28	-			
20	습도(%)	30~80	52.7			
21	소음(dB(A))	55	47.3			

※1차 점검 측정치는 측정값 중에 최고값(조도는 최소값)을 입력한 값입니다.

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2022년 05월 13일

(주)환경연구소 가람솔

상호: (주)환경연구소 가람솔

소재지 : 서울특별시 금천구 가산디지털2로 184

벽산디지털밸리2차 1005호

연락처 : 02-6925-6787

대표자 성명 : 박 종 국





실내공기질 측정기록부

1 의 뢰 인	상호 (기관명)	군산중앙여자고등학교				2 의 뢰 내 용	측 정 용 도	자가측정및 관청제출	
	소재지 (주소)	전라북도 군산시 축동2길 27					시 설 명	군산중앙여자고등학교	
	대표자	학 교 장					의 료 항 목	13항목	
3 시 료 채 취 취	대상시설 내 측정지점								
	수업중)	2-4반	1-9반	미술실2	빈교실)	2-9반	2-2반	물리.지구과학실	
	기타)	교무실	행정실	보건실	급식실	강당(단상)	강당(중양)	영어교과실	
	측정지점	실내기상				관련 설비설치/가동 여부			
		실내온도	습도	기류속도	기압(atm)	환기(m³/h)		공기정화설비	
	2-4반	22.1	50.4	-	1.000	자연환기	21.6	-	
	1-9반	23.4	51.8	-	1.000	자연환기	21.6	-	
	미술실2	23.3	52.5	-	1.000	자연환기	21.6	-	
	채취자 의견								
	수업 중 환기 요망								
	채 취 일	2022-04-22			시료채취자		서 상 한 (서명)		
	측정항목	관련기준	측정지점	측정분석값		측정시간	측정분석방법	결과	
4 측 정 분 석 결 과	PM10 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	75 이하	2-4반	1지점	72.3	10:40~12:40	광산란법	적합	
			1-9반	2지점	72.5	10:40~12:40			
			미술실2	3지점	72.2	10:40~12:40			
			급식실	4지점	72.0	10:40~12:40			
		150 이하	강당(단상)	5지점	89.2	10:40~12:40			
			강당(중양)	6지점	91.6	10:40~12:40			
	PM2.5 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	35 이하	2-4반	1지점	30.6	10:40~12:40	광산란법	적합	
			1-9반	2지점	32.4	10:40~12:40			
			미술실2	3지점	31.9	10:40~12:40			
			급식실	4지점	32.3	10:40~12:40			
CO2(ppm)	1000 이하	2-4반	1지점	609	10:40~12:40	비분산적외선 분석법 (CO2 analyzer)	적합		
		1-9반	2지점	574	10:40~12:40				
		미술실2	3지점	985	10:40~12:40				
		급식실	4지점	538	10:40~12:40				
NO2 (ppm)	0.05 이하	2-4반	1지점	0.02	10:40~12:40	현장측정법	적합		
		1-9반	2지점	0.02	10:40~12:40				
		미술실2	3지점	0.02	10:40~12:40				
총부유세균 (CFU/ m^3)	800 이하	2-4반	1지점	154	10:40~12:40	총틀법 (Incubator)	적합		
		1-9반	2지점	138	10:40~12:40				
		미술실2	3지점	99	10:40~12:40				
		보건실	4지점	41	10:40~12:40				
		급식실	5지점	128	10:40~12:40				
낙하세균 (CFU/실)	10 이하	보건실	1지점	1	10:40~12:40	5분간 개방	적합		
		급식실	2지점	2	10:40~12:40				
CO (ppm)	10 이하	2-4반	1지점	1.3	10:40~12:40	현장측정법	적합		
		1-9반	2지점	1.3	10:40~12:40				
		미술실2	3지점	1.0	10:40~12:40				

4 측 정 분 석 결 과

(서명)

2022년 05월 13일

(주)환경연구소 가리솔

