



우:08501 / 서울특별시 금천구 가산디지털2로 184, 1005호 대표전화:02-6925-6787 팩스:02-6919-1084

문서번호 AS - 2021 - 07 - 0035

시행일자 2021-07-02

수 신 익산 함열여자중학교

참 조 실내공기질담당

제 목 실내공기질측정기록 성적서

접 수 일 자		2021 . . ( )			
담당부서		담당자			
결   재					

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 2021-03-05~06-08 귀사에서 의뢰한 환경오염물질 ( 실내공기질 ) 을 당사

에서 환경오염공정시험기준에 준하여 측정분석한 결과를 붙임과 같이 통보 합니다.

3. 실내공기질 측정결과 모든 항목이 기준치 이내임을 알려드립니다.

**붙임 : 실내공기질성적서 1부.**



(주) 환경연구소 가람솔 대표이사





## 실내공기질 측정기록부

<b>1</b> 의뢰인	상호 (기관명)	익산 함열여자중학교				<b>2</b> 의뢰내용	측정용도	자가측정및 관청제출			
	소재지 (주소)	전라북도 익산시 함열읍 정자길 31					시설명	익산 함열여자중학교			
	대표자 (의뢰인)	학 교 장					규모				
	관리 책임자						의뢰항목	라돈			
<b>3</b> 시 료 채 취	대상시설 내	행정실									
	측정지점										
	이상 무										
	채 취 일	2021-03-05				시료채취자		서 상 한 (서명)			
	측정항목	관련기준	측정지점	측정분석값	측정시간	제조사	모델명	고유번호	측정분석방법	결과	
<b>4</b> 측 정 분 석 결 과	라돈 (Bq/m <sup>3</sup> )	148 이하	행정실	1지점	48.0	2021-03-05-06-08	알파트랙		2100819	알파트랙 라돈검출기	적합
			평균				48.0				
분석기간		2021-03-05~06-08			분석책임자		김 재 한 (서명)				
5 종합 의견		라돈항목 기준치 이내									

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2021년 07월 02일

(주)환경연구소 가람솔

상호: (주)환경연구소 가람솔

소재지 : 서울특별시 금천구 가산디지털2로 184, 1005호

연락처 : 02-6925-6787

대표자 성명 : 박 중 국



측  
정  
지  
점

행정실

