

우:08505 / 서울특별시 금천구 가산디지털2로 101, B1208호 대표전화:02-6925-6787 팩스:02-6919-1084

문서번호 AS - 2024 - 11 - 0154

시행일자 2024-11-15

수 신 한별초등학교

참 조 실내공기질담당

제 목 실내공기질측정기록 성적서

접 수 일 자		2024 . . ( )			
담당부서		담당자			
결   재					

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 2024-07-02~10-10 귀사에서 의뢰한 환경오염물질 ( 실내공기질 ) 을 당사


에서 환경오염공정시험기준에 준하여 측정분석한 결과를 붙임과 같이 통보 합니다.

3. 실내공기질 측정결과 모든 항목이 기준치 이내임을 알려드립니다.

**붙임 : 실내공기질성적서 1부.**



(주) 환경 연구소가 람솔 대표 이



## 실내공기질 측정기록부

1 의뢰인	상호 (기관명)	한별초등학교				2 의뢰내용	측정용도	자가측정및 관청제출			
	소재지 (주소)	전북특별자치도 익산시 부송1로 115					시 설 명	한별초등학교			
	대표자 (의뢰인)	학 교 장					구 모				
	관리 책임자						의뢰항목	라돈			
3 시 료 채 취	대상시설 내	행정실									
	측정지점	이상 무									
	채 취 일	2024-07-02~10-10			시료채취자		서 상 한 (서명)				
	측정항목	관련기준	측정지점	측정분석값	측정시간	제조사	모델명	고유번호	측정분석방법	결과	
	4 측 정 테 스 트 결 과	라돈 (Bq/m³)	148 이하	행정실	1지점	45.0	2024-07-02~10-10	알파트랙	2421179	알파트랙 라돈검출기	적합
평균				45.0							
분석기간	2024-07-02 ~ 11-14			분석책임자		김 재 한 (서명)					
5 종합 의견	라돈항목 기준치 이내										

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2024년 11월 15일

(주)환경연구소 가람솔


상호: (주)환경연구소 가람솔

소재지 : 서울특별시 금천구 가산디지털2로 101, B1208호

연락처 : 02-6925-6787

대표자 성명 : 박 중 국



측 정 지 점	영 장 제	<div data-bbox="515 840 1212 1379"></div> <div data-bbox="1262 1877 1453 2063"></div>
------------------	-------------	---