수 질 검 사 성 적 서

1.시료내용

의 뢰 인	익산한벌초등학교			접수일자	2024년 05월 29일
시 료 명	저수조수	접수번호	010500728	채수일자	2024년 05월 29일
채수장소	전북특별자치도 익산시 부송1로 115 (부송동, 한벌초등학교) 지하 저수조(행정실)				
채수방법	검사기관직접채수	검사목적	정기검사	의뢰근거	-

2.수질검사 결과

검 사 항 목	기 준	결 과
01.탁도	0.5 NTU 이하	0.07
02.수소이온농도	5.8 이상 8.5 이하	7.2
03.잔류염소	0.1 mg/L 이상 4.0 mg/L 이하	0.41
04.일반세균	100 CFU/mL 이하	0
05.총대장균군	불검출/100mL	불검출
06.분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
- 이하없음 -		

판 정	적 합
수질기준초과항목	

※ 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장등에도 표시할 수 없습니다.

2024년 06월 05일

전북대학교 물환경연구센터장

전주시 덕진구 반룡로 109 전북테크노파크 테크노빌A동 113호 전화:063-271-2442 팩스:063-271-2443

[국립환경과학원 지정 먹는물수질검사기관 제51호]

수 질 검 사 성 적 서

1.시료내용

의 뢰 인	익산한벌초등학교			접수일자	2024년 05월 29일
시 료 명	급수관수	접수번호	010500729	채수일자	2024년 05월 29일
채수장소	전북특별자치도 익산시 부송1로 115 (부송동, 한벌초등학교) 행정실				
채수방법	검사기관직접채수	검사목적	정기검사	의뢰근거	-

2.수질검사 결과

검 사 항 목	기 준	결 과
01.탁도	1 NTU 이하	0.07
02.수소이온농도	5.8 ~ 8.5	7.2
03.색도	5도 이하	불검출
04.철	0.3 mg/L 이하	불검출
05.납	0.01 mg/L 이하	불검출
06.구리(동)	1 mg/L 이하	불검출
07.아연	3 mg/L 이하	0.015
- 이하없음 -		

판 정	적 합
수질기준초과항목	

※ 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

2024년 06월 05일

전북대학교 물환경연구센터장

전주시 덕진구 반룡로 109 전북테크노파크 테크노빌A동 113호 전화:063-271-2442 팩스:063-271-2443

[국립환경과학원 지정 먹는물수질검사기관 제51호]