

결 재	담 당	행정실장
	채동환	(전결) 정민서

■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제11호서식] <개정 2018. 5. 29.>

석면건축물 관리대장

1. 건축물 현황															
건축물 주소지 전라북도 익산시 황등면 황등서로 44															
건축 허가일(신고일) 2002. 5. 31.								준공일 1999. 10. 19.							
건축물 소유자의 성명 전라북도교육감								건축물 소유자의 주소 전주시 완산구 흥산로 111							
석면건축물안전관리인 성명 채송화								석면건축물안전관리인 주소 전북 익산시 황등면 황등서로 44							
2. 석면건축자재 관리 내용															
점검일 2021.12.21.															
건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가			건축물 유지 ·보수에 따 른 손상 가 능성 평가		인체 노출 가능성 평가			위해성 평가 점수	위해성 등급	조치 내용
		손상상 태 (점수)	비산성 (점수)	석면 함유량 (점수)	진동 (점수)	기류 (점수)	누수 (점수)	유지 ·보수 형태 (점수)	유지 ·보수 빈도 (점수)	사용인 원수 (점수)	구역의 사용 빈도 (점수)	평균 사 용 시간 (점수)			
천장재	본관1층	0	2	1	0	0	0	1	1	1	2	2	10	낮음	
천장재	본관2층	0	2	1	0	0	0	1	1	2	2	2	11	낮음	
3. 실내공기 중 석면농도 측정 결과															
측정 일	석면농도	기준 초과시 조치내용				측정일	석면농도	기준 초과시 조치내용							
2021.4.	0.002(개/cc)														
4. 비고(특이사항 기재)															