

## 석면건축물 관리대장(하반기)

1. 건축물 현황										계				담당		실장		교장	
건축물 주소지 : 전북 익산시 함열읍 익산대로 1852														김복성		이은		김민	
건축 허가일(신고일)					준공일														
건축물 소유자의 성명 : 함열여자고등학교					건축물 소유자의 주소														
석면건축물안전관리인 성명 : 권오열					석면건축물안전관리인 주소														
2. 석면건축자재 관리 내용																			
점검일 : 2017-12-29																			
건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가			건축물 유지 · 보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가			위 해 성 평 가 점 수	위 해 성 등 급	조 치 내 용				
		바 인 성 (점수)	손 상 상 태 (점수)	석 면 함 유 량 (점수)	진 동 (점수)	기 류 (점수)	누 수 (점수)	유 지 · 보 수 형 태 (점수)	유 지 · 보 수 빈 도 (점수)	상 주 인 원 또 는 거 주 자 수 (점수)	구 역 의 사 용 빈 도 (점수)	구 역 의 사 용 시 간 (점수)							
천장 (텍스)	명상의집 (A-01)	0	0	1	1	1	0	0	0	0	2	1	6	5	유지관리				
천장 (텍스)	강당 (B-01)	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	5	5	유지관리				
천장 (텍스)	음악실 (C-01)	0	0	1	1	1	0	0	0	0	2	1	6	5	유지관리				
벽체 큐비클	음악실-화장실 (C-02)	0	0	1	1	1	0	0	0	0	2	1	6	5	유지관리				
천장 (텍스)	음악실 (C-03)	0	0	1	1	1	0	0	0	0	2	1	6	5	유지관리				
천장 (텍스)	음악실 (C-04)	0	0	1	1	1	0	0	0	0	2	1	6	5	유지관리				
천장 (텍스)	미술실 (D-01)	0	0	1	1	1	0	0	0	0	2	1	6	5	유지관리				
천장 (텍스)	미술실 (D-03)	0	0	1	1	1	0	0	0	0	2	0	5	5	유지관리				
천장 (텍스)	매점,목욕탕 (E-01)	0	0	1	1	1	0	0	0	0	2	1	6	5	유지관리				
천장 (텍스)	매점,목욕탕 (E-02)	0	0	1	1	1	0	0	0	0	2	1	6	5	유지관리				
천장 (텍스)	본관세미나실 (F-14)	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	7	5	유지관리				
3. 비고(특이사항 기재)																			



## 석면건축물 관리대장(화반기)

1. 건축물 현황														계		합계		실		장		교		관	
건축물 주소지 : 전북 익산시 함열읍 익산대로 1852																									
건축 허가일(신고일)										준공일															
건축물 소유자의 성명 : 함열여자고등학교										건축물 소유자의 주소															
석면건축물안전관리인 성명 : 권오열										석면건축물안전관리인 주소															
2. 석면건축자재 관리 내용																									
점검일 : 2017-12-29																									
건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가			건축물 유지 · 보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가			위 해 성 평 가 점 수	위 해 성 등 급	조치 내 용										
		바 인 성 (점수)	손 상 상 태 (점수)	석 면 함 유 량 (점수)	진 동 (점수)	기 류 (점수)	누 수 (점수)	유 지 · 보 수 형 태 (점수)	유 지 · 보 수 빈 도 (점수)	상 주 인 원 또 는 가 주 자 수 (점수)	구 역 의 사 용 빈 도 (점수)	구 역 의 사 용 사 간 (점수)													
천장 (텍스)	본관4층교실 (F-04)	0	0	1	1	1	0	0	0	0	2	1	6	5	유지관리										
천장 (텍스)	본관5층교실 (F-05)	0	0	1	1	1	0	0	0	0	2	1	6	5	유지관리										
천장 (텍스)	옥상층계단실 (F-06)	0	0	1	1	1	0	0	0	0	2	1	6	5	유지관리										
개스킷	옥상층계단배관 (F-07)	0	0	1	1	1	0	0	0	0	2	1	6	5	유지관리										
천장 (텍스)	인성교육관1층 (G-06)	0	0	1	1	1	0	0	0	0	2	1	6	5	유지관리										
천장 (텍스)	인성교육관2층 (G-04)	0	0	1	1	1	0	0	0	1	2	2	8	5	유지관리										
천장 (텍스)	인성교육관3층 (G-03)	0	0	1	1	1	0	0	0	1	2	2	8	5	유지관리										
천장 (텍스)	인성교육관4층 (G-01)	0	0	1	1	1	0	0	0	0	2	2	7	5	유지관리										
3. 비고(특이사항 기재)																									