



# 수 질 검 사 성 적 서

## 1. 시료내용

의뢰인	이리북중학교			접수일자	2024년 04월 16일
시료명	정수기수(수돗물)	접수번호	020401604~020401619	채수일자	2024년 04월 16일
채수장소	전북특별자치도 익산시 익산대로 415-14 (신동, 이리북중학교)				
채수방법	검사기관직접채수	검사목적	2분기정기검사	의뢰근거	-

## 2. 건별 수질검사 결과

NO	채수지점	검사항목 및 수질기준		판정	수질기준초과항목
		총대장균군	탁도		
		불검출/100mL	0.5NTU이하		
1	행정실	불검출	0.03	적합	
2	교무실	불검출	0.05	적합	
3	교장실	불검출	0.05	적합	
4	보건실	불검출	0.02	적합	
5	2.5층	불검출	0.03	적합	
6	3.5층	불검출	0.04	적합	
7	럭비부	불검출	0.04	적합	
8	교무실 1	불검출	0.05	적합	
9	교무실 2	불검출	0.04	적합	
10	교무실 3	불검출	0.03	적합	
11	복지실	불검출	0.05	적합	
12	상담실	불검출	0.04	적합	
13	학생부	불검출	0.03	적합	
14	통합놀이공간	불검출	0.05	적합	
15	체육실	불검출	0.05	적합	
16	식생활관	불검출	0.05	적합	
	- 이하없음 -				

※ 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

2024년 04월 19일

전북대학교 물환경연구센터장



전주시 덕진구 반룡로 109 전북테크노파크 테크노빌A동 113호 전화:063-271-2442 팩스:063-271-2443

[국립환경과학원 지정 먹는물수질검사기관 제51호]