

정주고 석면해체·제거사업에 따른 학교 석면모니터단 3차(잔재물조사) 점검 결과보고서

석면모니터단 3차(잔재물조사) 점검 개요

1. 일시: 2024.07.09.(화) 오전 10:00 ~ 11:00
2. 잔재물조사 장소: 식생활관
3. 참석자 현황: 교장 외 5명(총 7명 중 6명 참석)
 - 학부모위원 1명
 - 교직원 2명
 - 감리원 1명
 - 시민단체 1명
 - 외부전문가 1명
4. 점검내역: 잔재물 존재 여부 확인 및 청소상태 확인
5. 점검결과: 이상없음

체크 항목별 점검결과

1. 석면 잔재물 조사는 사각지대까지 했는가? - 양호
2. 잔재물이 발견되거나 공기질 측정에서 기준 이상일 경우 습식-건식-습식으로 정밀 재청소를 하였는가? - 양호
3. 총괄 점검결과
 - 석면 의심 잔재물 없음
 - 각 실 청소상태 양호
 - 비닐보양 테이프가 부분적으로 덜 제거된 천장 → 현장 즉각 조치
 - 창틀 및 천장 부분의 기타 이물질 → 현장 즉각 조치

2024. 07. 09.

정 주 고 등 학 교

석면모니터단 3차(잔재물조사)점검 활동사진




사진설명 : 3차점검 전 회의



사진설명 : 잔재물조사



사진설명 : 잔재물조사



사진설명 : 잔재물조사