

정주고 석면해체·제거사업에 따른 학교 석면모니터단 3차(잔재물조사) 점검 결과보고서

석면모니터단 3차(잔재물조사) 점검 개요

1. 일시: 2023.09.05.(화) 오전 10:00 ~ 11:00
2. 잔재물조사 장소: 체육관, 법인실, 가사실, 영선실, 창고, 구급식소(동아리실1층), 경비실
4. 참석자 현황: 교장 외 6명(총7명 중 7명 참석)
 - 학부모위원 2명
 - 교직원 2명
 - 감리원 1명
 - 시민단체 1명
 - 외부전문가 1명
5. 점검내역: 잔재물 존재 여부 확인 및 청소상태 확인
6. 점검결과: 이상없음


체크 항목별 점검결과

1. 석면 잔재물 조사는 사각지대까지 했는가? - 양호
2. 잔재물이 발견되거나 공기질 측정에서 기준 이상일 경우 습식-건식-습식으로 정밀 재청소를 하는가? - 양호
3. 총괄 점검결과
 - 석면 의심 잔재물 없음
 - 각 실 청소상태 양호
 - 노후화된 벽면 페인트 조각 및 기타 이물질 → 현장에서 즉시 조치 완료

2023. 09. 05.

정 주 고 등 학 교


석면모니터단 3차(잔재물조사)점검 활동사진




사진설명 : 잔재물 조사



사진설명 : 잔재물 조사



사진설명 : 잔재물 조사



사진설명 : 잔재물 조사