

[붙임8]

응모작품 심사평가

□ 공모명: 금성여중 본관동 개축 설계공모

심사번호	평가내용
1	적절하게 배치되어 있고 동선 등이 명쾌하나 3개층으로 일관된 지층 문제가 있어 보이며 불편한 면이 있고 관리에 불리해 보임.
2	2개층으로 계획하며 사용에 편리하고 멋진 도시형 계획으로 뛰어난 환경이 예상됨. 공간의 2층 데크가 있어 개방된 교육환경에 적응할 가능성이 있으며, 구조계획의 점수적용등 세부적인 보완이 필요함.

응모작품 대한 심사평가 사항을 위와 같이 제출합니다.

2021년 08월 03일

심사위원: 심세보 

금성여자중학교 설계공모심사위원장 귀하

[붙임8]

응모작품 심사평가

□ 공모명: 금성여중 본관동 개축 설계공모

심사번호	평가내용
1	<ul style="list-style-type: none"> *1층 피로티를 이용한 학습교사동과 특별활동 구분계획 좋음 *층별 학년구분 배치가 독립성과 실배치가 양호함 *향후 수용계획에 따른 증축(4층) 고려가 필요 *1층 피로티와 연계한 주계단실 및 홀 로비구성이 좋음 *X2~X4열부분의 복도를 확장을 이용한 공간활용 배치 고려 * 1층 X8~X10열부분 (역시재. 도서관) 확장재이 필요 검토
2	<ul style="list-style-type: none"> *1층도서관과 2층 중정부분의 공간 채광,환기 등 양호함 *2층 교실밖의 학습데크부분이 외부활동공간과 연계성 등이 인상적임 *중복도를 이용한 배치계획은 채광,통풍 등 독립성이 결여됨 *화장실간의 동선거리(50m이상)가 너무 멀어서 불편이 예상 *향후 수용계획에 따른 증축(3-4층) 고려가 필요 *교장(30㎡),교무실(60㎡),인쇄.문서고의 실면적이 협소함
주요 주안점	<ul style="list-style-type: none"> *시설별 면적 개요의 교장실,시청각실,컴퓨터실, 음악실, 학생자치실 등 실수요고려 *기존 별동의 도서관과 개축계획안의 도서관과의 중복배치?

응모작품 대한 심사평가 사항을 위와 같이 제출합니다.

2021년 8월 3일

심사위원:

김영 (인)

금성여중학교 설계공모심사위원장 귀하

[붙임8]

응모작품 심사평가

□ 공모명: 금성여중 본관동 개축 설계공모

심사번호	평가내용
1	<ul style="list-style-type: none"> 1층 레벨자이로 이용하여 피크닉 공간 하고 동아동선을 만들어 정통후면까지 비상동선이 잡힐수 있도록 계획. 5차선 전면 외부공간을 현상하여 사영동수 있도록 집이름을 계획하였으나, 전면 주차공간을 계획하여 공간현상계획 검토필요 기계실/동력실이 1층에 위치하여 지하시바상 전망이 가능하나, 상에 동력실의 공간은 생활소화 등 계획대로 단면적 검토필요. 생활소화 1층 동로에 의사상, 환기환이 계획됨. 공간상적 있는 단면계획 검토필요. EV가 있는 동로구역 전체 보행 접근용위한 램프등 도입검토필요. 서쪽계단식 동로구역에 대해 수동높이가 낮아진 안전성 검토필요.
2	<ul style="list-style-type: none"> 기동제반을 정비하고 계단 설치 레크 활동등으로 활동화 공간공간을 계획하였음. 또한 계단 공간은 하상층을 계획함. 다양한 효과적인 방안을 고려하여 피싱계획함. 각교실마다 레크 활동공간. 공용공간 계획함, 주차계획도 있음. 레크 시설 검토필요. 또한 정면계획함. 지하에 기계실이 배치되어 있으므로 정비함 고려하여 지상검토필요. 태양광 보온 야간/정면 부속공간은 개방을 검토하여 기존 지상에서 주차, 인리성 등 검토가필요하며, 원상/레크공간(토 등) 검토필요. 기동 정면(정면)과 수동하는 부속 입면검토. 피싱, 방화고려하여 기동부속 계획. 계단까지 상정 검토필요. 서쪽계단식 정비계획 검토필요.

응모작품 대한 심사평가 사항을 위와 같이 제출합니다.

2021년 08월 03일

심사위원:

이그영 (인)

금성여자중학교 설계공모심사위원장 귀하

[붙임8]


응모작품 심사평가

□ 공모명: 금성여중 본관동 개축 설계공모

심사번호	평가내용
1	<p>【장점】</p> <ul style="list-style-type: none"> 3층 계획으로 건축면적(건축률) 적게 함으로써 교사주변 여유부지 (주차장, 바깥정원, 외부공간 등) 확보 가능하여, 중부로 회소화로 채광·환기 유리함. 층별 학년배치를 이동통신 구분 체제실(WT) 3층층에 배치하여 공사비 및 유지관리에 유리함. <p>【단점】</p> <ul style="list-style-type: none"> 교과교실제 운영 대비 소홀 <ul style="list-style-type: none"> - 노동실, 연구 계획, 음배악 (음악실) 한 - 도서관 (1층), 방과후 (2층) 위치로 이동통신 (정수실)·소음 유리함.
2	<p>【장점】</p> <ul style="list-style-type: none"> 교과교실제 운영에 대비한 계획 <ul style="list-style-type: none"> - 교실 배치, 도서관 위치·규모 및 정수실 양호 다양한 실내외 공간구성 <ul style="list-style-type: none"> - 도서관, 오픈계단, 학습데크 <p>【단점】</p> <ul style="list-style-type: none"> 2층 계획으로 건축면적(건축률)이 양호하고 중부로 계획 부분이 많아 자연채광·환기 소에 유리하고 교사주변 여유공간이 현호함. 2층 방과후 데크외적우 크라이비시청해. 수면환경에 불리함으로 인한. 공사비 불리 <ul style="list-style-type: none"> - 강제실, 지하층. 전면 방과후 데크 등

응모작품 대한 심사평가 사항을 위와 같이 제출합니다.

2021년 08월 03일

심사위원: 정 현 풍 

금성여자중학교 설계공모심사위원장 귀하

[붙임8]

응모작품 심사평가

□ 공모명: 금성여중 본관동 개축 설계공모

심사번호	평가내용
1	<ul style="list-style-type: none">교사배치의 적절성<ul style="list-style-type: none">일반교실과 특별교실의 구획 구분하여 학년별 배치 및 행사와 지도에 용이함.행정실의 미비<ul style="list-style-type: none">행정실원의 직선성이다는 불편하고 가능한 1층 배치요망법률사랑길로.<ul style="list-style-type: none">소방진입길 길로.신재생에너지 공로의식비율 재검토.비구로 도로에 대한 내진검토사업비 재검토<ul style="list-style-type: none">불가상등으로 인한 사업비 재검토 도망
2	<ul style="list-style-type: none">open school 형식의 조화.<ul style="list-style-type: none">전면외부와 학생연장이 교육의 혁신이 기대될행정실의 효율성<ul style="list-style-type: none">행정실원 업무 및 관리직원의 동선원활 단 설의 배치 변경은 필요로 보임.법률사랑.<ul style="list-style-type: none">소방진입길 재검토비구로 도로에 대한 내진검토사업비 재검토.<ul style="list-style-type: none">불가상등으로 인한 사업비 재검토

응모작품 대한 심사평가 사항을 위와 같이 제출합니다.

2021년 08월 03일

심사위원: 김 중 범(인)

금성여자중학교 설계공모심사위원장 귀하

[붙임8]

응모작품 심사평가

☐ 공모명: 금성여중 본관동 개축 설계공모

심사번호	평가내용
1	배치계획의 재검토 사항.
2	효율적인 군어 계획 사항.

응모작품 대한 심사평가 사항을 위와 같이 제출합니다.

2021년 08월 03일

심사위원: 김성진 

금성여자중학교 설계공모심사위원장 귀하

[붙임8]


응모작품 심사평가

□ 공모명: 금성여중 본관동 개축 설계공모

심사번호	평가내용
1	<ul style="list-style-type: none">· 광고층학교의 경우 일반교실의 위치가 2층 이상에 배치하는 것이 유리하므로 교복실, 행정실 등 관리 영역은 1층에 배치하는 것이 타당하리라 판단됨· 학년에 따라 층별로 교실을 계획함으로써 학습 분위기 조성에 기여하고 있음.
2	<ul style="list-style-type: none">· 복도의 폭이 다소 협소한 곳이 있으므로 확대하여 답답한 분위기를 개선하는 방안도 모색할 필요가 있음.· 2층 구조로 계획 함으로써 상대적으로 건축비를 절감하는 효과는 있으나 공간의 여위가 부족하여 휴게공간 등 환경여건이 불리해지는 단점도 동시에 지니게 됨

응모작품 대한 심사평가 사항을 위와 같이 제출합니다.

2021년 08월 03일

심사위원: 이 덕 용 (인) 

금성여자중학교 설계공모심사위원장 귀하

[붙임8]

응모작품 심사평가

□ 공모명: 금성여중 본관동 개축 설계공모

심사번호	평가내용
1	<ul style="list-style-type: none">· 전반적인 space program의 이해는 양호하나 <u>수평</u>(층별) zoning 계획에 있어 행정-과제 영역의 적절성 및 재단시 방재·대피 계획의 면밀한 고려와 BF 측면의 검토가 요구됨.· 사립비 대비 건축계획의 경제성 검토 필요.
2	<ul style="list-style-type: none">· 종합적인 배치 및 건축계획이 준수하나, 교육여건 및 시대상 변화에 대응하는 가변 및 교실 모듈의 다채로운 활용이 가능한 공간계획검토가 요구됨.· 내·외부 공간을 연계하는 교실유닛의 제안은 타당하나, 기준면적이 다소 작고 공간배치상의 특화 계획 보완 필요.

응모작품 대한 심사평가 사항을 위와 같이 제출합니다.

2021년 08월 03일

심사위원:

한승훈 (인)

금성여자중학교 설계공모심사위원장 귀하

[붙임8]

응모작품 심사평가

□ 공모명: 금성여중 본관동 개축 설계공모

심사번호	평가내용
1	-밀조권 경도가 필요함. -밀층 피로티의 공간이 확보되어 사용자 이용이 불편한것으로 판단. 3층으로의 공사비가 과다한것으로.
2	·밀층 비상차로(미층각층데크아래) 의 소방차 진입이 가능한 높이 확보 양측의 계란의 차로 확보 확인 ·도서관 상부의 경로 및 누수등의 방지를 고려한 상세계획 검토

응모작품 대한 심사평가 사항을 위와 같이 제출합니다.

2021년 08월 03일

심사위원: 반 진호 (인)

금성여자중학교 설계공모심사위원장 귀하