수 질 검 사 성 적 서

1.시료내용

의 뢰 인	완주화산중학교기숙사			접수일자	2015년 04월 27일
시 료 명	정수기수(지하수)	접수번호	F20400617~F20400622	채수일자	2015년 04월 27일
채수장소	전북 완주군 화산면 화산로 874				
채수방법	직접채수	검사목적	2분기정기검사	의뢰근거	

2.건별 수질검사 결과

NO	채수지점	검사항목 및 수질기준		판정	수질기준초과항목
		총대장균군	탁도		
		불검출/100mL	1NTU이하		
1	2호숙 2층	불검출	0.08	적합	
2	2호숙 3층	불검출	0.06	적합	
3	2호숙 4층	불검출	0.05	적합	
4	3호숙 2층	불검출	0.06	적합	
5	3호숙 3층	불검출	0.05	적합	
6	3호숙 4층	불검출	0.07	적합	
	- 이하없음 -				

※ 정수기수(지하수) : 지하수가 원수인 정수기수
※ 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

2015년 04월 30일

전북대학교 물환경연구센터장

전주시 덕진구 반룡로 109 전북테크노파크 테크노빌A동 104호 전화:063-271-2442 팩스:063-271-2443

[국립환경과학원 지정 먹는물수질검사기관 제51호]