

## 석면 잔재물 조사표

조사일	2022. 09. 27	학교명	남성중학교	전화번호	063-841-3819
시간	09:00~10:30	소재지	익산시 동서로 35길 4 남성중학교	해제제거 면적	<input checked="" type="checkbox"/> 800m2 이상 <input type="checkbox"/> 800m2 미만

☐ 조사대상

학교번호	건 물 번 호						
	01	02	03	04	05	06	07
1							

☐ 석면 의심물질(잔재물) 조사결과

세 부 내 역						
건물명	건물번호	조사공간	의심 잔재물 유무	시료채취		비고
				시료수	시료번호	
본교동		동서교	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
체육관		무함	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
기		4호	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
기		3호	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
기		2호	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
기		1호	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			

(소속) 남성중 직급: 교장 성명: 이희우 (서명) 이희우  
 (소속) 남성중 직급: 석면인식조사원 성명: 김성환 (서명) 김성환  
 (소속) 남성중 직급: 학부모 성명: 이충훈 (서명) 이충훈  
 (소속) (주)남성중학교 직급: 이부전통가 성명: 심동원 (서명) 심동원  
 조사자 (소속) 살맛나는도시 직급: 사무국장 성명: 김규옥 (서명) 김규옥  
 (소속) 서민소프 직급: 간사 성명: 이재남 (서명) 이재남  
 (소속) (주)시경산업개발 직급: 최장대리인 성명: 윤선영 (서명) 윤선영  
 (소속) 직급: 성명: (서명)  
 (소속) 직급: 성명: (서명)

# 석면 해체.제거 참여자별 업무 체크리스트(교육청, 학교)

학교명: 남성중학교      공정명: 석면해체제거      점검 날짜: 2022. 9. 21

시점	체      크      항      목	적합	부적합	비고
작업 전	이동 가능한 모든 비품.집기는 계획대로 옮겼는가?	✓		
	이동 비품 . 집기는 위치 . 장소에 대한 표시를 했는가?	✓		
	파손 또는 손괴된 비품.집기는 없는가?	✓		
	시공자의 작업계획서를 감리인에게 맡겨 사전검토 했는가?	✓		
	석면지도상 무석면인 교실에서 냉난방공사 등을 할 경우 무석면 여부를 재확인 했는가?	✓		
	사전 청소는 완벽하게 이루어졌는가?	✓		
작업 중	위생설비, 작업장 밀폐가 작업계획대로 이루어졌는가?	✓		
	비닐 규격과 음압기 대수, 음압기 성능이 문제 없는가?	✓		
	작업 경고표지판 등 게시물이 규정대로 설치 됐는가?	✓		
	감시창은 제대로 설치 됐는가?	✓		
	비계 등 작업 안전장치는 제대로 설치됐는가?	✓		
	작업자가 위생복 착용한 채 작업장 주변을 돌아다니는가?	✓		
	음압기 공기배출구에서 측정한 석면농도는 기준 이내인가?	✓		
	작업자 교육은 규정대로 이루어졌는가?	✓		
	감리인은 매일 감리일지를 작성하는가?	✓		
	감리인은 규정대로 상주하며 제대로 점검하고 있는가?	✓		
	해체.제거된 석면자재를 담은 이중비닐에 규정대로 표지를 했는가?	✓		
	폐기물은 계획된 배출구를 통해 보내 안전하게 보관하는가?	✓		
	폐기물이 제때 규정 폐기물운반 차량에 실려 이송됐는가?	✓		
	작업 뒤 습식청소와 진공청소로 실내 석면오염을 최소화하는가?	✓		
작업 후	작업이 끝난 뒤 마무리 청소는 지침대로 잘 이루어졌는가?	✓		
	특히 후미진 곳이나 손이 잘 닿지 않는 곳 등 사각지대까지 꼼꼼하게 잔재물과 먼지 청소를 했는가?	✓		
총 평				

작성자

소속: 남성중학교

직급: 교사

성명: 이희영

(서명)

# 석면 해체.제거 참여자별 업무 체크리스트(교육청, 학교)

학교명:

남성중학교

공정명:

석면해체제거

점검 날짜:

2022. 9. 21.

시점	체 크 항 목	적합	부적합	비고
작업 전	이동 가능한 모든 비품.집기는 계획대로 옮겼는가?	✓		
	이동 비품 . 집기는 위치 . 장소에 대한 표시를 했는가?	✓		
	파손 또는 손괴된 비품.집기는 없는가?	✓		
	시공자의 작업계획서를 감리인에게 맡겨 사전검토 했는가?	✓		
	석면지도상 무석면인 교실에서 냉난방공사 등을 할 경우 무석면 여부를 재확인 했는가?	✓		
	사전 청소는 완벽하게 이루어졌는가?	✓		
작업 중	위생설비, 작업장 밀폐가 작업계획대로 이루어졌는가?	✓		
	비닐 규격과 음압기 대수, 음압기 성능이 문제 없는가?	✓		
	작업 경고표지판 등 게시물이 규정대로 설치 됐는가?	✓		
	감시창은 제대로 설치 됐는가?	✓		
	비계 등 작업 안전장치는 제대로 설치됐는가?	✓		
	작업자가 위생복 착용한 채 작업장 주변을 돌아다니는가?	✓		
	음압기 공기배출구에서 측정한 석면농도는 기준 이내인가?	✓		
	작업자 교육은 규정대로 이루어졌는가?	✓		
	감리인은 매일 감리일지를 작성하는가?	✓		
	감리인은 규정대로 상주하며 제대로 점검하고 있는가?	✓		
	해체.제거된 석면자재를 담은 이중비닐에 규정대로 표지를 했는가?	✓		
	폐기물은 계획된 배출구를 통해 보내 안전하게 보관하는가?	✓		
	폐기물이 제때 규정 폐기물운반 차량에 실려 이송됐는가?	✓		
	작업 뒤 습식청소와 진공청소로 실내 석면오염을 최소화하는가?	✓		
작업 후	작업이 끝난 뒤 마무리 청소는 지침대로 잘 이루어졌는가?	✓		
	특히 후미진 곳이나 손이 잘 닿지 않는 곳 등 사각지대까지 꼼꼼하게 잔재물과 먼지 청소를 했는가?	✓		
총 평				

작성자

소속: 남성중

직급: 석면안전관리인 성명: 조성훈

조성훈

# 석면 해체.제거 참여자별 업무 체크리스트(교육청, 학교)

학교명: 남성중학교      공정명: 석면해체제거      점검 날짜: 2022. 9 . 27 .

시점	체 크      항 목	적합	부적합	비고
작업 전	이동 가능한 모든 비품.집기는 계획대로 옮겼는가?	✓		
	이동 비품 . 집기는 위치 . 장소에 대한 표시를 했는가?	✓		
	파손 또는 손괴된 비품.집기는 없는가?	✓		
	시공자의 작업계획서를 감리인에게 맡겨 사전검토 했는가?	✓		
	석면지도상 무석면인 교실에서 냉난방공사 등을 할 경우 무석면 여부를 재확인 했는가?	✓		
	사전 청소는 완벽하게 이루어졌는가?	✓		
작업 중	위생설비, 작업장 밀폐가 작업계획대로 이루어졌는가?	✓		
	비닐 규격과 음압기 대수, 음압기 성능이 문제 없는가?	✓		
	작업 경고표지판 등 게시물이 규정대로 설치 됐는가?	✓		
	감시창은 제대로 설치 됐는가?	✓		
	비계 등 작업 안전장치는 제대로 설치됐는가?	✓		
	작업자가 위생복 착용한 채 작업장 주변을 돌아다니는가?	✓		
	음압기 공기배출구에서 측정한 석면농도는 기준 이내인가?	✓		
	작업자 교육은 규정대로 이루어졌는가?	✓		
	감리인은 매일 감리일지를 작성하는가?	✓		
	감리인은 규정대로 상주하며 제대로 점검하고 있는가?	✓		
	해체.제거된 석면자재를 담은 이중비닐에 규정대로 표지를 했는가?	✓		
	폐기물은 계획된 배출구를 통해 보내 안전하게 보관하는가?	✓		
	폐기물이 제때 규정 폐기물운반 차량에 실려 이송됐는가?	✓		
	작업 뒤 습식청소와 진공청소로 실내 석면오염을 최소화하는가?	✓		
작업 후	작업이 끝난 뒤 마무리 청소는 지침대로 잘 이루어졌는가?	✓		
	특히 후미진 곳이나 손이 잘 닿지 않는 곳 등 사각지대까지 꼼꼼하게 잔재물과 먼지 청소를 했는가?	✓		
총 평	이 상 없 음			

작성자

소속: 남성중

직급: 학부

성명: 이충은 이충은

# 석면 해체.제거 참여자별 업무 체크리스트(석면모니터단)

학교명: 남성중학교      공정명: 석면해체제거      점검 날짜: 2022. 9. 27.

시점	체 크      항      목	적합	부적합	비고
사전점검	사전 청소와 비품. 집기 이동은 제대로 이루어 졌는가?	✓		
	위생설비, 작업안내판 등이 규정대로 되었는가?	✓		
	비닐보양, 음압기 설치, 폐기물반출로는 문제 없는가?	✓		
	작업자 안전교육, 호흡보호구 등 규정된 보호장비 지급은 제대로 이루어 졌는가?	✓		
	비산정도 측정기는 정 위치에 배치가 완료 되었는가?	✓		
	작업 전 음압기는 제대로 설치 되어 있가?	✓		
	작업자를 위한 위생설비는 규정대로 설치되었는가?	✓		
	감시창은 작업공간 내부를 잘 볼 수 있게끔 설치 됐는가?	✓		
	사전청소로 잔재물은 완전히 제거 되었는가?	✓		
작업 후	작업완료후 송풍식으로 공기를 불어 공기포집을 했는가?	✓		
	잔재물이 발견되거나 공기질 측정에서 기준 이상일 경우 습식-건식-습식으로 정밀 재청소를 하였는가?	✓		
	비닐 보양을 뜯은 뒤 사후 청소는 지침대로 하는가?	✓		
총 평				

작성자

소속: 살빛사는 민선실천선진직급: 사무국장      성명: 문규옥 (석면)

#### 4-2. 석면작업 일별 체크리스트

### 석면 해체.제거 참여자별 업무 체크리스트(감리인)

공사명: 남성중학교      공정명: 석면해체제거      점검 날짜: 2022. 9 . 27.

시점	체 크 항 목	적합	부적합	비고
작업 전	학교 석면지도에 이상한 점은 없는가?	✗		
	시공자의 작업계획서가 실제 작업현장에 맞는가?	✗		
	사전 청소와 비품.집기 이동은 제대로 이루어 졌는가?			
	해체.제거 작업자가 신고한 것과 일치하는가?			
	위생설비. 작업안내판 등이 규정대로 되었는가?			
	비닐보양, 음압기 설치, 폐기물반출로는 문제없는가?			
작업 시	작업자 안전교육, 호흡보호구 등 규정된 보호장비 지급은 제대로 이루어 졌는가?			
	작업전 음압유지와 음압기록은 제대로 되고 있는가?			
	작업전 천장재 등은 충분히 습윤화했는가?			
	작업 안전을 위한 비계 설치 등은 제대로 되었는가?			
	작업자가 규정을 지키며 위생설비를 출입하고 있는가?			
	감시창은 작업계획서대로 제대로 설치되었는가?			
	위생설비 출입절차를 지키지 않고 보호장비도 갖추지 않고 작업장을 드나드는 사람은 없는가?			
	천장재를 도구를 사용해 깨트리는데 불법은 없는가?			
	폐기물은 제때 규격 비닐봉투에 담아 바로 옮기는가?			
	음압기 공기배출구 공기 측정에서 석면이 0.01개Cm3이하로 유지되는가?			
	비닐 보양을 제거하기 전까지 음압기를 가동하는가?			
	석면폐기물은 안전한 곳에 보관해 폐기물차량에 싣는가?			
	석면 잔재물 조사는 사각지대까지 완벽하게 했는가?			
	작업완료후 송풍식으로 공기를 불어 공기포집을 했는가?			
작업 후	잔재물이 발견되거나 공기질 측정에서 기준 이상일 경우 습식-건식-습식으로 정밀 재청소를 하는가?	✓		
	비닐 보양을 뜯은 뒤 사후 청소는 지침대로 하는가?	✓		
총 평				

작성자 소속 : 석면스토리㈜

감리원

성명:

이정남

(서명)  
1305

# 석면 해체.제거 참여자별 업무 체크리스트(해체제거 업체)

학교명: 남성중학교      공정명: 석면해체제거      점검 날짜: 2022. 9. 27

시점	체    크    항    목	적합	부적합	비고
작업 전	과업지시서와 다른 부분(천장텍스 덧칠 등)은 없는가?	○		
	위생설비 장소, 음압기 배출구 위치는 문제 없는가?	○		
	온수 등 물공급과 물배출, 외부 전기유입에 문제 없는가?	○		
작업 시	작업인력(일용직)이 법 규정에 어긋나지는 않는가?	○		
	작업자가 작업장에서 흡연하거나 음식물을 먹는가?	○		
	작업자가 위생설비 출입 절차를 제대로 지키는가?	○		
	작업자가 위생복 상태로 작업장 밖으로 나가는가?	○		
	비닐 보양이 제대로 이루어져 음압이 유지되고 있는가?	○		
	음압기와 음압기록장치는 잘 작동하는가?	○		
	작업장 내부에서 바닥 빗질 등 규정 위반은 없는가?	○		
	습식이 충분히 이루어진 상태에서 작업하는가?	○		
	작업감시창은 제대로 설치됐는가?	○		
	음압기 전 필터와 고성능 HEPA필터는 제때 교체하는가?	○		
	바닥에 떨어진 석면자재 부스러기나 먼지를 젖은 상태에서 진공 청소기로 빨아들이지 않는가?	○		
	보호복, 보호덧신 등은 충분히 여벌이 준비돼 있는가?	○		
	마무리 청소는 구석진 곳까지 꼼꼼하게 이루어졌는가?	○		
	공기질 측정업체는 송풍 후 공기포집을 하는가?	○		
작업 후	석면폐기물이 계획된 반출구를 통해 나가 안전하게 보관되는가?	○		
총 평				

작성자

소속: (주)지정산업개발

직급:

현장대리인

성명:

유선영

(서명)

유선영