

[별지서식]

학교 환경위생 및 식품위생(정기·특별) 점검표

1. 개요

학 교 명		순창풍산초등학교		교 장		김명신	
소 재 지		전북 순창군 풍산면 금풍로 997-10					
설립구분		1932. 04. 16		교 실 수		일반 ( 8실), 특별( 6실)	
전화번호		063-652-9437		FAX 번호		063-653-5285	
설비 현황	냉방	중앙 : 실, 개별 : 14실		먹는물 시설	먹는물	상수도	
	난방	중앙 : 실, 개별 : 14실			저수조	개	
	환기	중앙 : 실, 개별 : 14실			정수기	개 (먹는샘물 : 개)	
급식시설		조리실 ( ○ ) 식당 ( ○ )		체육장	( ) 종류 : 마사토, 천연잔디, 인조잔디, 기타 탄성우레탄		
체육관 및 강당		체육관 : 실 강당 : 1 실		기숙사	( × ) 신축(증개축)년도 : 년		

2. 학교 실내환경 측정개요

① 측정일자	2022.05.25.	②측정시간	13:30 ~ 15:30
③ 측정장소	급식실, 강당, 행정실, 교무실, 보건실, 5해오름반, 6옴반, 3누리반		
④ 측정자	(소속) 푸른환경연구소㈜ (성명) 강동우 박시호		
⑤ 측정조건	건축물 및 교실의 특성 : 철근콘크리트슬라브건물 측정지점(교사 평면도에 표기) : 측정지점 교사 평면도 표기 환기장치 : 자연환기상태 외기상태 : 정상		

### 3-1 교사안에서의 공기질

### 3-1 교사안에서의 공기질

[illegible]

### 3-2 교사안에서의 공기질 외 항목

측정 항목	검사조건		검사 횟수	검사결과			유지 기준	평가 결과	측정기기 사양					검사 방법	비고
	검사 장소	검사 시간		최소	최대	평균			제조사	모델명	제작일	고유 번호	성능검사일		
환기 (m/h)							1인당 환기량 21.6m <sup>3</sup> /h 이상								
조도 (책상면) (lux)							최대조도 최소조도의 비 3:1 이하								
조도 (책상면) (lux)							최대조도 최소조도의 비 3:1 이하								
실내온도 (℃)	급식실	13:30~15:30	1	24.5	25.1	24.8	18 ~ 28	적합	Gray wolf	IQ-610 Xtra	2008.09.16.	05-2493	2020.12.09	직독식	
	5해오름 반	13:30~15:30	1	22.3	23.	22.7		적합							
	6오팀반	13:30~15:30	1	25.0	25.4	25.2		적합							
습도 (%)	급식실	13:30~15:30	1	42	42	42	30 ~ 80	적합	Gray wolf	IQ-610 Xtra	2008.09.16.	05-2493	2020.12.09	직독식	
	5해오름 반	13:30~15:30	1	51	51	51		적합							
	6오팀반	13:30~15:30	1	43	43	43		적합							
소음 (dB)	급식실	13:30~15:30	1	50.1	55.0	52.55	55	적합							
	3-누리 반	13:30~15:30	1	50.5	53.1	51.8		적합							

위와 같이 측정 분석결과를 사실대로 기록합니다.

2022년 5 월 30 일


상 호 : 푸른환경연

대표자 : 송승



## 피난안내도

풍산초등학교



운동장

대피집결장소

### 화재시 대처요령

1. "불이야"라고 크게 외치십시오.
2. 화재경보 비상벨을 누르십시오.
3. 낮은 자세로 손수건 및 천으로 입을 막은 뒤, 위 피난안내도의 동선을 따라 신속하게 대피하십시오.
4. 운동장 집결장소로 모이십시오.