



푸른 환경 연구 소 (주)

수 신 완주소양초등학교장

참 조 행정실장

제 목 학교 환경위생 및 식품위생 정기점검표 보냄

1. 귀 기관의 무궁한 번창을 기원합니다.

2. 귀 기관에서 실내공기질 측정을 당사에 신청(의뢰)하여 주시어 진심으로 감사를 드리며 "완주소양초등학교" 정기점검 결과표를 보내드립니다.

학교 환경위생 및 식품위생 정기점검표

대상 시설명	완주소양초등학교	비 고
측정일	2022. 10. 12.	
검사항목	PM10 PM2.5 CO ₂ HCHO 총부유세균 낙하세균 라돈 CO NO ₂ TVOC 오존 진드기 조도 환기 실내온도 습도	
결과	적 합	

첨 부: 학교 환경위생 및 식품위생 정기점검표 1부. 끝.

푸른환경연구소 주식회사



문서번호 제 22-학-183호

담당

대표이사

시행 푸른환경연구소(주)

(2022.11.18)

이사장

우 54993 전라북도 전주시 덕진구 팔달로

전화번호 063)254-

팩스번호 063)277-

/ ①daum.net

[별지서식]

학교 환경위생 및 식품위생(정기·특별) 점검표

1. 개요

학 교 명		소양초등학교		교 장		
소 재 지		전북 완주군 소양면				
설립구분		공립		교 실 수		일반 (6실), 특별(4실)
전화번호		063-243-7610		FAX 번호		063-243-1023
설비 현황	냉방	중앙 : 실, 개별 : 10실		먹는물 시설	먹는물	상수도
	난방	중앙 : 실, 개별 : 10실			저수조	개
	환기	중앙 : 실, 개별 : 10실			정수기	개 (먹는샘물 : 개)
급식시설		조리실 (○) 식당 (○)		체육장	() 종류 :	
체육관 및 강당		체육관 : 1 실 강당 : 실		기숙사	(×) 신축(증개축)년도 : 년	

2. 학교 실내환경 측정개요

① 측정일자	2022.10.12.	②측정시간	13:30 ~ 15:30
③ 측정장소	6학년실 유치원 컴퓨터실 보건실 급식실 체육관 행정실 교무실		
④ 측정자	(소속) 푸른환경연구소㈜ (성명) 박		
⑤ 측정조건	건축물 및 교실의 특성 : 철근콘크리트슬라브건물 측정지점(교사 평면도에 표기) : 측정지점 교사 평면도 표기 환기장치 : 자연환기상태 외기상태 : 정상		

[illegible]

3-2 교사안에서의 공기질 외 항목

측정 항목	검사조건		검사 횟수	검사결과			유지 기준	평가 결과	측정기기 사양					검사 방법	비고
	검사 장소	검사 시간		최소	최대	평균			제조 회사	모델명	제작일	고유 번호	성능검사일		
환기 (m/h)	급식실	13:30~15:30	1	47.761	52.459	50.110	1인당 환기량 21.6m³/h 이상	적합							
	6학년실	13:30~15:30	1	49.382	54.421	51.901		적합							
	유치원	13:30~15:30	1	54.455	63.953	59.204		적합							
조도 (책상면) (lux)	급식실	13:30~15:30	1	1390	1418	1404	최대조도 최소조도 의 비 3:1 이하	적합							
	6학년실	13:30~15:30	1	1372	1386	1379		적합							
	유치원	13:30~15:30	1	1220	1256	1238		적합							
조도 (책상면) (lux)	급식실	13:30~15:30	1	1481	11507	1494	최대조도 최소조도 의 비 3:1 이하	적합							
	6학년실	13:30~15:30	1	1424	1452	1438		적합							
	유치원	13:30~15:30	1	1348	1372	1360		적합							
실내온도 (℃)	급식실	13:30~15:30	1	22.0	22.0	22.0	18 ~ 28	적합	Gray wolf	IQ-610 Xtra	2008.09.16	05-2493	2020.12.09	직독식	
	6학년실	13:30~15:30	1	22.3	22.3	22.3		적합							
	유치원	13:30~15:30	1	22.5	22.5	22.5		적합							
습도 (%)	급식실	13:30~15:30	1	51	51	51	30 ~ 80	적합	Gray wolf	IQ-610 Xtra	2008.09.16	05-2493	2020.12.09	직독식	
	6학년실	13:30~15:30	1	49	49	49		적합							
	유치원	13:30~15:30	1	47	47	47		적합							
소음 (dB)							55								

위와 같이 측정 분석결과를 사실대로 기록합니다.

2022년 11 월 18 일

상 호 : 푸른환경연

대표자 : 송

