

## 당선작 심사 종합평가

□ 공모명: 부안고 본관동 그린스마트 미래학교 리모델링 설계 제안공모

평가사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 영역별 공간구성이 우수하며 공간혁신계획, 스마트교실, 학교 복합화를 위한 본관내 주변개방시설 계획과 배치등을 충실히 제안함</li> <li>- 과업에 대한 이해도가 높음</li> </ul>
개선사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 조경은 조경전문업체의 설계가 오기 위해, 옥상빛 벽면 녹화의 도움도 필요함</li> <li>- 통행로의 보·차 분리 방안 강구</li> </ul>

당선작에 대한 심사평가 및 개선사항을 위와 같이 제출합니다.

2022년 5월 18일

심사위원장 : 김 정 문

전라북도부안교육지원청 설계공모심사위원장 귀하

## 당선작 개선사항

□ 공모명: 부안고 본관동 그린스마트 미래학교 리모델링 설계 제안공모

개선사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 본관동 남측 침하 조성은 자연친화적으로 조성 함것. (바닥코크리트포장 제거)</li> <li>- 본관동 계관실에서 응벽위 숲까지 보았지않게 하여 침하지성</li> <li>◦ 본관동 정면(북측면)에 대한 창문디자인및 <sup>사용</sup>재료에 대한 선택등은 전문가의 자문이 필요함것으로 사료됨.</li> <li>◦ 옥상정원을 활용하며 부족한 옥외공간을 확보하여 침하지성하여 활용바람.</li> <li>◦ 통학로나 보.차 분리방안 강구</li> </ul>
------	---

당선작에 대한 심사평가 및 개선사항을 위와 같이 제출합니다.

2022년 5월 18 일

심사위원: 

전라북도부안교육지원청 설계공모심사위원장 귀하

## 당선작 개선사항

□ 공모명: 부안고 본관동 그린스마트 미래학교 리모델링 설계 제안공모

개선사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 남쪽, 북쪽입면 차.차 엑셀과 평면부분 전체입면이라 적음.</li> <li>- 외장재질 노출콘크리트때문에 외산인 것이라야 색상을화려.</li> <li>- 건물옥상 일부 옥상광천이라.</li> <li>- 기조작과함. 신념작과함 평평한 위치평면 본.차로 평면이라함.</li> </ul>
------	--

당선작에 대한 심사평가 및 개선사항을 위와 같이 제출합니다.

2022년 5월/8 일

심사위원: 최재웅 (인)

전라북도부안교육지원청 설계공모심사위원장 귀하

## 당선작 개선사항

□ 공모명: 부안고 본관동 그린스마트 미래학교 리모델링 설계 제안공모

개선사항	<p>불안등과 구획상의 등산객이 많아짐에 근접한 곳이 많아지는 경쟁을 보완해야 할 것 같습니다.</p> <p>반동해변에 개발업종 공사장서 관내자들과의 업무 협력 해서 충실한 사업을 할 수 있도록 업무협조 바랍니다.</p>
------	---

당선작에 대한 심사평가 및 개선사항을 위와 같이 제출합니다.

2022년 5월 18일

심사위원:

박계수

(인)

전라북도부안교육지원청 설계공모심사위원장 귀하


## 당선작 개선사항

□ 공모명: 부안고 본관동 그린스마트 미래학교 리모델링 설계 제안공모

개선사항	<p>신재생에너지 시설(태양광) 설치 고려서 구조안전 검토를 이루어질수 있도록 설계 단계에서 반영되기를 희망함</p> <p>본관동 건물 옥상 주변 외부공간 하의 조닝 계획은 구체적으로 반영 하여 주시기 바랍니다</p> <p>주변특이시설(농가) 학생들의 학습 방해가 최소화 되도록 동선 배치시 고려 하여 주시기 바랍니다</p>
------	---

당선작에 대한 심사평가 및 개선사항을 위와 같이 제출합니다.

2022년 5월 18일

심사위원: 김민중 

전라북도부안교육지원청 설계공모심사위원장 귀하


## 당선작 개선사항

□ 공모명: 부안고 본관동 그린스마트 미래학교 리모델링 설계 제안공모

개선사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 입면디자인과 상관관계를 개선해 주십시오.</li> <li>- 외상에 다양한 패턴 설치 공간의 공간을 학생들에게만 활용할 수 있는 제안내용은 추가해 주십시오.</li> <li>- 본관층 무인계방시설은 도서관이니에도 여학생 전용시설(하숙선등)은 1층 도서관위쪽 복도를 통해 방과후 학생들에게 제공할 수 있는 방안제안은 제안해 주십시오.</li> </ul>
------	---

당선작에 대한 심사평가 및 개선사항을 위와 같이 제출합니다.

2022년 5월 18일

심사위원: 김근현 

전라북도부안교육지원청 설계공모심사위원장 귀하

## 당선작 개선사항

□ 공모명: 부안고 본관동 그린스마트 미래학교 리모델링 설계 제안공모

개선사항	<ul style="list-style-type: none"><li>- 조경 전문업체 설계가 필요합니다.</li><li>- 옥상조경 및 벽면 녹화의 도입 검토 하시기 바랍니다.</li></ul>
------	--

당선작에 대한 심사평가 및 개선사항을 위와 같이 제출합니다.

2022년 5월/8 일

심사위원: 김정분 (인)

전라북도부안교육지원청 설계공모심사위원장 귀하

## 당선작 개선사항

□ 공모명: 부안고 본관동 그린스마트 미래학교 리모델링 설계 제안공모

개선사항	<ul style="list-style-type: none"><li>· 교육시설등의 안전 및 유지관리에 관한 법 11조에 따라 교육시설 안전인증 대상이므로 그에 적합한 설계 반영 필요.</li><li>· 교문에서부터 분차도 분리 설계를 반영 필요.</li><li>· 내진성능평가 결과를 반영하여 내진 보강 설계 반영 필요.</li></ul>
------	--

당선작에 대한 심사평가 및 개선사항을 위와 같이 제출합니다.

2022년 5월 18일

심사위원: 김광호 김광호

전라북도부안교육지원청 설계공모심사위원장 귀하