


당선작 개선사항

□ 공모명: 행안초 본관동 그린스마트 미래학교 개축공사 설계 제안공모

개선사항	<p>(2번 업체)</p> <p>개방, 통합, 가변성의 효율적 공간계획 이 반영된 반면에, 이로인해 각 교실간, 그리고 교실과 활동영역 간의 흐름/방문 라인, 오픈시야의 라인구분으로 학생들이 방해가 되지 않도록 충분한 고려 필요.</p>
------	--

당선작에 대한 심사평가 및 개선사항을 위와 같이 제출합니다.

2022년 / 월 21 일

심사위원: 조 창 근 

전라북도부안교육지원청 설계공모심사위원장 귀하

당선작 개선사항

□ 공모명: 행안초 본관동 그린스마트 미래학교 개축공사 설계 제안공모

개선사항	<ul style="list-style-type: none">· 수고 많으셨습니다· 좋은 결과 하시길 바랍니다.
------	---

당선작에 대한 심사평가 및 개선사항을 위와 같이 제출합니다.

2022년 1월 21일

심사위원: 김형언 (인)

전라북도부안교육지원청 설계공모심사위원장 귀하


당선작 개선사항

□ 공모명: 행안초 본관동 그린스마트 미래학교 개축공사 설계 제안공모

개선사항	<ul style="list-style-type: none">• 가변형 칸막이 재검토.• 활동공간과 학습심부의 연계 (학습소 협소)• 중앙 홀부분의 도색과 취제가 가능한 시트로 특성화• 라운지 그늘 open 공간 활용 검토.• 학습심의 라악 활용 극대화• 기포시트와의 연계성 확대 검토
------	--

당선작에 대한 심사평가 및 개선사항을 위와 같이 제출합니다.

2022년 1월 27일

심사위원: 정 주 형 

전라북도부안교육지원청 설계공모심사위원장 귀하


당선작 개선사항

□ 공모명: 행안초 본관동 그린스마트 미래학교 개축공사 설계 제안공모

개선사항	<ol style="list-style-type: none">1. WC 통설 처리와 남·여 구분.2. 광폭 계단에 대한 연구.3. 주민과의 연계성 검토.4. 외부 마감재 고려.
------	---

당선작에 대한 심사평가 및 개선사항을 위와 같이 제출합니다.

2022년 1월 27일

심사위원: 이재호 

전라북도부안교육지원청 설계공모심사위원장 귀하

당선작 개선사항

□ 공모명: 행안초 본관동 그린스마트 미래학교 개축공사 설계 제안공모

개선사항	<p>1안:-</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. 설계는 동선길이 조정. ○ 확장심 위치가 너무 뾰록이 튀어 있음. ○ 양면의 단조로움 (계도 분리) <p>2안:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 장애인 확장소공간의 재고 (종양 남부 건물 인접) 2. 각 교실 및 종별 소등 대책 강구.
------	--

당선작에 대한 심사평가 및 개선사항을 위와 같이 제출합니다.

2022년 / 월 21일

심사위원:

김현수 (인)

전라북도부안교육지원청 설계공모심사위원장 귀하


당선작 개선사항

□ 공모명: 행안초 본관동 그린스마트 미래학교 개축공사 설계 제안공모

개선사항	<p>장애인 화장실 배치·동일경면에, 이동성 칸막이 차음 기존 건축물과 '개축'건축물의 조화를 이후길 바란.</p>
------	--

당선작에 대한 심사평가 및 개선사항을 위와 같이 제출합니다.

2022년 / 월 27일

심사위원: 이 상 학 

전라북도부안교육지원청 설계공모심사위원장 귀하

당선작 개선사항

□ 공모명: 행안초 본관동 그린스마트 미래학교 개축공사 설계 제안공모

개선사항	<ul style="list-style-type: none">· 주위의 장외의 훼손을 최소화 계획세임· 다목적 체육관 중선과 분리 계획세임.· 근적 벽면 기보시장을 우선으로 두고 근적 크기를 평행세임· 사원기림에 종성리 편이하여 실시계획세임
------	---

당선작에 대한 심사평가 및 개선사항을 위와 같이 제출합니다.

2022년 월 일

심사위원: 강 창 논 (인)

전라북도부안교육지원청 설계공모심사위원장 귀하