[국립환경과학원 지정 먹는물 수질검사기관 제 51호][전라북도 인가 수질측정대행기관 제 10호]

전북대학교 물환경연구센터

수신 전북여자고등학교장

(경유)

제목 전북여자고등학교 먹는물(정수기수) 수질검사 성적서 발급(1/4분기)

1. 귀 교의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제 3조 제 2항에 의거, 귀 교에서 본 센터에 의뢰한 정수기수에 대한 먹는물 수질검사 성적서를 발급합니다.

가. 시료내용 및 결과

학교명	시료명	검사목적	건수	비고			
전북여자고등학교	정수기수(수돗물)	정기검사	18건	적 합	:	18	건
				부적합	:	0	건
전북여자고등학교 급식소			6건	적 합	:	6	건
				부적합	:	0	건
전북여자고등학교 기숙사			3건	적 합	:	3	건
				부적합	:	0	건

붙임 정수기수 수질검사 성적서 3부. 끝.

2025.03.10 15:26 전북여자고등학교 신보은

전북대학교 물환경연구센터장

연구원 박경은 조사분석팀장 03/07 한준형

협조자

시행 물환경연구센터-11974 (2025. 3. 7.) 접수 전북여자고등학교-2201 (2025. 3. 10.)

우 전북특별자치도 전주시 덕진구 반룡로 109 (팔복동2가, 테크노빌 A동 113) / www.jbnu.ac.kr

전화 063-271-2442 /전송 063-271-2443 /water2442@hanmail.net / 공개

2025.03.10 15:26 전북여자고등학교 신보은

수 질 검 사 성 적 서

1.시료내용

의 뢰 인	전북여자고등학교			접수일자	2025년 03월 04일
시 료 명	정수기수(수돗물)	접수번호	P20300088~P20300105	채수일자	2025년 03월 04일
채수장소	전북특별자치도 전주시 덕진구 여산로 232 (고랑동, 전북여자고등학교)				
채수방법	검사기관직접채수	검사목적	1분기정기검사	의뢰근거	-

2.건별 수질검사 결과

NO	채수지점	검사항목 및 수질기준		판정	수질기준초과항목
		총대장균군	탁도		
		불검출/100mL	0.5NTU이하		
1	행정실	불검출	0.04	적합	
2	보건실	불검출	0.04	적합	
3	교장실	불검출	0.07	적합	
4	교무실 2층	불검출	0.06	적합	
5	교무실 3층	불검출	0.05	적합	
6	교무실 4층	불검출	0.04	적합	
7	교무실 5층	불검출	0.05	적합	
8	1층	불검출	0.06	적합	
9	2층 좌	불검출	0.04	적합	
10	2층 우	불검출	0.04	적합	
11	3층	불검출	0.04	적합	
12	4층 좌	불검출	0.03	적합	
13	4층 우	불검출	0.04	적합	
14	5층 좌	불검출	0.05	적합	
15	5층 중	불검출	0.05	적합	
16	5층 우	불검출	0.05	적합	
17	강당	불검출	0.06	적합	
18	영선실	불검출	0.05	적합	
	- 이하없음 -				

※ 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

2025년 03월 06일

전북대학교 물환경연구센터장

전주시 덕진구 반룡로 109 전북테크노파크 테크노빌A동 113호 전화:063-271-2442 팩스:063-271-2443

[국립환경과학원 지정 먹는물수질검사기관 제51호]

수 질 검 사 성 적 서

1.시료내용

의 뢰 인	전북여자고등학교급식소			접수일자	2025년 03월 04일
시 료 명	정수기수(수돗물)	접수번호	P20300109~P20300114	채수일자	2025년 03월 04일
채수장소	전북특별자치도 전주시 덕진구 여산로 232 (고랑동, 전북여자고등학교급식소)				
채수방법	검사기관직접채수	검사목적	1분기정기검사	의뢰근거	-

2.건별 수질검사 결과

NO	채수지점	검사항목 및 수질기준		판정	수질기준초과항목
		총대장균군	탁도		
		불검출/100mL	0.5NTU이하		
1	급식실 1층 좌	불검출	0.05	적합	
2	급식실 1층 우	불검출	0.04	적합	
3	급식실 2층 좌	불검출	0.04	적합	
4	급식실 2층 우	불검출	0.05	적합	
5	급식실 휴게실	불검출	0.05	적합	
6	영양사실	불검출	0.03	적합	
	- 이하없음 -				

※ 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

2025년 03월 06일

전북대학교 물환경연구센터장

전주시 덕진구 반룡로 109 전북테크노파크 테크노빌A동 113호 전화:063-271-2442 팩스:063-271-2443

[국립환경과학원 지정 먹는물수질검사기관 제51호]

수 질 검 사 성 적 서

1.시료내용

의 뢰 인	전북여자고등학교기숙사			접수일자	2025년 03월 04일
시 료 명	정수기수(수돗물)	접수번호	P20300106~P20300108	채수일자	2025년 03월 04일
채수장소	전북특별자치도 전주시 덕진구 여산로 232 (고랑동, 전북여자고등학교기숙사)				
채수방법	검사기관직접채수	검사목적	1분기정기검사	의뢰근거	-

2.건별 수질검사 결과

NO	채수지점	검사항목 및 수질기준		판정	수질기준초과항목
		총대장균군	탁도		
		불검출/100mL	0.5NTU이하		
1	훈정관 2층	불검출	0.06	적합	
2	훈정관 3층	불검출	0.07	적합	
3	훈정관 4층	불검출	0.06	적합	
	- 이하없음 -				

※ 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

2025년 03월 06일

전북대학교 물환경연구센터장

전주시 덕진구 반룡로 109 전북테크노파크 테크노빌A동 113호 전화:063-271-2442 팩스:063-271-2443

[국립환경과학원 지정 먹는물수질검사기관 제51호]