

[서식 11]

설계공모 당선작 개선사항

□ 용역명 : 정읍고 그린스마트스쿨 본관동 리모델링공사 설계용역

- 내부공간 ~~을~~을 오픈하고 수직 ~~증축~~을 통해 다양하고 풍미 있는 공간계획은 개인화된 편, 사용비가 부족한 수영장이 있음
- 실내설계 과정에서 사용자, 본주차의 흐름이 제각각이며 개인 내용이 충분히考慮되지 바람니다.

당선작에 대한 개선사항을 위와 같이 제출합니다.

2024년 7월 31일

심사위원 : 최인주 (인증)

설계공모 심사위원회 위원장 귀하

[서식 11]

설계공모 당선작 개선사항

□ 용 역 명 : 정읍고 그린스마트스쿨 본관동 리모델링공사 설계용역

1. 기초 구조 보등 멀기초기둥의 위치는 허대하는 활용하여, 공사비의 구성이 경제적으로 사용될 수 있도록 조정 바란.
2. 중앙부 open space의 계획시 일자 저축률인 수치 연계 및 공간 활용성이 되도록 발전해 주시기 바란.

당선작에 대한 개선사항을 위와 같이 제출합니다.

2024년 7월 31 일

심사위원 : 박 성호 (변)

설계공모 심사위원회 위원장 귀하

[서식 11]

설계공모 당선작 개선사항

□ 용역명 : 정읍고 그린스마트스쿨 본관동 리모델링공사 설계용역

- 오픈 공간의 주요 구조부재가 노출될 땐
디자인적인 요소를 기여하여 리모델링 하는 흥미와
이해를 더 넓게 구현해 주었으면 합니다.
- 일반 강의실이 폴딩도어로 되어 있는데 소음이 문제기
때는 창호로 설치해 주었으면 합니다.

당선작에 대한 개선사항을 위와 같이 제출합니다.

2024년 7월 31일

심사위원 : 김승우 (인)

설계공모 심사위원회 위원장 귀하

[서식 11]

설계공모 당선작 개선사항

□ 용 역 명 : 정읍고 그린스마트스쿨 본관동 리모델링공사 설계용역

- 슬라브 오픈에 따른 구조 안전성 검증 및 해체 계획서 제작 및 수령 확보.
- 충돌 방화구획에 따른 DPC 및 강도가 필요하며 계획된 불화기류 저항성을 갖출 수 있도록 시설과 함께 확보.
- 중성기구 계획을 우수하라고 판단되나 그에 따른 손상 문제 해결을 위한 상의 및 협조 필요.
- 제작단원 예산안에서 고액을 외수하기 위해서 설계부수 집중을 통한 설계구조의 반복시 필요. 예산초과하지 않도록 조치바람.

당선작에 대한 개선사항을 위와 같이 제출합니다.

2024년 7월 31일

심사위원 : 김 도 (임)

설계공모 심사위원회 위원장 귀하

[서식 11]

설계공모 당선작 개선사항

□ 용역명 : 정읍고 그린스마트스쿨 본관동 리모델링공사 설계용역

- 흡기구멍이고 우수한 안으로 단단되었.
- 특히 기능별 분을 하고 평균계획을 수행한 점 우수.
- 당시 주차장 계획에서 후면에 배치하는 점은 이해가 되나 학생 동선과의 혼란해도 걸친
- 아래 공간에서 발생하는 소음문제 걸친요망

당선작에 대한 개선사항을 위와 같이 제출합니다.

2024년 7월 31일

심사위원 : 양재경 (한)

설계공모 심사위원회 위원장 귀하

[서식 11]

설계공모 당선작 개선사항

□ 용역명 : 정읍고 그린스마트스쿨 본관동 리모델링공사 설계용역

중심 활동하는 학생부자 공간을 배출할수 있는
하기 시설 구비.

증축 등으로 공간에 증가 우려가 있는데,
최대한 부지 활용방법 모색 요청.

당선작에 대한 개선사항을 위와 같이 제출합니다.

년 7월 31일

심사위원 : 김준호 (인)

설계공모 심사위원회위원장 귀하

[서식 11]

설계공모 당선작 개선사항

□ 용 역 명 : 정읍고 그린스마트스쿨 본관동 리모델링공사 설계용역

- 정문 출입구 칸막하여 보행자는 할로 하였으나
상장성을 확보하기 위한 문주설계를 고려하기 바랍니다.
- 코어의 하늘공간이 상대사 대비 협소하니
극대화 할 수 있는 방안을 조성하기 바랍니다.
- 가로아래의 확고 인자성 확보를 위한
Sign 계획을 수립하여 적용하기 바랍니다.
- 범죄예방 설계를 강화하여 자객지대가
발생하지 않도록 보안 바랍니다.

당선작에 대한 개선사항을 위와 같이 제출합니다.

2024년 7월 3일

심사위원 : 최종수 (인)

설계공모 심사위원회 위원장 귀하