

[붙임9]

당선작 개선사항

□ 공모명: [가칭]완주청소년자치복합문화센터 신축 설계공모

개선사항	<p>· 지침에서 요구한 기존 강당과 놀이편의의 연계계획은 반영하지 않아 보완이 필요함</p> <p>· 지침에서 요구한 차량 안리내 순환계획은 반영하여 기본계획 확립</p>
------	--

당선작에 대한 심사평가 및 개선사항을 위와 같이 제출합니다.

2021년 3월 18일

심사위원: 김귀태 

전라북도완주교육지원청 설계공모심사위원장 귀하

[붙임9]

당선작 개선사항

□ 공모명: [가칭]완주청소년자치복합문화센터 신축 설계공모

개선사항	<ul style="list-style-type: none">◦ 출입도가 많아 설계되어 있어 이에 대한 고려 필요 · 빔, 난방지 에너지 낭비요인 · 유지관리 어려움◦ 거동량이 많아 에너지 낭비요인 발생◦ 출입구가 많아 출입관리가 어렵고 혼선 발생 우려가 있고 보안 및 안전사고 예방 및 유지관리 어려움◦ 야외테코가 많아 동자녀 폭, 와전기비크 인해 유지관리 어렵고 화와요인 발생 우려◦ 지하 기계실, 전기실 배치 필요
------	--

당선작에 대한 심사평가 및 개선사항을 위와 같이 제출합니다.

2021년 3월 18일

심사위원: 김동수 김광우

전라북도완주교육지원청 설계공모심사위원장 귀하

[붙임9]

당선작 개선사항

□ 공모명: [가칭]완주청소년자치복합문화센터 신축 설계공모

개선사항	<ul style="list-style-type: none">· 주출입구 (차량) 회전반경 고려해서 설계,· 기존 도서관과의 적극적인 연계 건물 (중정온통각 접근성)·
------	---

당선작에 대한 심사평가 및 개선사항을 위와 같이 제출합니다.

2021년 3월 일

심사위원:

김종웅 (인)

전라북도완주교육지원청 설계공모심사위원장 귀하

[붙임9]

당선작 개선사항

□ 공모명: [가칭]완주청소년자치복합문화센터 신축 설계공모

개선사항	<ul style="list-style-type: none">- 전체 동선내비 방문내비 기능한 것인시 평형하 사실방비. 내용등의 구체화 필요 (비부미등, 비부미등)- 내비외 방문의 자유로운 연결을 통한 프로그램의 운영 및 프로그램은 우수하나. 건축적인 건물 내기, 안전 등이 측면에서 내비운영에 대한 고민 필요. 내비외 방문의 자유로운 연결을 통한 프로그램의 운영 및 프로그램은 우수하나. 건축적인 건물 내기, 안전 등이 측면에서 내비운영에 대한 고민 필요.- 내비외 방문의 자유로운 연결을 통한 프로그램의 운영 및 프로그램은 우수하나. 건축적인 건물 내기, 안전 등이 측면에서 내비운영에 대한 고민 필요. 내비외 방문의 자유로운 연결을 통한 프로그램의 운영 및 프로그램은 우수하나. 건축적인 건물 내기, 안전 등이 측면에서 내비운영에 대한 고민 필요. 내비외 방문의 자유로운 연결을 통한 프로그램의 운영 및 프로그램은 우수하나. 건축적인 건물 내기, 안전 등이 측면에서 내비운영에 대한 고민 필요.- 지역 이미지 연결 및 이용대성치를 감안한 휴먼스케일의 건축에서 매스의 분절화 조성에 대한 고려 필요.- 전체 동선내비 기능에 있어 역사적 동선내비 프로그램 비상치로 있어도 건축적으로 가능 필요.
------	---

당선작에 대한 심사평가 및 개선사항을 위와 같이 제출합니다.

2021년 3월 19일

심사위원: 

전라북도완주교육지원청 설계공모심사위원장 귀하

[붙임9]

당선작 개선사항

□ 공모명: [가칭]완주청소년자치복합문화센터 신축 설계공모

개선사항	<p>중앙 엘리베이터의 위치 제고. (2층 주민이므로 편리한 위치보다는 꼭 필요한 시간만 이용)</p> <p>공연장 대기공간 별도 계획 필요여부 제고.</p> <p>공간의 장점이 구현될 수 있게 재구성 및 디테일 선계 등 만족을 가져다주기 바라며 설계의도구화 까지 해본 것 대해서기 바랍니다.</p>
------	---

당선작에 대한 심사평가 및 개선사항을 위와 같이 제출합니다.

2021년 3월 18일

심사위원: 신상희 신상현

전라북도완주교육지원청 설계공모심사위원장 귀하

[붙임9]

당선작 개선사항

□ 공모명: [가칭]완주청소년자치복합문화센터 신축 설계공모

개선사항	<ul style="list-style-type: none">- 제안작을 기본 구상이 흥미로운 것은 구체- 다만 시공에 있어 계획안이 제대로 구현될 수 있도록 상세한 검사가 적극적으로 진행될 필요가 있음- 심의 당국이 다소 복잡하여, 내부의 바람저, 색채 등은 좀더 이 부분은 해당해 관련 전문가 등에 따라 방향을 고려할 필요가 있음.
------	---

당선작에 대한 심사평가 및 개선사항을 위와 같이 제출합니다.

2021년 3월 18일

심사위원:

이승룡 (인)

전라북도완주교육지원청 설계공모심사위원장 귀하

[붙임9]

당선작 개선사항

□ 공모명: [가칭]완주청소년자치복합문화센터 신축 설계공모

개선사항	<ul style="list-style-type: none">○ 근거리 주차 계획으로 2차선이 좁은 대형버스 주차와 계획이 파손 (기존 주차장 및 신생 활동)○ 배치 계획으로 2차선으로 차량 및 보행 주차장 등 공간이 미비함○ 외형의 동축 및 국공립 건물은 사각지대 형성 과 유지관리에 부대함 (북향쪽 승강장)○ 지르자사. 상강사. 보강사. 등 부대 파손 시설 임도○ 화장실 (개조 외부의 개조 건물 (지하사상)○
------	--

당선작에 대한 심사평가 및 개선사항을 위와 같이 제출합니다.

2021년 3월 18일

심사위원:

정영 

전라북도완주교육지원청 설계공모심사위원장 귀하

[붙임9]

당선작 개선사항

□ 공모명: [가칭]완주청소년자치복합문화센터 신축 설계공모

개선사항	<ul style="list-style-type: none">• 기존건축물과양 연계방안 프로그램이 보완되어야 한다.• 점등방으로 공간 조색방안점은 영색은 가능한 더 넓게해서, 사용자와양 동선 마련방안 보완 및 조음차량계획이 더 보완될 필요가 있다.
------	---

당선작에 대한 심사평가 및 개선사항을 위와 같이 제출합니다.

2021년 4월 8 일

심사위원: 이명희 (인)

전라북도완주교육지원청 설계공모심사위원장 귀하

[붙임9]

당선작 개선사항

□ 공모명: [가칭]완주청소년자치복합문화센터 신축 설계공모

개선사항	<ul style="list-style-type: none">○ 진입부분의 차량과 보행자 동선 분리 계획요.○ 기존 4층과의 연결 보릿지 계획요함.○ 자전거 거치대 충분히 설치요.
------	--

당선작에 대한 심사평가 및 개선사항을 위와 같이 제출합니다.

2021년 3 월 18 일

심사위원: 황금정 (인)

전라북도완주교육지원청 설계공모심사위원장 귀하