

## 응모작품 심사평가

□ 공모명: [가칭]완주청소년자치복합문화센터 신축 설계공모

심사번호	평가내용
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 학교 운동장에서 의 전면성을 강조한 건축물의 형태 디자인 계획 수립</li> <li>- 차량과 보행자의 진입동선은 완벽히 분리하여 이용자들의 안전성을 확보하였으나, 차량 이용자들의 접근동선은 상대적으로 분리하고, 지침에서 요구한 차량 순환계획은 보완이 필요함.</li> <li>- 완주교육공동체 지원센터(예정)와 놀이영역의 연계계획은 유리하나 동북도 계획에 의한 일부공간의 부합계획은 실내 환경이 분리할</li> </ul>
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 학교 운동장에서 의 전면성을 강조한 건축물의 형태 디자인 계획 수립</li> <li>- 차량 주차장과 보행자의 진입 계획을 분리한 배치계획은 이용자들의 안전성을 확보하였으나, 지침에서 요구한 차량 순환계획은 보완이 필요함.</li> <li>- 접마당을 중심으로 영역별 공간 분리계획 및 평면계획은 영역별 독립성은 제공하나 상호 연계성은 떨어질수 있음.</li> <li>- 계획영역의 일부공간은 선긋은 활용하여 지하에 계획하였으나 실내환경은 분리한것이 반영함.</li> </ul>
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 학교 진입로와 운동장에서 의 전면성을 강조한 건축물의 형태 디자인 계획 수립</li> <li>- 주차장과 진입광장 계획이 보행자에게 진입 동선의 편리성을 제공하고 차량 동선은 부리내 순환동선은 계획함.</li> <li>- 건축물 주요 공간은 남북배치하여 이용자 공간의 쾌적성을 확보할</li> <li>- 완주교육 공동체 지원센터(예정)와 연계한 공간계획은 장점이나 강당과 놀이권역 연계 계획은 반영하지 않아 보완이 필요함</li> </ul>
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 학교 운동장에서 의 전면성을 강조한 건축물의 형태 디자인 계획 수립</li> <li>- 차량 주차장과 보행자의 진입계획은 분리한 배치계획은 이용자들의 안전성을 확보하였으나, 지침에서 요구한 차량순환계획은 보완이 필요함</li> <li>- 놀이영역은 중심으로 다른 영역과 연계한 평면 계획은 장점이 있으나 강당과 놀이권역의 연계가 필요한 계획은 반영하지 않아 보완이 필요함.</li> </ul>

응모작품 대한 심사평가 사항을 위와 같이 제출합니다.

2021년 7월 18일

심사위원: 김 귀 태 *(인)*

전라북도완주교육지원청 설계공모심사위원장 귀하

[붙임8]

## 응모작품 심사평가

□ 공모명: [가칭]완주청소년자치복합문화센터 신축 설계공모

심사번호	평가내용
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 출입구가 많아 체계관리가 어렵고 에너지 낭비도인 발생</li> <li>◦ 남북 방향에 귀동굴이 많아 눈부심 발생, 밤낮에너지 손실</li> <li>◦ 주선에 독립성은 좋으나 연계성은 분리</li> <li>◦ 관리사무실이 2층에 있어 관리관리에 어려움에 상, 화장실 동선이 길다(2층)</li> <li>◦ 계단실의 축소, 남조로순 입면.</li> </ul>
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 주차에 배치된 각실용 채광·환기·방수에 불리하고 공간에 증가요인</li> <li>◦ 동열단열된 동선으로 화장실과 계단실이 묶여 어렵다 &lt;1층&gt; 6.0포함.</li> <li>◦ 운영지원실에서 각동에 대한 출입관리가 어렵다, 2층이 돼 불전관 동선</li> <li>◦ 화장실 위치가 1, 2층별로 달라 배수에 관여 어렵고, 하차요인 발생 우려와 시공성, 경제성, 유지관리의 어려움에 상</li> <li>◦ 차량에서 전용 진입로 동선이 편리하다.</li> </ul>
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 단열된 주차장이 배치되어 주차시 환선의 예상됨</li> <li>◦ 북차로 1, 2층 천장 open 되어 냉난방이 어려움</li> <li>◦ 북쪽에 귀동굴이 많아 에너지 손실 우려</li> <li>◦ 공동체 스텝공간이 동차기후 화차기 비로에 유지관리, 방수 등 문제점</li> <li>◦ 운영지원실에서 음향상에 대한 관리와 출입자 통제 곤란</li> </ul>
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 과도한 환풍도로 에너지 낭비 될 유지관리의 어려움에 상</li> <li>◦ 출입구가 많아 출입자 관리 및 보안, 안전등에 어려움</li> <li>◦ 모든공간이 유기적 연결 동선이 좋음</li> <li>◦ 데크가 너무 많아 유지 관리에 어려움 (동차기후, 화차기 비)으로 하차요인 증가와 관리비 감 &lt;육산점원포함&gt;</li> </ul>

응모작품 대한 심사평가 사항을 위와 같이 제출합니다.

2021년 3월 18일

심사위원: 김동우 김동환

전라북도완주교육지원청 설계공모심사위원장 귀하

[붙임8]

## 응모작품 심사평가

□ 공모명: [가칭]완주청소년자치복합문화센터 신축 설계공모

심사번호	평가내용
1	<p>주요: 뚜렷한 보리도블리는 면활하나 주화장의 운동감 전너에 있어 활용도가 떨어질 것으로 예상됨, 평면구성은 유기적이고 기능적으로 배치 계획된 작업에서와 외부공간 접근이 좋음.</p>
2	<p>주화장 활동면에서 높음이나 건물과의 완충공간이 부족함, 가르 계획은 개방감이 있으나 관내측의 이용객의 연계된 사용이 불편함.</p>
3	<p>경사들이동하락 외부공간과 내부공간의 연결을 고려한 점이 좋음, 구조 계획에서의 연계성이 미흡함, 기존 다목적실 상부 테라스 활용이 좋음.</p>
4	<p>이용객의 이동 동선등과 기능별 구획이 상호연계성은 가지고 분할 되어있음, 이용과 관내측에서 편리함, 주화장과 건물의 완충공간이 효율적 로서만 테크 이동이 좋음.</p>

응모작품 대한 심사평가 사항을 위와 같이 제출합니다.

2021년 9월 일

심사위원: 김홍희 (인)

전라북도완주교육지원청 설계공모심사위원장 귀하

## 응모작품 심사평가

□ 공모명: [가칭]완주청소년자치복합문화센터 신축 설계공모

심사번호	평가내용
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 복지전체를 아우르는 종합적인 동선계획 수립 및 변화공간 계획은 함의성으로 제시되었으나 사업범위 및 비용측면에서 다소</li> <li>- 프로그램의 종합 및 유기, 배치 선정은 함의적이나 기존 조차 건물 근사치 논거 및 현상, 연계 계획 정도</li> </ul>
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 주차장 등 용기 계획 및 변화공간 계획은 우수하나 비상 및 서비스에 대응할 수 있는 신축 동선 계획이 다소 편한</li> <li>- 매스블록의 근화로운 배치 계획은 우수하나 향에 혁신적이며 각 프로그램에 대응하는 공간 연계가 기본적이다.</li> </ul>
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 복지전체로 고려하는 종합적인 동선계획 수립 및 변화공간 계획 우수하나 사업범위 내 변경은 제시된</li> <li>- 프로그램 간의 연계 계획 우수 및 마감, 거는은 포함 건물들 간의 배치 및 연계 계획 우수</li> </ul>
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 주차장 집중 현상을 통한 일련한 변화공간 계획 및 비상/서비스 동선 계획 우수</li> <li>- 매스의 분화나 연속의 형태 계획 속에 프로그램 간의 독립 및 연계 계획 소의 근화, 빛나 소에 대한 고려 우수</li> </ul>

응모작품 대한 심사평가 사항을 위와 같이 제출합니다.

2021년 3 월 18일

심사위원:

전라북도완주교육지원청 설계공모심사위원장 귀하

[붙임8]

## 응모작품 심사평가

□ 공모명: [가칭]완주청소년자치복합문화센터 신축 설계공모

심사번호	평가내용
1	1층평면은 외부복도로 여러개의 진뫼이 마무리져 있는 모습을 만드려는 의도가 보인다. 그러나 층복도의 느낌이 강하리 내외부의 관계와 공간을 풍성하게 풀어내는 방식이 미흡하다.
2	공간의 구성과 연계성이 전체적으로 미흡한
3	진뫼 사이에 넓은 길을 만들어 명쾌하게 동선이 정리되었으며 사선의 도입으로 역동성이 느껴진다. 하지만 평면은 단순한 공간감으로 변화가 적고 성인용 위한 차이를 사무공간으로 느껴진다.
4	진뫼의 내외부가 다양한 방식으로 만나 다채로운 공간을 만들었으며 층의 변화, 천창, 콘크리트 개년의 공용공간 등을 도입하여 청소년의 창의성을 자극하리 약게하는 등 많은 공간을 깊이있게 고민하리 창조하였음.

응모작품 대한 심사평가 사항을 위와 같이 제출합니다.

2021년 3월 18일

심사위원: 김상희 김상희

전라북도완주교육지원청 설계공모심사위원장 귀하

[붙임8]

## 응모작품 심사평가

□ 공모명: [가칭]완주청소년자치복합문화센터 신축 설계공모

심사번호	평가내용
1	전반적으로 기원의 학교 유형을 고려하여 부지에 적절하게 계획됨. 다만 증축근래 의한 이원화의 권장이 높아 높은 벽은 있으나 서문 및 확충에 있어 다소 문제가 감지는 부분이 발생할-듯 있을 것인 피관됨
2	공간 구성이 큰 무리없이 적절하게 계획된것임. 공간 외투형 및 지하공간을 확충한 공간 구성이 적절하게 이루어졌음. 다만 연결통로 및 건물부의 평면 등이 <del>이</del> 개선할 필요가 있음.
3	기존 건물(체육관)과의 접근과 보행증상의 증강을더불어 적절하게 계획하여 체감되는 확충이 적극적으로 가능함. 특히 건물부 진입하는 과정에서 진입 마당과 건물부 면담에 의한 진입부 등 긍정적임.
4	작은 마을 같은 형태 및 외투형(마당) 구성으로 완성된 모습이 좋음. 각 심미적 외투마당은 감할 수 있게 한 부분은 긍정적임. 다만 심미 면에서 확충하는데 다소 불합리한 등나상 문제가 있을 것인 생각됨.

응모작품 대한 심사평가 사항을 위와 같이 제출합니다.

2021년 3월 18 일

심사위원: 이 승 통 (인)

전라북도완주교육지원청 설계공모심사위원장 귀하

## 응모작품 심사평가

□ 공모명: [가칭]완주청소년자치복합문화센터 신축 설계공모

심사번호	평가내용
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>*기존 도서관을 다목적실 사용으로 이용률과 활용도가 높음</li> <li>*공연과 강연을 위한 계단식 고정의자로 전용관람실로 계획함</li> <li>*문화센터의 건물배치에 따른 옥외마당 부지활용계획이 좋음</li> <li>*전·후관동이 분리되어 독립성은 있으나 학생들의 활동에 보다 더 유기적인 공간구성이 미흡 -체험, 자치, 특별권역(공연장) 혼합되어 분산배치됨</li> <li>*놀이권역과 특별권역(공연장)이 분리되어 연계성이 없음</li> <li>*자전 보관소 구획 표기가 없고 대형버스 주정차계획이 필요</li> </ul>
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>*시설계획 주안점의 조건에 맞춰서 권역별 공간구성이 좋으나 외형의 돌출 및 굴곡된 건물은 사각지대 형성과 유지관리에 불리함 <i>맞강랑의</i></li> <li>*기존 도서실외 활용계획이 없음 X</li> <li>*배치계획도상의 전반적인 차량 및 보행 주진입 동선 등 표기가 미비함 -기존 주차장활용이나 신설확장으로 주차댓수 확보계획의 확실한 표기가 없음</li> <li>*근거리 주차계획으로 접근성이 좋으나 대형버스 주정차 계획이 필요함</li> <li>*문화센터의 건물배치에 따른 옥외마당 활용계획이 미흡</li> </ul>
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>*지하층 및 지상4개동으로 분산배치로 독립성 및 옥외마당 부지활용 계획은 좋으나 운영관리 문제와 유기적인 공간 구성이 미약함</li> <li>*방문학생들이 권역별 활동실 등 다른학생들의 활동을 볼수가 없어 시각 및 효율적인 교육여건이 미흡</li> <li>*지하층에 요리실,발명실,메이커스실 배치로 공사비 증대 및 환경적 여건과 효율적 운영이 부적합 <i>부적합</i></li> <li>*근거리 주차계획으로 접근성이 좋으나 <i>대형버스 주정차</i> 계획이 필요함 <i>건방랑의 기존 주차랑의</i></li> <li>*1층 평면도상 4개동으로 구분되어 화장실배치(2개소)의 이동 동선이 불편함</li> </ul>

□ 공모명: [가칭]완주청소년자치복합문화센터 신축 설계공모

심사번호	평가내용
	<p>*기존 강당과 2개동의 배치로 권역별 독립성은 좋으나 인동간 격이 멀고 상호 유기적인 연계성이 미흡함</p> <p>*도면상 기존 <del>목</del>외주차장 존치 및 신설로 주차댓수가 70대 <del>이내</del> <sup>이상</sup></p> <p>*버스 주정차 확보계획이 좋으나 센터와 접근성이 떨어짐</p> <p>*기존 강당 및 도서관의 동떨어진 계획보다 근접한 유기적인 활용계획이 필요 <sup>→ 기존 버스 존치, 기존 강당 대안, 하역, 2층 버스 존치</sup></p> <p><del>*기존 강당은 1, 2층 운동시설 및 놀이영역보다 지역사회 주민 및 학생들의 체육활동 및 각종 레크레이션 활동공간이 필요</del> <sup>*기존 S.P.존치 및 배치가 중요함</sup></p>
<p>주요 주안점</p>	<p>*과업지시서에 의한 배치계획 주안점상의 주차장은 40대로 기존 주차 22대와 포함하여 계획</p> <p>*방문학생들이 다른 학생들의 활동을 볼 수 있게 구성</p> <p>*놀이권역과 특별권역(공연장) 연계 구축</p> <p>*자치권역은 타 권역으로부터 소음방지 이격 등 최소화</p> <p>*자전거 이용자 고려, 자전거보관소 계획</p> <p>*공연장의 좌석의자 설치하지 않고 댄스실 등 활동실로 활용</p> <p>*기존 존치시설은 놀이권역 시설로 활용계획 - 접근성이 좋게 근거리 내부연결이나 연결복도가 필요</p> <p>*대형버스의 주정차 계획 및 차량순환동선, 보차도 분리</p> <p>*기존 강당은 체육시설로 기존 용도로 활용예정</p>
<p>주요 검토사항</p>	<p>[4개작품 공통사항]</p> <p>*화장실 1개소 외부인 개방(외부에서 직접출입가능 구조)</p> <p>*지도자실,상담실,양호실,휴게실(휴게홀겸용)물품보관실,방송실(관리실과 겸용) --- 스페이스 프로그램의 기준은 없음</p> <p>*기초 강당 활용 방안 (1층 합숙소 2층 학생회관, 3층 강당)의 검토가 아님</p>

응모작품 대한 심사평가 사항을 위와 같이 제출합니다.

2021년 3월 18 일

심사위원:

김은 

전라북도완주교육지원청 설계공모심사위원장 귀하

## 응모작품 심사평가

□ 공모명: [가칭]완주청소년자치복합문화센터 신축 설계공모

심사번호	평가내용
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 배치계획이 우수, 동선과 남북축에 대한 동선계획이 분해확화.</li> <li>• 평면계획에서, 특이점은 차별화된 공간계획의 제안이 우수하다.</li> </ul>
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 배치계획에서 보차분리가 잘 계획되었음에 동선축과 남북축에 대한 동선계획이 잘 제안되었다.</li> <li>• 기존건축물과의 연계성이 우수하게 제안되었음에 내외부와의 공간연계성 및 확장성이 우수하게 평가된다.</li> </ul>
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 평면계획에서, 각 공간별 이용성과 연계성이 우수하며, 동선이 잘 짜여 조화성이 높다.</li> <li>• 정적공간과 동적 공간의 차별성이 약간 부족하다 보니 특이적인 공간용도가 차별화되지 않고 있다.</li> </ul>
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2동으로 계획하다 보니 대동선적인 기존건축물과의 제안된 건축물과 인동간격이 좁아 일조권 및 그늘창이 많이 발생된다.</li> <li>• 건축별도로 용역자인 소음발생으로 인한 동별</li> </ul>

응모작품 대한 심사평가 사항을 위와 같이 제출합니다.

계획은 아주  
우수하다 사료됨.

2021년 3월 8일

심사위원: 최동규 (인)

전라북도완주교육지원청 설계공모심사위원장 귀하

[붙임8]

## 응모작품 심사평가

□ 공모명: [가칭]완주청소년자치복합문화센터 신축 설계공모

심사번호	평가내용
1	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 전체적으로 우수한 작품이며 주차계획은 보행동선과 분리하여 보행의 안전이 확보된 계획임.</li><li>○ 놀이권역과 강당동파의 연계성이 양호함</li><li>○ 높이 및 체험권역을 남양 배치하여 채광이 우수함</li></ul>
2	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 창의적인 발명포실과 요리실을 지하에 배치하여 폐해적인 공간임</li><li>○ 전체적인 계획에 있어 남향의 채광을 무릅쓰함.</li><li>○ 건물의 확장성을 고려한 외부 공간의 비효율</li></ul>
3	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 건물의 디자인 부분은 우수하나 주어진 대지 경제성 상이함</li><li>○ 전체적인 배치 계획은 좋으나 주차장 시설 검토 미흡</li><li>○ 기존 4동과의 놀이공간의 연계성 부족함</li></ul>
4	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 전체적인 디자인 및 자연채광이 돋보이는 계획임.</li><li>○ 진입부분 차량 및 보행자 동선의 혼잡으로 배려가 미흡</li><li>○ 놀이권역과 강당 동파의 연계에 강당동파 체험관이 연계되어 연계성 미흡</li></ul>

응모작품 대한 심사평가 사항을 위와 같이 제출합니다.

2021년 3월 18일

심사위원: 황금정 

전라북도완주교육지원청 설계공모심사위원장 귀하