

서식③

학교시설공사지원단 지원 결과

학교시설공사지원단 지원 결과

□ 지원개요

대상학교	이서초등학교
공사명	이서초 보건실 리모델링 환경개선공사
원가검토금액	금23,443,000원
계약(예정)금액	금21,278,000원
지원단성명	김학득
현장 방문일	2025.4.18.
지원 시간	<input type="checkbox"/> 1시간 <input checked="" type="checkbox"/> 2시간 <input type="checkbox"/> 2시간 초과
지원 회차	<input checked="" type="checkbox"/> 1회차 <input type="checkbox"/> 2회차

□ 개선사항

개 선 사 항
<ul style="list-style-type: none"> - 공사 위치가 표시된 배치도로 수정 - 치수, 규격, 구조, 마감재 등 공사내역을 상세 표기하여 도면 수정 - 공사 원가계산서 2025년 공사원가계산 제비율에 맞게 수정 - 산재보험 적용대상으로 착공, 준공 시 보험가입증명원 또는 완납증명서 확인 요청 - 기존 기구 설비 등이 훼손되지 않도록 보양 및 주의 요구 - 공사범위에서 제되는 부분은 구분하여 배치도에 표시 요청

결	담당자	행정실장
재	권관선	김관선

학교시설공사지원단 만족도 조사

☐ 선택형[헤드라인M, 15p]

1. 귀하의 근무기관은 어디입니까?

- ① 단설유 ☒ 초등학교 ③ 중학교 ④ 고등학교 ⑤ 특수학교

2. 귀하의 근무기관이 지원받은 시기(1차)는 언제입니까? (중복선택 가능)

구분(월)	1	2	3	④	5	6	7	8	9	10	11	12
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

3. 지원단은 협의된 방문일자에 학교를 방문하였습니까?

(방문하지 않았다면 사유를 기재해주세요)

☒ 예

② 아니오()

4. 지원단은 귀하가 원하는 분야(건축, 전기 등)에 적절하게 배정되었습니까?

(사유를 자유롭게 작성해주세요)

☒ 매우만족

② 만족

③ 보통()

④ 불만족()

⑤ 매우불만족()

5. 지원단은 귀하의 학교에서 요구한 내용을 청취하여 컨설팅을 실시하였습니까?

(사유를 자유롭게 작성해주세요)

☒ 매우만족

② 만족

③ 보통()

④ 불만족()

⑤ 매우불만족()

6. 지원단은 방문 시 친절하게 도움을 주었습니까?

(사유를 자유롭게 작성해주세요)

- ☒ ① 매우만족
- ☐ ② 만족
- ☐ ③ 보통()
- ☐ ④ 불만족()
- ☐ ⑤ 매우불만족()

7. 지원받은 분야는 무엇입니까?(복수선택 가능)

- ☒ ① 원가계산서 검토
- ☐ ② 설계서 검토
- ☐ ③ 공사감독
- ☐ ④ 준공검사
- ☐ ⑤ 대가지급 등 서류검토

8. 어떤 부분에서 도움이 되었다고 생각하십니까?(복수선택 가능)

- ☐ ① 예산절감
- ☒ ② 원가계산서 이해
- ☒ ③ 전문지식 습득
- ☒ ④ 미비한 부분보완
- ☒ ⑤ 업무부담 경감
- ☐ ⑥ 기타()

☐ 서술형

9. 향후 운영 방향에 대한 의견을 자유롭게 기재하여 주시기 바랍니다.

적극 홍보 되어 학교 공사 계약 담당자가 적극 활용하여 전문성을 향상할 수 있길 바랍니다.

서식③

학교시설공사지원단 지원 결과

학교시설공사지원단 지원 결과

□ 지원개요

대상학교	이서초등학교
공사명	이서초 보건실 바닥난방 전기공사
원가검토금액	금4,260,000원
계약(예정)금액	금4,260,000원
지원단성명	강태중
현장 방문일	2025.4.21.
지원 시간	<input type="checkbox"/> 1시간 <input checked="" type="checkbox"/> 2시간 <input type="checkbox"/> 2시간 초과
지원 회차	<input checked="" type="checkbox"/> 1회차 <input type="checkbox"/> 2회차

□ 개선사항

개 선 사 항
<ul style="list-style-type: none"> - 공사 위치가 표시된 배치도로 수정 - 전등 위치 선로표시 전열설치 선로 표시하여 배치도 수정 - 바닥 전기난방설비 설치, 온도조절기 위치 표시 요구 - 공사 원가계산서 2025년 공사원가계산 제비율에 맞게 수정 - 산재보험 적용대상으로 착공, 준공 시 보험가입증명원 또는 완납증명서 확인 요청 - 기존 기구 췌비 등이 훼손되지 않도록 보양 및 주의 요구 - 운수기 전용 콘센트 싱크대주변 콘센트에는 방우영, 전원차단기는 고감도 누전차단기 설치요청

결	담 당 자	행정실장
재	권재현	김기성

학교시설공사지원단 만족도 조사

☐ 선택형(헤드라인M, 15p)

1. 귀하의 근무기관은 어디입니까?

- ① 단설유 ☒ ② 초등학교 ③ 중학교 ④ 고등학교 ⑤ 특수학교

2. 귀하의 근무기관이 지원받은 시기(1차)는 언제입니까? (중복선택 가능)

구분(월)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

3. 지원단은 협의된 방문일자에 학교를 방문하였습니까?

(방문하지 않았다면 사유를 기재해주세요)

☒ 예

② 아니오()

4. 지원단은 귀하가 원하는 분야(건축, 전기 등)에 적절하게 배정되었습니까?

(사유를 자유롭게 작성해주세요)

☒ ① 매우만족

② 만족

③ 보통()

④ 불만족()

⑤ 매우불만족()

5. 지원단은 귀하의 학교에서 요구한 내용을 청취하여 컨설팅을 실시하였습니까?

(사유를 자유롭게 작성해주세요)

☒ ① 매우만족

② 만족

③ 보통()

④ 불만족()

⑤ 매우불만족()

(사유를 자유롭게 작성해주세요)

7. 지원받은 분야는 무엇입니까?(복수선택 가능)

- ① 예산절감
② 원가계산서 이해
③ 전문지식 습득
④ 미비한 부분보완
⑤ 업무부담 경감
⑥ 기타(

9. 향후 운영 방향에 대한 의견을 자유롭게 기재하여 주시기 바랍니다.

적극 홍보 되어 학교 공사 계약 담당자가 적극 활용하여 전문성을 향상할 수 있길 바랍니다.