



수 질 검 사 성 적 서

1. 시료내용

의뢰인	군산진포중학교			접수일자	2023년 05월 08일
시료명	정수기수(수돗물)	접수번호	N20500810~N20500826	채수일자	2023년 05월 08일
채수장소	전북 군산시 진포 3길 66				
채수방법	검사기관직접채수	검사목적	2분기정기검사	의뢰근거	-

2. 건별 수질검사 결과

NO	채수지점	검사항목 및 수질기준		판정	수질기준초과항목
		총대장균군	탁도		
		불검출/100mL	0.5NTU이하		
1	행정실	불검출	0.07	적합	
2	교무실	불검출	0.06	적합	
3	교장실	불검출	0.06	적합	
4	보건실	불검출	0.07	적합	
5	학생부실	불검출	0.08	적합	
6	본관 2층	불검출	0.08	적합	
7	본관 3층	불검출	0.08	적합	
8	중관 2층	불검출	0.09	적합	
9	중관 3층	불검출	0.11	적합	
10	정보실	불검출	0.06	적합	
11	연구실 1	불검출	0.06	적합	
12	연구실 2	불검출	0.06	적합	
13	연구실 3	불검출	0.08	적합	
14	후관 2층	불검출	0.07	적합	
15	상담실	불검출	0.08	적합	
16	체육관	불검출	0.09	적합	
17	식생활관	불검출	0.08	적합	
	- 이하없음 -				

※ 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

2023년 05월 11일

전북대학교 물환경연구센터장



전주시 덕진구 반룡로 109 전북테크노파크 테크노빌A동 113호 전화:063-271-2442 팩스:063-271-2443

[국립환경과학원 지정 먹는물수질검사기관 제51호]