

석면 해체.제거 참여자별 업무 체크리스트(석면모니터단)

학교명: 전주여고

공정명: 잔재물 점검

점검 날짜: 2022. 1. 17 .

시점	체 크 항 목	적합	부적합	비고
사전점검	사전 청소와 비품. 집기 이동은 제대로 이루어 졌는가?	✓		
	위생설비, 작업안내판 등이 규정대로 되었는가?	✓		
	비닐보양, 음압기 설치, 폐기물반출로는 문제 없는가?	✓		
	작업자 안전교육, 호흡보호구 등 규정된 보호장비 지급은 제대로 이루어 졌는가?	✓		
	비산정도 측정기는 정 위치에 배치가 완료 되었는가?	✓		
	작업 전 음압기는 제대로 설치 되어 있가?	✓		
	작업자를 위한 위생설비는 규정대로 설치되었는가?	✓		
	감시창은 작업공간 내부를 잘 볼 수 있게끔 설치 됐는가?	✓		
	사전청소로 잔재물은 완전히 제거 되었는가?	✓		
작업 후	작업완료후 송풍식으로 공기를 불어 공기포집을 했는가?	✓		
	잔재물이 발견되거나 공기질 측정에서 기준 이상일 경우 습식-건식-습식으로 정밀 재청소를 하였는가?	✓		
	비닐 보양을 뜯은 뒤 사후 청소는 지침대로 하는가?	✓		
총 평				

작성자	소속: 전주여고	직급: 교 장	성명: 김 영호 (서명)
작성자	소속: 전주여고	직급: 행정실장	성명: 이재현 (서명)
작성자	소속: 전주여고	직급: 석면관리인	성명: 김 용현 (서명)
작성자	소속: 전주여고	직급: 학부모	성명: 박순복 (서명)
작성자	소속: 한국여성소비자연합	직급: 시민단체	성명: 유강민 (서명)
작성자	소속: ㈜하늘석면기술연구원	직급: 외부전문가	성명: T212 (서명)
작성자	소속: ㈜빛드림	직급: 현장대리인	성명: 김리현 (서명)
작성자	소속: 전주교육지원청	직급: 주무관	성명: 김선희 (서명)

석면 해체.제거 참여자별 업무 체크리스트(교육청)

학교명: 전주여고

공정명: 사전청소, 비닐보양, 잔재물 점검

점검 날짜:

2022. 1. 13.

시점	체 크 항 목	적합	부적합	비고
작업 전	이동 가능한 모든 비품.집기는 계획대로 옮겼는가?	✓		1/13
	이동 비품 . 집기는 위치 . 장소에 대한 표시를 했는가?	✓		1/13
	피손 또는 손괴된 비품.집기는 없는가?	✓		1/13
	시공자의 작업계획서를 감리인에게 맡겨 사전검토 했는가?			.
	석면지도상 무석면인 교실에서 냉난방공사 등을 할 경우 무석면 여부를 재확인 했는가?			.
	사전 청소는 완벽하게 이루어졌는가?	✓		1/13
작업 중	위생설비, 작업장 밀폐가 작업계획대로 이루어졌는가?			
	비닐 규격과 음압기 대수, 음압기 성능이 문제 없는가?			
	작업 경고표지판 등 게시물이 규정대로 설치 됐는가?			
	감시창은 제대로 설치 됐는가?			
	비계 등 작업 안전장치는 제대로 설치됐는가?			
	작업자가 위생복 착용한 채 작업장 주변을 돌아다니는가?			
	음압기 공기배출구에서 측정한 석면농도는 기준 이내인가?			
	작업자 교육은 규정대로 이루어졌는가?			
	감리인은 매일 감리일지를 작성하는가?			
	감리인은 규정대로 상주하며 제대로 점검하고 있는가?			
	해체.제거된 석면자재를 담은 이중비닐에 규정대로 표지를 했는가?			
	폐기물은 계획된 배출구를 통해 보내 안전하게 보관하는가?			
	폐기물이 제때 규정 폐기물운반 차량에 실려 이송됐는가?			
	작업 뒤 습식청소와 진공청소로 실내 석면오염을 최소화하는가?			
작업 후	작업이 끝난 뒤 마무리 청소는 지침대로 잘 이루어졌는가?	✓		1/17
	특히 후미진 곳이나 손이 잘 닿지 않는 곳 등 사각지대까지 꼼꼼하게 잔재물과 먼지 청소를 했는가?	✓		1/17
총 평				

작성자

소속:

전주교육지원청

직급:

4급

성명:

김서리

(서명)

붙임 2

겨울방학 학교 석면해체·제거 현장점검표

점검일: 2022. 1. 17.

□ 점검대상 학교

교육청	교육지원청	설립별	급별 (유초중등교)	학교명
전북	전주교육지원청	공립	고	전주여자고등학교

□ 석면해체·제거 작업 현황

석면해체·제거면적	학교석면 보유면적	총 79.1 m ²	제거면적	79.1 m ²	잔여면적	0 m ²
석면해체·제거기간	공사기간	2022. 1. 14. ~ 2022. 1. 19.				
	공사기간 연장	<input checked="" type="checkbox"/> 공사기간내 완료 <input type="checkbox"/> 공사기간 연장				

□ 점검 항목

안내서 적용 점검 항목			
1) 사전설명회	사전설명회 개최 여부	<input checked="" type="checkbox"/> 여	<input type="checkbox"/> 부
	미이행 사유		
2) 가구이전 및 청소	가구이전 및 청소	<input checked="" type="checkbox"/> 여	<input type="checkbox"/> 부
	미이행 사유		
3) 비닐밀폐막	벽	<input type="checkbox"/> 1겹	<input checked="" type="checkbox"/> 2겹
	바닥	<input type="checkbox"/> 1겹	<input checked="" type="checkbox"/> 2겹
	미이행 사유		
4) 경량철골 천정틀제거(M-bar)	경량철골틀제거 여부	<input type="checkbox"/> 여	<input type="checkbox"/> 부
	미이행 사유	창고 사용 (천정제 마할 불필요)	
5) 석면모니터단 점검	집기이전 및 사전청소 검사	<input checked="" type="checkbox"/> 여	<input type="checkbox"/> 부
	비닐 밀폐 및 음압기 설치 검사	<input checked="" type="checkbox"/> 여	<input type="checkbox"/> 부
	석면잔재물 검사 여부	<input checked="" type="checkbox"/> 여	<input type="checkbox"/> 부
	미이행 사유		
6) 동일건물에서 방과후학교, 돌봄교실 병설유치원 사용금지	이행여부	<input type="checkbox"/> 여	<input checked="" type="checkbox"/> 부
	미이행 사유	해당 없음	
7) 적격심사 기준 반영	반영여부	미 반영	
	미반영 사유	1인 수의	

확인자(학교 석면건축물 안전관리인)

성명 : 김용현 (서명)

점검자 (소속) 전주여고

직급 : 행정실장 성명 : 허정희 (서명)