



## 시험 성적서

문서번호 : 24-250321-008

시행일자 : 2025년 03월 22 일

보 남 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터장

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

받 음 : 전북특별자치도 전주시 완산구 소태정로 21 (효자동 2가, 전주우림초등학교)

전주우림초등학교

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검체명	정수기수	의뢰근거	먹는물관리법 제5조 및 시행규칙 제2조의 2	접수번호	24-250318-08
채수방법	검사자 현장채취	검사목적	정기검사용	채수일시	2025 년 03 월 18 일
채수장소	전북특별자치도 전주시 완산구 소 태정로 21 (효자동2가, 전주우림초 등학교)	의뢰자명	전주우림초등학교	접수일자	2025 년 03 월 18 일

### □ 수질검사결과

접수번호	채수지점	검사항목 및 수질기준		판정	수질기준초과 항목
		총대장균군	탁도		
		불검출/100mL	0.5NTU이하		
24-250318-08-01	행정실	불검출	0.13	적합	
24-250318-08-02	교장실	불검출	0.12	적합	
24-250318-08-03	교무실	불검출	0.17	적합	
24-250318-08-04	돌봄교실 1	불검출	0.10	적합	
24-250318-08-05	돌봄교실 2	불검출	0.13	적합	
24-250318-08-06	돌봄교실 3	불검출	0.13	적합	
24-250318-08-07	돌봄교실 4	불검출	0.10	적합	
24-250318-08-08	교사자치실	불검출	0.10	적합	
24-250318-08-09	교육복지실(복지실)	불검출	0.14	적합	
24-250318-08-10	1층	불검출	0.16	적합	

기타 주의사항		작 성 자		기술책임자	
확 인		성명	송미라 송미라	성명	박인영 박인영

\* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인  
용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자	품질책임자
박인영 박인영	남영민 남영민

2025년 03월 22일

전주대학교 농생명EM환경연구센터장





## 시험 성적서

문서번호 : 24-250321-008

시행일자 : 2025년 03월 22 일

보 남 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터장

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

받 음 : 전북특별자치도 전주시 완산구 소태정로 21 (효자동 2가, 전주우림초등학교)

전주우림초등학교

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검체명	정수기수	의뢰근거	먹는물관리법 제5조 및 시행규칙 제2조의 2	접수번호	24-250318-08
채수방법	검사자 현장채취	검사목적	정기검사용	채수일시	2025 년 03 월 18 일
채수장소	전북특별자치도 전주시 완산구 소 태정로 21 (효자동2가, 전주우림초 등학교)	의뢰자명	전주우림초등학교	접수일자	2025 년 03 월 18 일

### □ 수질검사결과

접수번호	채수지점	검사항목 및 수질기준		판정	수질기준초과 항목
		총대장균군	탁도		
		불검출/100mL	0.5NTU이하		
24-250318-08-11	2층	불검출	0.13	적합	
24-250318-08-12	3층	불검출	0.12	적합	
24-250318-08-13	4층	불검출	0.17	적합	
24-250318-08-14	식생활관	불검출	0.08	적합	
			- 이하여백 -		

기타 주의사항		작 성 자		기술책임자	
확 인		성명	송미라 송미라	성명	박인영 박인영

\* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인  
용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검 사 책 임 자	품 질 책 임 자
박인영 박인영	남영민 남영민

2025년 03월 22일

전주대학교 농생명EM환경연구센터장

