


중산초등학교

정밀청소 후 석면 공기질측정

결과보고서



석면스토리 주식회사

Asbestos building survey Asbestos-story Co.Ltd

전주시 완산구 섯고개로 21

TEL : (063) 253-2200 FAX : (063) 842-2601

석면농도측정 결과표

1. 작업장 개요

기관 및 의뢰자	현장명(공사명·작업명)	중산초등학교 정밀청소 후 석면 공기 질 측정			
	현장 소재지	전북 전주시 완산구 중산중앙로 9-10			
	석면해체·제거작업 신고번호	-	의뢰자	전주교육지원청	
	전화번호	063-270-6153	담당자	이 수 연	

2. 측정기간 - 2020년 08월 26일

3. 측정자(분석자 포함)

성 명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
최 양 호	대기환경기사	79608601743	측정자
김 진 성	환경관련학과	-	분석자

4. 측정결과

순번	시료명	측정 위치	측정시간(분)	샘플러 유량(ℓ/min)	측정농도($\text{개}/\text{cm}^3$)	초과여부
1	#1	1F 식당	100 -이하여백-	10.5	-	기준치미만

5. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 별첨 후면 참조"


「산업안전보건법 시행규칙」 제183조에 따라 석면농도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.

2021년 08월 일

석면스토리(주)



6. 석면농도측정 사진대장-1

시 료 채 취 사 진		
시 료 번 호	#1	<div>-이하여백-</div>
시료채취부위	1F 식당	
분 석 결 과	석면 0.01개/cm³ 미만	
		

❖ 별첨 석면조사기관지정서

제2020-120006호

석면조사기관 지정서(변경)

기관명	석면스토리(주)	
소재지	(55072) 전라북도 전주시 완산구 싑고개로 21 (용복동) 103호(50-3번지)	
대표자성명	주영곤	
지정사항	총 대행(지정)한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	판 할 지 역 대행(지정)한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대행(지정)지역	

※ 준수사항

1. 석면조사기관은 고용노동부장관 또는 지방노동관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조해야 한다.
2. 석면조사기관으로 지정받은 기관은 「산업안전보건법」에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.
3. 그 밖의 기타사항

※ "지정사항" 및 "준수사항"에는 지정기관의 종류에 따라 필요한 사항을 추가로 적거나 필요 없는 사항은 삭제합니다.

『산업안전보건법』 제120조에 따라 석면조사기관으로 지정합니다.

2020. 6. 9.

광주지방고용노동청장

