수 질 검 사 성 적 서

1.시료내용

의 뢰 인	한국전통문화고등학교			접수일자	2023년 10월 25일
시 료 명	급수관수	접수번호	N11000350	채수일자	2023년 10월 25일
채수장소	전라북도 전주시 완산구 중인1길 68-13 (중인동, 한국전통문화고등학교) 본관(1층 남화장실)				
채수방법	검사기관직접채수	검사목적	정기검사	의뢰근거	-

2.수질검사 결과

검 사 항 목	기 준	결 과
01.탁도	1 NTU 이하	0.08
02.수소이온농도	5.8 ~ 8.5	7.2
03.색도	5도 이하	불검출
04.철	0.3 mg/L 이하	불검출
05.납	0.01 mg/L 이하	불검출
06.구리(동)	1 mg/L 이하	불검출
07.아연	3 mg/L 이하	0.010
- 이하없음 -		

판 정	적 합
수질기준초과항목	

※ 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

2023년 10월 31일

전북대학교 물환경연구센터장

전주시 덕진구 반룡로 109 전북테크노파크 테크노빌A동 113호 전화:063-271-2442 팩스:063-271-2443

[국립환경과학원 지정 먹는물수질검사기관 제51호]

수 질 검 사 성 적 서

1.시료내용

의 뢰 인	한국전통문화고등학교			접수일자	2023년 10월 25일
시 료 명	급수관수	접수번호	N11000351	채수일자	2023년 10월 25일
채수장소	전라북도 전주시 완산구 중인1길 68-13 (중인동, 한국전통문화고등학교) 별관(도자기공예실)				
채수방법	검사기관직접채수	검사목적	정기검사	의뢰근거	-

2.수질검사 결과

검 사 항 목	기 준	결 과
01.탁도	1 NTU 이하	0.08
02.수소이온농도	5.8 ~ 8.5	7.2
03.색도	5도 이하	불검출
04.철	0.3 mg/L 이하	불검출
05.납	0.01 mg/L 이하	불검출
06.구리(동)	1 mg/L 이하	불검출
07.아연	3 mg/L 이하	0.034
- 이하없음 -		

판 정	적 합
수질기준초과항목	

※ 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

2023년 10월 31일

전북대학교 물환경연구센터장

전주시 덕진구 반룡로 109 전북테크노파크 테크노빌A동 113호 전화:063-271-2442 팩스:063-271-2443

[국립환경과학원 지정 먹는물수질검사기관 제51호]