



시험 성적서

문서번호 : 24-250509-017 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부
시행일자 : 2025년 05월 13 일 받 음 : 전북특별자치도 전주시 완산구 중인1길 68-13 (중인동, 한국전통문화고등학교)
보 내 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터장 한국전통문화고등학교

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검체명	정수기수	의뢰근거	먹는물관리법 제5조 및 시행규칙 제2조의 2	접수번호	24-250507-17
채수방법	검사자 현장채취	검사목적	정기검사용	채수일시	2025 년 05 월 07 일
채수장소	전북특별자치도 전주시 완산구 중인1길 68-13 (중인동, 한국전통문화고등학교)	의뢰자명	한국전통문화고등학교	접수일자	2025 년 05 월 07 일

□ 수질검사결과

접수번호	채수지점	검사항목 및 수질기준		판정	수질기준초과 항목
		총대장균군 불검출/100mL	탁도 0.5NTU이하		
24-250507-17-01	행정실 1층	불검출	0.09	적합	
24-250507-17-02	보건실 1층	불검출	0.18	적합	
24-250507-17-03	제과제빵실 1층	불검출	0.10	적합	
24-250507-17-04	한국조리실 1층	불검출	0.10	적합	
24-250507-17-05	서양조리실 1층	불검출	0.09	적합	
24-250507-17-06	교무실 2층	불검출	0.15	적합	
24-250507-17-07	교장실 2층	불검출	0.07	적합	
24-250507-17-08	인성인권 안전부실 2층	불검출	0.10	적합	
24-250507-17-09	본관1층	불검출	0.11	적합	
24-250507-17-10	본관2층 좌	불검출	0.08	적합	

기타 주의사항		작 성 자		기술책임자	
확 인		성명	██████████	성명	██████████

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.
* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.
* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자	품질책임자
██████████	██████████

2025년 05월 13일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





시험 성적서

문서번호 : 24-250509-017 재 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부
시행일자 : 2025년 05월 13 일 받 음 : 전북특별자치도 전주시 완산구 중인1길 68-13 (중인동, 한국전통문화고등학교)
보 냈 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터장 한국전통문화고등학교

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검체명	정수기수	의뢰근거	먹는물관리법 제5조 및 시행규칙 제2조의 2	접수번호	24-250507-17
채수방법	검사자 현장채취	검사목적	정기검사용	채수일시	2025 년 05 월 07 일
채수장소	전북특별자치도 전주시 완산구 중인1길 68-13 (중인동, 한국전통문화고등학교)	의뢰자명	한국전통문화고등학교	접수일자	2025 년 05 월 07 일

□ 수질검사결과

접수번호	채수지점	검사항목 및 수질기준		판정	수질기준초과 항목
		총대장균군 불검출/100mL	탁도 0.5NTU이하		
24-250507-17-11	본관2층 우	불검출	0.08	적합	
24-250507-17-12	본관 3층	불검출	0.08	적합	
24-250507-17-13	본관 4층	불검출	0.08	적합	
24-250507-17-14	본관 4층 서	불검출	0.10	적합	
24-250507-17-15	기숙사 2층	불검출	0.09	적합	
24-250507-17-16	기숙사 3층	불검출	0.12	적합	
24-250507-17-17	기숙사 4층	불검출	0.25	적합	
24-250507-17-18	급식실	불검출	0.08	적합	
24-250507-17-19	강당	불검출	0.13	적합	
24-250507-17-20	체육실 강당2층	불검출	0.12	적합	

기타 주의사항			
확 인	작 성 자		기술책임자
	성명	[redacted]	성명 [redacted]

- * 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.
* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.
* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검 사 책 임 자	품 질 책 임 자
[redacted]	[redacted]

2025년 05월 13일

전주대학교 농생명EM환경연구센터

