

수 신 자    군산 신흥초등학교  
(경 유)  
제    목    실내공기질 성적서 발송

1. 귀 중의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 실내공기질 측정결과 보고서를 보내드리오니 업무에 참고 하시기 바랍니다.

대상 시설명	군산 신흥초등학교
측정 날짜	2023년 11월 10일
측정 항목	특별점검 : 폼알데하이드, 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 자일렌, 스티렌, TVOC(총휘발성유기화합물)

- ※ 붙임 1. 실내공기질 결과보고서 1부.  
2. 측정대행업 등록증 1부 끝.

**주식회사 아셈환경연구원 대표이사**



※            담당 김 희 지            실장 채 규 리            팀장 장 종 윤            담당부서 실내환경팀

협조자

시행            아셈 공-제2023-1010-1호            2023.11.15            문서번호 :            학교23-004

우 : 54089 전북 군산시 축동안3길 24 한설빌딩 3층 / 전화 : 063)468-2077 / 팩스 : 063)467-2067 / 공개

문서번호		학교23-004				결재		담당자		기술책임자		품질책임자	
실내공기질 측정기록부								김현미		최규리		장희지	
① 의 뢰 인	상 호(기관명)		군산 신흥초등학교		② 의 뢰 내 용	측 정 용 도		실내공기질 측정					
	소 재 지(주소)		전북 군산시 백토로 129			시 설 명		학교					
	대 표 자(의뢰인)		손영신			규 모		100.00㎡					
	관 리 책 임 자		김순란			의 료 항 목		특별점검					
③ 시 료 채 취	대 상 시 설 내 측정지점선정		1지점		4F 방과 후 영어								
	현장 정보	측정 지점	실내 기상				관련 설비 설치/가동 여부						
			실내온도	습도	기류속도	실내기압	환기설비		공기정화 설비				
		1지점	20.7 ℃	33.9 %	0.1 미만 m/s	767.7 mmHg	미 설 치 / 미 가 동		설 치 / 미 가 동				
	채취자 의견		양 호		시료채취자	장 종 윤		채 규 리					
	채취일		2023-11-10			(서명)		(서명)					
	④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련기준	측정지점	측정분석값	측정시간	측정분석 방법(기기명)		비고				
		폼알데하이드	80 μg/㎡이하	1지점	7.8	9:35 ~ 10:36	2,4 DNPH 카트리지와 액체크로마토그래프법		고체 흡착관과 기체크로마토그래프 (불꽃이온화검출법)				
벤젠		30 μg/㎡이하	3.2										
톨루엔		1000 μg/㎡이하	27.7										
에틸벤젠		360 μg/㎡이하	3.3										
자일렌		700 μg/㎡이하	7.3										
스티렌		300 μg/㎡이하	2.5										
TVOC		400 μg/㎡이하	48.6										
해 당 없 음													
분석기간		2023년 11월 10일		~	2023년 11월 15일		분석자		김 희 지				
⑤ 종합의견		관련 기준치 미만으로 적합함.											
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.													
2023년 11월 15일 주 소 : 전북 군산시 죽동안3길 24, 한설빌딩 3층 연락처 : 063-468-2077 / 팩스 : 063-467-2607 / 이메일 : asem2077@hanmail.net 대표자 성명 : 고 강 영													
※ 의뢰사항과 관련이 없는 난은 "해당 없음"으로 기재됩니다.													
ASEM-QP-21-02													

시료채취일 :

2023년 11월 10일

기관명 :

군산 신흥초등학교

1. 측정지점 :

4F 방과후영어



등록번호 제 5 호

**측정대행업 등록증**[ ] 대기 [ ] 수질 [ ] 소음·진동 [ ☒ ] 실내공기질 [ ] 악취

성명 (법인의 경우 대표자)	고강영
상호(사업장명칭)	(주)아샘환경연구원
사업장 소재지	전라북도 군산시 축동안3길 24, 한성빌딩 3층 (전화번호 :063-468-2077)
실험실 소재지	전라북도 군산시 축동안3길 24, 한성빌딩 3층
측정대행항목	PM10, 이산화탄소, 일산화탄소, 이산화질소, 라돈, 폼알데하이드, 총휘발성유기화합물, 곰팡이, 총부유세균, 오존, PM2.5, 석면
등록조건	환경분야 시험검사등에 관한 법률 제16조 및 같은법 시행규칙 제14조의 규정

「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제16조제3항과 같은 법 시행규칙 제14조제4항에 따라 측정대행업의 등록을 하였음을 증명합니다.

2018년 9월 21일

**전라북도지사**