

특별교실 석면 모니터단 업무 체크리스트 결과 공개

1. 학교명 : 군산제일중학교
2. 공사명 : 군산제일중학교 특별교실 석면해체 제거공사
3. 일 시 : 2023. 1. 9.(월) 15:00 ~ 16:00
4. 참석인원 :
학교관계자 3명, 학부모 2명, 석면공사업체, 감리, 시민단체 1명, 외부전문가 1명
5. 체크사항 : 잔재물 조사
 - 가. 비산정도 측정기는 정 위치에 배치가 완료 되었는가? 적합
 - 나. 작업완료후 송풍식으로 공기를 불어 공기포집을 했는가? 적합
 - 다. 잔재물이 발견되거나 공기질 측정에서 기준 이상일 경우
습식-건식-습식으로 정밀 재청소를 하는가?? 적합
 - 라. 비닐 보양을 뜯은 후 사후 청소는 지침대로 하는가? 적합
6. 모니터단 점검 사진

