



# 수 질 검 사 성 적 서

## 1. 시료내용

의뢰인	무주반디유치원			접수일자	2021년 03월 18일
시료명	정수기수(수돗물)	접수번호	L20304321~L20304325	채수일자	2021년 03월 18일
채수장소	전북 무주군 무주읍 무설로 127				
채수방법	검사기관직접채수	검사목적	1분기정기검사	의뢰근거	

## 2. 건별 수질검사 결과

NO	채수지점	검사항목 및 수질기준		판정	수질기준초과항목
		총대장균군	탁도		
		불검출/100mL	0.5NTU이하		
1	행정실	불검출	0.06	적합	
2	교무실	불검출	0.06	적합	
3	급식소	불검출	0.07	적합	
4	1층	불검출	0.05	적합	
5	2층	불검출	0.07	적합	
	- 이하없음 -				

※ 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

2021년 03월 24일

전북대학교 물환경연구센터장



전주시 덕진구 반룡로 109 전북테크노파크 테크노빌A동 113호 전화:063-271-2442 팩스:063-271-2443

[국립환경과학원 지정 먹는물수질검사기관 제51호]