

석면 잔재물 조사표

조사일	2023.8.1.	학교명	평화중	전화번호	063-221-8795
시간	14:00 ~	소재지	전북 전주시	해제제거 면적	<input type="checkbox"/> 800m2 이상 <input checked="" type="checkbox"/> 800m2 미만

☐ 조사대상

학교번호	건 물 번 호						
	01	02	03	04	05	06	07
	분양중						

☐ 석면 의실물질(잔재물) 조사결과

세 부 내 역						
건물명	건물번호	조사공간	의심 잔재물 유무	시료채취		비고
				시료수	시료번호	
분양중	1	1층 복	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		2층 복	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			

조사자

(소속) 홍지건축사사무소	직급: 건축사	성명: 홍 지숙	(서명) 홍지숙
(소속) 전주 평화중	직급: 주무관	성명: 홍 지익	(서명) 홍지익
(소속) YWCA	직급: 기획	성명: 김 동호	(서명) 김동호
(소속) 전주 평화중	직급: 교감	성명: 박 병남	(서명) 박병남
(소속) 평화중	직급: 위원	성명: 손서민	(서명) 손서민
(소속) 장안중학교	직급: 주무관	성명: 임현진	(서명) 임현진

석면 해체.제거 참여자별 업무 체크리스트(교육청, 학교)

학교명: 평화중학교

시점	체 크 항 목	적합	부적합	비고
작업 전	이동 가능한 모든 비품.집기는 계획대로 옮겼는가?	✓		
	이동 비품 . 집기는 위치 . 장소에 대한 표시를 했는가?	✓		
	피손 또는 손괴된 비품.집기는 없는가?	✓		
	시공자의 작업계획서를 감리인에게 맡겨 사전검토 했는가?	✓		
	석면지도상 무석면인 교실에서 냉난방공사 등을 할 경우 무석면 여부를 재확인 했는가?	✓		
	사전 청소는 완벽하게 이루어졌는가?	✓		
작업 중	위생설비, 작업장 밀폐가 작업계획대로 이루어졌는가?	✓		
	비닐 규격과 음압기 대수, 음압기 성능이 문제 없는가?	✓		
	작업 경고표지판 등 게시물이 규정대로 설치 됐는가?	✓		
	감시창은 제대로 설치 됐는가?	✓		
	비계 등 작업 안전장치는 제대로 설치됐는가?	✓		
	작업자가 위생복 착용한 채 작업장 주변을 돌아다니는가?	✓		
	음압기 공기배출구에서 측정한 석면농도는 기준 이내인가?	✓		
	작업자 교육은 규정대로 이루어졌는가?	✓		
	감리인은 매일 감리일지를 작성하는가?	✓		
	감리인은 규정대로 상주하며 제대로 점검하고 있는가?	✓		
	해체.제거된 석면자재를 담은 이중비닐에 규정대로 표지를 했는가?	✓		
	폐기물은 계획된 배출구를 통해 보내 안전하게 보관하는가?	✓		
	폐기물이 제때 규정 폐기물운반 차량에 실려 이송됐는가?	✓		
	작업 뒤 습식청소와 진공청소로 실내 석면오염을 최소화하는가?	✓		
총 평				

작성자

소속: 전주평화중

직급: 교장

성명: 105 1082

석면 해체.제거 참여자별 업무 체크리스트(교육청, 학교)

학교명: 평화중학교

시점	제 크 항 목	적합	부적합	비고
작업 전	이동 가능한 모든 비품.집기는 계획대로 옮겼는가?	✓		
	이동 비품 . 집기는 위치 . 장소에 대한 표시를 했는가?	✓		
	피손 또는 손괴된 비품.집기는 없는가?	✓		
	시공자의 작업계획서를 감리인에게 맡겨 사전검토 했는가?	✓		
	석면지도상 무석면인 교실에서 냉난방공사 등을 할 경우 무석면 여부를 재확인 했는가?	✓		
	사전 청소는 완벽하게 이루어졌는가?	✓		
작업 중	위생설비, 작업장 밀폐가 작업계획대로 이루어졌는가?	✓		
	비닐 규격과 음압기 대수, 음압기 성능이 문제 없는가?	✓		
	작업 경고표지판 등 게시물이 규정대로 설치 됐는가?	✓		
	감시창은 제대로 설치 됐는가?	✓		
	비계 등 작업 안전장치는 제대로 설치됐는가?	✓		
	작업자가 위생복 착용한 채 작업장 주변을 돌아다니는가?	✓		
	음압기 공기배출구에서 측정한 석면농도는 기준 이내인가?	✓		
	작업자 교육은 규정대로 이루어졌는가?	✓		
	감리인은 매일 감리일지를 작성하는가?	✓		
	감리인은 규정대로 상주하며 제대로 점검하고 있는가?	✓		
	해체.제거된 석면자재를 담은 이중비닐에 규정대로 표지를 했는가?	✓		
	폐기물은 계획된 배출구를 통해 보내 안전하게 보관하는가?	✓		
	폐기물이 제때 규정 폐기물운반 차량에 실려 이송됐는가?	✓		
	작업 뒤 습식청소와 진공청소로 실내 석면오염을 최소화하는가?	✓		
총 평				

작성자

소속: 관공평화중학교

직급: 교장

성명: 홍성욱 홍성욱

석면 해체.제거 참여자별 업무 체크리스트(감리인)

학교명: 평화중학교

시점	체 크 항 목	적합	부적합	비고
작업 전	학교 석면지도에 이상한 점은 없는가?	○		
	시공자의 작업계획서가 실제 작업현장에 맞는가?	○		
	사전 청소와 비품.집기 이동은 제대로 이루어 졌는가?	○		
	해체.제거 작업자가 신고한 것과 일치하는가?	○		
	위생설비. 작업안내판 등이 규정대로 되었는가?	○		
	비닐보양, 음압기 설치, 폐기물반출로는 문제없는가?	○		
작업 시	작업자 안전교육, 호흡보호구 등 규정된 보호장비 지급은 제대로 이루어 졌는가?	○		
	작업전 음압유지와 음압기록은 제대로 되고 있는가?	○		
	작업전 천장재 등은 충분히 습윤화했는가?	○		
	작업 안전을 위한 비계 설치 등은 제대로 되었는가?	○		
	작업자가 규정을 지키며 위생설비를 출입하고 있는가?	○		
	감시창은 작업계획서대로 제대로 설치되었는가?	○		
	위생설비 출입절차를 지키지 않고 보호장비도 갖추지 않고 작업장을 드나드는 사람은 없는가?	○		
	천장재를 도구를 사용해 깨트리는데 불법은 없는가?	○		
	폐기물은 제때 규격 비닐봉투에 담아 바로 옮기는가?	○		
	음압기 공기배출구 공기 측정에서 석면이 0.01개Cm3이하로 유지되는가?	○		
	비닐 보양을 제거하기 전까지 음압기를 가동하는가?	○		
	석면폐기물은 안전한 곳에 보관해 폐기물차량에 싣는가?	○		
	석면 잔재물 조사는 사각지대까지 완벽하게 했는가?	○		
	작업완료후 송풍식으로 공기를 불어 공기포집을 했는가?	○		
작업 후	잔재물이 발견되거나 공기질 측정에서 기준 이상일 경우 습식-건식-습식으로 정밀 재청소를 하는가?	○		
	비닐 보양을 뜯은 뒤 사후 청소는 지침대로 하는가?	○		
총 평				

작성자

소속: 홍지 건축사사무소

직급: 건축사

성명: 홍지숙



석면 해체.제거 참여자별 업무 체크리스트(석면모니터단)

학교명: 평화중학교

시점	체 크 항 목	적합	부적합	비고
사전점검	사전 청소와 비품. 짐기 이동은 제대로 이루어 졌는가?	✓		
	위생설비, 작업안내판 등이 규정대로 되었는가?	✓		
	비닐보양, 음압기 설치, 폐기물반출로는 문제 없는가?	✓		
	작업자 안전교육, 호흡보호구 등 규정된 보호장비 지급은 제대로 이루어 졌는가?	✓		
	비산정도 측정기는 정 위치에 배치가 완료 되었는가?	✓		
	작업 전 음압기는 제대로 설치 되어 있가?	✓		
	작업자를 위한 위생설비는 규정대로 설치되었는가?	✓		
	감시창은 작업공간 내부를 잘 볼 수 있게끔 설치 됐는가?	✓		
	사전청소로 잔재물은 완전히 제거 되었는가?	✓		
작업 후	작업완료후 송풍식으로 공기를 불어 공기포집을 했는가?	✓		
	잔재물이 발견되거나 공기질 측정에서 기준 이상일 경우 습식-건식-습식으로 정밀 재청소를 하였는가?	✓		
	비닐 보양을 뜯은 뒤 사후 청소는 지침대로 하는가?	✓		
총 평				

작성자

소속:

YU CP

직급:

위원

성명:

김종호

석면 해체.제거 참여자별 업무 체크리스트(석면모니터단)

학교명: 평화중학교

시점	체 크 항 목	적합	부적합	비고
사전점검	사전 청소와 비품. 짐기 이동은 제대로 이루어 졌는가?	✓		
	위생설비, 작업안내판 등이 규정대로 되었는가?	✓		
	비닐보양, 음압기 설치, 폐기물반출로는 문제 없는가?	✓		
	작업자 안전교육, 호흡보호구 등 규정된 보호장비 지급은 제대로 이루어 졌는가?	✓		
	비산정도 측정기는 정 위치에 배치가 완료 되었는가?	✓		
	작업 전 음압기는 제대로 설치 되어 있가?	✓		
	작업자를 위한 위생설비는 규정대로 설치되었는가?	✓		
	감시창은 작업공간 내부를 잘 볼 수 있게끔 설치 됐는가?	✓		
	사전청소로 잔재물은 완전히 제거 되었는가?	✓		
작업 후	작업완료후 송풍식으로 공기를 불어 공기포집을 했는가?	✓		
	잔재물이 발견되거나 공기질 측정에서 기준 이상일 경우 습식-건식-습식으로 정밀 재청소를 하였는가?	✓		
	비닐 보양을 뜯은 뒤 사후 청소는 지침대로 하는가?	✓		
총 평				

작성자

소속:

평화중

직급:

인원

성명:

손성대

(서명)

석면 해체.제거 참여자별 업무 체크리스트(교육청, 학교)

학교명: 평화중학교

시점	체 크 항 목	적합	부적합	비고
작업 전	이동 가능한 모든 비품.집기는 계획대로 옮겼는가?	✓		
	이동 비품 . 집기는 위치 . 장소에 대한 표시를 했는가?	✓		
	피손 또는 손괴된 비품.집기는 없는가?	✓		
	시공자의 작업계획서를 감리인에게 맡겨 사전검토 했는가?	✓		
	석면지도상 무석면인 교실에서 냉난방공사 등을 할 경우 무석면 여부를 재확인 했는가?	✓		
	사전 청소는 완벽하게 이루어졌는가?	✓		
작업 중	위생설비, 작업장 밀폐가 작업계획대로 이루어졌는가?	✓		
	비닐 규격과 음압기 대수, 음압기 성능이 문제 없는가?	✓		
	작업 경고표지판 등 게시물이 규정대로 설치 됐는가?	✓		
	감시창은 제대로 설치 됐는가?	✓		
	비계 등 작업 안전장치는 제대로 설치됐는가?	✓		
	작업자가 위생복 착용한 채 작업장 주변을 돌아다니는가?	✓		
	음압기 공기배출구에서 측정한 석면농도는 기준 이내인가?	✓		
	작업자 교육은 규정대로 이루어졌는가?	✓		
	감리인은 매일 감리일지를 작성하는가?	✓		
	감리인은 규정대로 상주하며 제대로 점검하고 있는가?	✓		
	해체.제거된 석면자재를 담은 이중비닐에 규정대로 표지를 했는가?	✓		
	폐기물은 계획된 배출구를 통해 보내 안전하게 보관하는가?	✓		
	폐기물이 제때 규정 폐기물운반 차량에 실려 이송됐는가?	✓		
	작업 뒤 습식청소와 진공청소로 실내 석면오염을 최소화하는가?	✓		
총 평				

작성자

소속: 전주교육지원청

직급: 주무관

성명: 이현진

인