

(주)케이에스디

成大환경시험연구원

(본사) 우:16012 / 경기도 의왕시 갈미2로 30, 미광프라자 7층 701-3호 / 대표전화:1577-4446 / 팩스:(031) 624-4968

문서번호	AC - 2022 - 06 - 0390	접 수 일 자	2022 . . ()
시행일자	2022-06-15	공기질 측정일	2022년 3월 8일
수 신	부안 삼남중학교	성적서 발행일	2022년 6월 15일
참 조	실내공기질담당		
제 목	실내공기질측정기록 성적서		

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 2022년 3월 8일 귀사에서 의뢰한 환경오염물질 (실내공기질) 을 당사에서

실내공기질공정시험기준에 준하여 측정분석한 결과를 붙임과 같이 통보 합니다.

붙임 : 실내공기질성적서 1부.

감사합니다.

결	담	당	기술책임자	품질책임자	대표이사
제	김공명석	김서현	이현주	이현주	이현주



(주)케이에스디成大환경시험연구원 대표이사

www.ksdpf.com



학교 실내공기질 측정기록부

1. 학교 실내환경 측정개요

① 학 교 명	부안 삼남중학교			
② 측정일자	2022년 3월 8일	③ 측정시간	90일 이상 측정	
④ 회수일자	2022년 6월 6일	⑤ 측정장소	행정실	
⑥ 측 정 자	(소속) (주)케이에스디성대환경시험연구원			남 공 용 석

2. 측정지점별 측정결과: 2-1 교사안에서의 공기질

측정 항목	검사조건		검사 횟수	검사결과			유지 기준	평가 결과	측정기기 사양					검사 방법	비 고
	검사장소	검사시간		최소	최대	평균			제조회사	고유번호	설치일	회수일			
Rn (Bq/m ³)	행정실	장기라돈 (90일)	1		81.0	81.0	148 (Bq/m ³) 이하	적합	알엔테크라돈검출기 Rn-Tech	2201609	22/3/8	22/6/6		부착형 장기측정	

장기 라돈 측정 사진



위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

상호: (주) 케이에스디成大 환경시험연구원

본사: 경기도 의왕시 갈미2로 30, 미광프라자 7층 701-3호

2022년 6월 15일

연락처 : 1577-4446

대표자 성명 : 이 현 주

