

우:08505 / 서울특별시 금천구 가산디지털2로 101, B1208호 대표전화:02-6925-6787 팩스:02-6919-1084

문서번호 AS - 2023 - 11 - 0048

시행일자 2023-11-06

수 신 성내초등학교

참 조 실내공기질담당

제 목 실내공기질측정기록 성적서

접 수 일 자		2023 . . ()			
담당부서		담당자			
결 재					

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 2023년 10월 16일 귀사에서 의뢰한 환경오염물질 (실내공기질) 을 당사

에서 환경오염공정시험기준에 준하여 측정분석한 결과를 붙임과 같이 통보 합니다.

3. 실내공기질 측정결과 모든 항목이 기준치 이내임을 알려드립니다.

붙임 : 실내공기질성적서 1부.



(주) 환경 연구소가람솔대표이사





학교 환경위생 및 식품위생(정기·특별)점검표

1. 개요

학 교 명		성내초등학교		교 장		학 교 장	
소 재 지		전라북도 고창군 성내면 시기2길 2					
설립구분				교실수		일반 (실), 특별(실)	
전화번호		063-562-3104		FAX 번호			
설 비 현 황	냉 방	중앙 : 실, 개별 : 실		먹는물 시 설	먹는물	상수도, 지하수, 기타	
	난 방	중앙 : 실, 개별 : 실			저수조	개	
	환 기	중앙 : 실, 개별 : 실			정수기	개(먹는샘물 : 개)	
급식실		조리실(○, X), 식당(○, X)		체육장		마사토, 천연잔디, 인조잔디, 기타 탄성우레탄 (O , X)	
체육관 및 강당		체육관 : 0 실, 강당 : 1 실		기숙사		(O , X) 신축(중·개축) 년도 :	

2. 학교 실내환경 측정개요

① 측정일자		2023-10-16		② 측정시간		10:50-12:50		
③ 측정장소		성내초등학교 교사 내						
④ 측정자		(소속) (주)환경연구소 가람 			(성명) 서 상 한 (서명) 			
⑤ 측정조건	1. 건축물 및 교실의 특성 : 철근콘크리트조							
	2. 측정지점 :	수업중 교실 :		4학년	유치원	푸른반		
		빈교실 :		2학년	유치원	과학실		
		기타 :		행정실	에듀테크실	보건실	급식실	교무실
	3. 환기장치 가동여부 : 미설치 / 미가동							
	4. 외기상태 :	온도 (°C)	습도 (%)	PM10 (μg/m³)	PM2.5 (μg/m³)	CO2 (ppm)	소음 (dB(A))	오존 (ppm)
정문현관 앞	21.5	40.9	69.9	12.7	379	40.2	0.02	

3. 측정지점별 측정결과

3-1 교사안에서의 공기질

측정 항목	검사조건		검사 횟수	검사결과			유지 기준	평가 결과	측정기기 사양					검사 방법	비고
	검사장소	검사시간		최소	최대	평균			제조사	모델명	제작일	고유번호	성능 검사일		
PM10 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	4학년	10:50-12:50	5	45.4	53.3	49.6	75 이하	적합	METONE	AEROCET-831	2018.06	X16993	2023.08.08	광산람법	
	유치원	10:50-12:50	5	40.4	45.4	42.8			METONE	AEROCET-831	2018.06	X16993	2023.08.08		
	푸른반	10:50-12:50	5	43.6	49.2	46.0			METONE	AEROCET-831	2018.06	X16993	2023.08.08		
	급식실	10:50-12:50	5	56.2	61.2	59.0	150 이하	적합	METONE	AEROCET-831	2018.06	X16993	2023.08.08		
	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-		
	강당(앞)	10:50-12:50	5	68.2	73.4	70.5			METONE	AEROCET-831	2018.06	X16993	2023.08.08		
강당(중앙)	10:50-12:50	5	68.6	75.4	72.0	METONE	AEROCET-831	2018.06	X16993	2023.08.08					
PM2.5 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	4학년	10:50-12:50	5	17.6	20.1	19.2	35 이하	적합	METONE	AEROCET-831	2018.06	X16993	2023.08.08	광산람법	
	유치원	10:50-12:50	5	12.9	15.2	14.1			METONE	AEROCET-831	2018.06	X16993	2023.08.08		
	푸른반	10:50-12:50	5	13.6	17.2	15.5			METONE	AEROCET-831	2018.06	X16993	2023.08.08		
	급식실	10:50-12:50	5	15.4	19.2	17.7			METONE	AEROCET-831	2018.06	X16993	2023.08.08		
CO2 (ppm)	4학년	10:50-12:50	4	495	505	500	1000 이하	적합	GRAYWOLF B SENSING	IQ-610XTRA	2016.11	05-1248	2023.07.20	비분선적외선 분석법 (CO2 analyzer)	
	유치원	10:50-12:50	4	423	431	427			GRAYWOLF B SENSING	IQ-610XTRA	2016.11	05-1248	2023.07.20		
	푸른반	10:50-12:50	4	634	648	640			GRAYWOLF B SENSING	IQ-610XTRA	2016.11	05-1248	2023.07.20		
	급식실	10:50-12:50	4	395	407	402			GRAYWOLF B SENSING	IQ-610XTRA	2016.11	05-1248	2023.07.20		
HCHO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	2학년	10:50-12:50	4	13.4	26.8	20.1	80 이하	적합	PPM TECHNOLOGY	HTV	2016.11	F12702	2023.08.08	현장측정법	
	유치원	10:50-12:50	4	13.4	26.8	20.1			PPM TECHNOLOGY	HTV	2016.11	F12702	2023.08.08		
	과학실	10:50-12:50	4	13.4	26.8	20.1			PPM TECHNOLOGY	HTV	2016.11	F12702	2023.08.08		
	급식실	10:50-12:50	4	13.4	26.8	20.1			PPM TECHNOLOGY	HTV	2016.11	F12702	2023.08.08		
총부유 세균 (CFU/ m^3)	4학년	10:50-12:50	3	-	-	112	800 이하	적합	흥익코퍼레이션	KAS-110	2019.07	19M186	2023.07.18	총물법 (Incubator)	
	유치원	10:50-12:50	3	-	-	78			흥익코퍼레이션	KAS-110	2019.07	19M186	2023.07.18		
	푸른반	10:50-12:50	3	-	-	101			흥익코퍼레이션	KAS-110	2019.07	19M186	2023.07.18		
	보건실	10:50-12:50	3	-	-	92			흥익코퍼레이션	KAS-110	2019.07	19M186	2023.07.18		
	급식실	10:50-12:50	3	-	-	111			흥익코퍼레이션	KAS-110	2019.07	19M186	2023.07.18		
낙하세균 (CFU/실)	보건실	10:50-12:50	3	-	-	1	10 이하	적합	-	-	-	-	-	5분간 개방	
	급식실	10:50-12:50	3	-	-	7			-	-	-	-	-		
CO (ppm)	4학년	10:50-12:50	4	1.8	1.9	1.9	10 이하	적합	GRAYWOLF B SENSING	IQ-610XTRA	2016.11	05-1248	2023.08.08	현장측정법	
	유치원	10:50-12:50	4	1.1	1.2	1.2			GRAYWOLF B SENSING	IQ-610XTRA	2016.11	05-1248	2023.08.08		
	푸른반	10:50-12:50	4	1.5	1.6	1.6			GRAYWOLF B SENSING	IQ-610XTRA	2016.11	05-1248	2023.08.08		
NO2 (ppm)	4학년	10:50-12:50	4	0.01	0.02	0.02	0.05 이하	적합	GRAYWOLF B SENSING	IQ-610XTRA	2016.11	05-1248	2023.08.08	현장측정법	
	유치원	10:50-12:50	4	0.01	0.02	0.02			GRAYWOLF B SENSING	IQ-610XTRA	2016.11	05-1248	2023.08.08		
	푸른반	10:50-12:50	4	0.01	0.02	0.02			GRAYWOLF B SENSING	IQ-610XTRA	2016.11	05-1248	2023.08.08		
Rn (Bq/ m^3)	90일 측정						148 이하	-	알파트랙 라돈검출기					장치측정법 (수동)	
석면 (개/cc)	-	-	-	-			0.01 이하	매당 없음	-	-	-	-	-	위상차현미경법	
	-	-	-	-					-	-	-	-	-		
	-	-	-	-					-	-	-	-	-		
오존 (ppm)	교무실	10:50-12:50	4	0.01	0.02	0.02	0.06 이하	적합	GRAYWOLF B SENSING	IQ-610XTRA	2016.11	05-1248	2023.08.08	자외선 광도법 (자동연속)	
	행정실	10:50-12:50	4	0.01	0.02	0.02			GRAYWOLF B SENSING	IQ-610XTRA	2016.11	05-1248	2023.08.08		
진드기 (마리/ m^2)	보건실	10:50-12:50	1	20마리 이하			100 이하	적합	-	-	-	-	-	효소면역법	

3-1 교사안에서의 공기질

측정 항목	검사조건		검사 횟수	검사결과	유지 기준	평가 결과	측정기기 사양					검사 방법	비고
	검사장소	검사시간					제조회사	모델명	제작일	고유번호	성능 검사일		
HCHO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	1학년	10:50-12:50	2	22.5	80 이하	적합	한국코퍼레이션	KMS-200	2021.07	21K2150	2023.07.18	DNPH-Catridge HPLC액체크로마토그래피법	
	예듀테크실	10:50-12:50	2	28.1			한국코퍼레이션	KMS-200	2021.07	21K2150	2023.07.18		
TVOC ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	1학년	10:50-12:50	2	282.3	400 이하	적합	한국코퍼레이션	KMS-200	2021.07	21K2150	2023.07.18	AID 고체흡착열탈착법- GC/MS가스크로마토그래피법	
	예듀테크실	10:50-12:50	2	329.1			한국코퍼레이션	KMS-200	2021.07	21K2150	2023.07.18		
벤젠 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	1학년	10:50-12:50	2	N.D (불검출)	30 이하	적합	한국코퍼레이션	KMS-200	2021.07	21K2150	2023.07.18	AID 고체흡착열탈착법- GC/MS가스크로마토그래피법	
	예듀테크실	10:50-12:50	2	N.D (불검출)			한국코퍼레이션	KMS-200	2021.07	21K2150	2023.07.18		
톨루엔 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	1학년	10:50-12:50	2	173.2	1000 이하	적합	한국코퍼레이션	KMS-200	2021.07	21K2150	2023.07.18	AID 고체흡착열탈착법- GC/MS가스크로마토그래피법	
	예듀테크실	10:50-12:50	2	205.9			한국코퍼레이션	KMS-200	2021.07	21K2150	2023.07.18		
에틸벤젠 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	1학년	10:50-12:50	2	N.D (불검출)	360 이하	적합	한국코퍼레이션	KMS-200	2021.07	21K2150	2023.07.18	AID 고체흡착열탈착법- GC/MS가스크로마토그래피법	
	예듀테크실	10:50-12:50	2	13.8			한국코퍼레이션	KMS-200	2021.07	21K2150	2023.07.18		
자일렌 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	1학년	10:50-12:50	2	34.4	700 이하	적합	한국코퍼레이션	KMS-200	2021.07	21K2150	2023.07.18	AID 고체흡착열탈착법- GC/MS가스크로마토그래피법	
	예듀테크실	10:50-12:50	2	46.2			한국코퍼레이션	KMS-200	2021.07	21K2150	2023.07.18		
스티렌 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	1학년	10:50-12:50	2	N.D (불검출)	300 이하	적합	한국코퍼레이션	KMS-200	2021.07	21K2150	2023.07.18	AID 고체흡착열탈착법- GC/MS가스크로마토그래피법	
	예듀테크실	10:50-12:50	2	5.1			한국코퍼레이션	KMS-200	2021.07	21K2150	2023.07.18		

3-2 교사안에서의 공기질 외 항목

검사항목	검사조건		검사 횟수	검사결과			유지 기준	평가 결과	측정기기 사양					검사 방법	비고		
	검사장소	검사시간		최소	최대	평균			제조회사	모델명	제작일	고유번호	성능 검사일				
환기량 (m³/h)	4학년	10:50-12:50	4	21.6			21.6 이상	적합	-	-	-	-	-	간접측정법			
	유치원	10:50-12:50	4	21.6					-	-	-	-	-				
	푸른반	10:50-12:50	4	21.6					-	-	-	-	-				
온도 (℃)	4학년	10:50-12:50	4	23.6	24.5	24.1	18~28	적합	-	-	-	-	-	디지털 온·습도계			
	유치원	10:50-12:50	4	22.6	23.3	23.0			-	-	-	-	-				
	푸른반	10:50-12:50	4	22.8	23.7	23.3			-	-	-	-	-				
습도 (%)	4학년	10:50-12:50	4	46.7	47.6	47.1	30~80	적합	-	-	-	-	-				
	유치원	10:50-12:50	4	45.4	46.3	45.9			-	-	-	-	-				
	푸른반	10:50-12:50	4	49.8	50.7	50.3			-	-	-	-	-				
소음 (dB(A))	2학년	10:50-12:50	4	41.2	44.3	43.2	55 이하	적합	-	-	-	-	-	소음영향 지역측정			
	유치원	10:50-12:50	4	34.3	39.2	36.2			-	-	-	-	-				
	과학실	10:50-12:50	4	33.6	37.3	36.3			-	-	-	-	-				
조도 (칠판면)	2학년	10:50-12:50	9	321	634	479	300 이상	적합	-	-	-	-	-	9곳 측정			
	유치원	10:50-12:50	9	321	624	465			-	-	-	-	-				
	과학실	10:50-12:50	9	354	652	504			-	-	-	-	-				
조도 (책상면)	2학년	10:50-12:50	9	884	954	909		적합	-	-	-	-	-				
	유치원	10:50-12:50	9	774	994	875			-	-	-	-	-				
	과학실	10:50-12:50	9	842	1058	956			-	-	-	-	-				
조도비	2학년	10:50-12:50	2	1.08		: 1	3:1 이하	적합	-	-	-	-	-				
	유치원	10:50-12:50	2	1.28		: 1			-	-	-	-	-				
	과학실	10:50-12:50	2	1.26		: 1			-	-	-	-	-				

4. 일반 환경위생 및 식품위생 점검결과 (점검자 :)

점검항목	주요 점검내용	점검결과		특이사항
폐 기 물	폐기물의 구분, 처리방법 횟수는 적당한가			
	폐기물 용기의 재질, 구조 등은 적당한가			
	폐기물 용기 및 배치장소는 청결한가			
	실험폐수는 적법하게 처리되고 있는가			
구내매점	매점주변 및 상품진열대는 청결한가			
	매점의 취급품목은 적정하며 관리요령을 준수하는가			
먹 는 물	먹는 물은 수질기준에 적합한가			
상 수 도 및 하 수 도	상·하수도 도면이 비치되어 있는가			
	수도관은 누수 또는 노후하지 않는가			
	물탱크는 정기적 청소와 점검을 하였는가			
	우수·오수시설 설비는 제기능을 하는가			
화 장 실	청결상태, 채광·조명, 환기상태가 양호한가			
	손씻는 전용시설과 소독설비가 있는가			
	비품비치 상태 및 시설설비는 고장이 없는가			
	정화조는 적법하게 관리되고 있는가			
기 타 환경위생	청소·소독시기 및 방법은 적정한가			
	취 및 위생해충 등을 제거하여 없는가			
	수목·화초의 방제시기 및 방법은 적정한가			
	수영조 욕수는 수질기준에 적합한가			
	시설설비 및 부대시설의 관리는 양호한가			
	입영자의 위생·안전지도가 이루어지는가			

※ 작성기준 : 점검결과는 우수 "A", 보통 "B", 미흡 "C"로 평가하며, 세부사항은 「학교환경위생 및 식품위생관리 메뉴얼」 참조

5. 검사결과에 따른 종합의견 및 근거자료 (사진 등 첨부)

별 지 첨 부

5. 검사결과에 따른 종합의견 및 근거자료 (사진 등 첨부)

성내초등학교

(주)환경연구소 가람속

측정점	4학년 (수업중교실)		유치원 (수업중교실)	
측정점	과학실 (빈교실)		강당	
측정점	보건실		급식실	
측정점	행정실 (오피스)		에듀테크실 (특별교실)	

학교 실내공기질 정기 점검

학교명:


성내초등학교

순 번	구 분	기준치	1차검사	2차검사	3차검사	비고
1	PM10($\mu\text{g}/\text{m}^3$)<미세먼지>	75	61.2			
		150	75.4			
2	PM2.5($\mu\text{g}/\text{m}^3$)<초미세먼지>	35	20.1			
3	CO2(ppm)<이산화탄소>	1000	648			
4	HCHO($\mu\text{g}/\text{m}^3$)<폼알데하이드>	80	28.1			
5	총부유세균(CFU/ m^3)	800	112			
6	낙하세균(CFU/실)	10	7			
7	CO(ppm)<일산화탄소>	10	1.9			
8	NO2(ppm)<이산화질소>	0.05	0.02			
9	Rn(Bq/ m^3)<라돈>	148	-			
10	TVOC($\mu\text{g}/\text{m}^3$)<총휘발성유기화합물>	400	329.1			
11	석면(개/cc)	0.01	해당 없음			
12	O3(ppm)<오존>	0.06	0.02			
13	진드기(마리/ m^2)	100	20마리 이하			
14	환기(m^3/h)	21.6	21.6			
15	조도천판면(Lux)	300	624			
16	조도책상면(Lux)	300	954			
17	조도비(최대/최소)	3	1.08			
18	온도난방($^{\circ}\text{C}$)	18~20	-			
19	온도냉방($^{\circ}\text{C}$)	26~28	-			
20	습도(%)	30~80	50.7			
21	소음(dB(A))	55	44.3			

※1차 점검 측정치는 측정값 중에 최고값(조도는 최소값)을 입력한 값입니다.

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2023년 11월 06일



상호: (주)환경연구소 가람솔

소재지 : 서울특별시 금천구 가산디지털2로 101

한라원앤원타워 B1208호

연락처 : 02-6925-6787

대표자 성명 : 박 종 국

