

실내공기질 측정기록부										
① 의뢰인	상호(기관명)		서림고등학교			② 의뢰내용	측정용도		교사 내 실내공기질 측정	
	소재지(주소)		전북특별자치도 부안군 부안읍 용암로 70-5				시설명		서림고등학교	
	대표자(의뢰인)		학교장				담당자		오광재	
	환경기술인		박시호				의뢰항목		HCHO,TVOC, VOCs	
③ 시료채취	대상 교사 내 측정지점선정		자기주도 학습실							
	현장정보	측정지점	실내 기상				측정조건			
			실내온도(℃)	습도(%)	기류속도	실내기압(mmHg)	환기장치		외기상태	
		자기주도 학습실	18.0	35	-	760.0	무		2.0m/s	
	채취자 의견									
	채취일		2025.02.25			시료채취자		박시호 		
④ 측정분석결과	측정항목	관련기준	측정지점	측정분석값	측정시간	측정분석방법		비고		
	HCHO (폼알데하이드)	80 (μg/m³)	자기주도 학습실	37.3	09:50~11:00	2,4-dnph 유도제와 HPLC 분석법		기준치이하		
	TVOC (총휘발성유기화합물)	400 (μg/m³)	자기주도 학습실	118.8	09:50~11:00	GC/FID법		기준치이하		
	벤젠	30 (μg/m³)	자기주도 학습실	0.0	09:50~11:00	GC/FID법		기준치이하		
	톨루엔	1000 (μg/m³)	자기주도 학습실	91.6	09:50~11:00	GC/FID법		기준치이하		
	에틸벤젠	360 (μg/m³)	자기주도 학습실	4.7	09:50~11:00	GC/FID법		기준치이하		
	자일렌	700 (μg/m³)	자기주도 학습실	18.9	09:50~11:00	GC/FID법		기준치이하		
	스티렌	300 (μg/m³)	자기주도 학습실	0.8	09:50~11:00	GC/FID법		기준치이하		
분석기간		2025.02.25 ~ 2025.03.11			분석자		최숙자 			
⑤종합의견		적합			품질 책임자		박시호 			
<p>위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.</p> <p>2025 년 3 월 11 일</p> <p>상호 푸른환경연구소 주식회사</p> <p>소재지 및 연락처 전북 전주시 덕진구 팔달로 310-7, 2층</p> <p>대표자 성명 송승용 (서명 또는 인)</p> <p>※ 의뢰사항과 관련이 없는 난은 "해당 없음"으로 기재됩니다.</p>										