



푸른 환경 연구 소 (주)

수 신 서림고등학교장

참 조 행정실장

제 목 2025년 상반기 학교 교사 내 실내공기질 측정 결과서 송부

1. 귀 교(원)의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 학교보건법 제4조 제2항에 따라 실시한 상반기 환경위생 및 식품위생 점검표를 붙임과 같이 송부 합니다.
3. 실내공기질 측정 점검 결과는 학교보건법시행규칙 제3조 제4항에 따라 기록하고 결과는 3년간 보존하시기 바랍니다.

학교 환경위생 및 식품위생 정기점검 결과

대상 시설명	서림고등학교	비 고
측정일	2025. 03. 13	
검사항목	미세먼지(PM10) 초미세먼지(PM2.5) 이산화탄소(CO ₂) 폼알데하이드(HCHO) 총부유세균 낙하세균 일산화탄소(CO) 이산화질소(NO ₂) 총휘발성유기화합물(TVOC) 라돈(Rn) 오존(O ₃) 진드기 실내온도 습도 소음 조도 환기량	
결과	적합	

- 붙 임 1. 학교 환경위생 및 식품위생 정기점검표 1부.
2. 측정지점 표시 배치도 1부. 끝.

푸른환경연구소 주식회사



문서번호 제 25-학-58호(2025.04.01)

담당 조 현

분석책임자 박시호

대표이사

송승용

시행 푸른환경연구소(주)

우 54993 전라북도 전주시 덕진구 팔달로 310-7,2F

/

전화번호 063)254-4009

팩스번호 063)277-4009

/ blue-4009@daum.net

[별지서식]

학교 환경위생 및 식품위생(정기·특별) 점검표

1. 개요

학 교 명		서림고등학교	교 장	조성리	
소 재 지		전북특별자치도 부안군 부안읍 용암로 70-5			
설 립		1983년 01월 10일	교 실 수	일반 (실), 특별(실)	
전화번호		063-902-7710	FAX 번호	063-584-9122	
설비 현황	냉방	중앙 : 실, 개별 : 실	먹는물 시설	먹는물	상수도
	난방	중앙 : 실, 개별 : 실		저수조	개
	환기	중앙 : 실, 개별 : 실		정수기	개 (먹는샘물 : 개)
급식시설		조리실 (○) 식당 (○)	체육장	() 종류 :	
체육관 및 강당		체육관 : 실 강당 : 1실	기숙사	() 신축(증개축)년도 : 년	

2. 학교 실내환경 측정개요

① 측정일자	2025. 03. 13	② 측정시간	09:00~10:30
③ 측정장소	행정실, 교무실, 보건실, 급식실, 강당, 1-1, 학습도움실1, 음악실, 시청각실		
④ 측정자	(소속) 푸른환경연구소(주) (성명) 박시호		
⑤ 측정조건	<p>건축물 및 교실의 특성 : 철근콘크리트슬라브건물</p> <p>측정지점(교사 평면도에 표기) : 측정지점 교사 평면도 표기</p> <p>환기장치 : 자연환기상태</p> <p>외기상태 : 정상</p>		

3. 측정지점별 측정결과

3-1 교사안에서의 공기질

측정 항목	검사조건		검사 횟수	검사결과			유지 기준	평가 결과	측정기기 사양					검사 방법	비고
	검사장소	검사시간		최소	최대	평균			제조회사	모델명	제작일	고유번호	성능검사일		
PM10 미세먼지 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	1-1	09:00~10:30	5	55	57	56	75	적합	shenzen xlajle tech	bt air quality monitor (Flyco)	2021.05.	E22891 B-1	2025.02.05	직독식	
	학습도움실1	09:00~10:30	5	52	54	53		적합							
	음악실	09:00~10:30	5	57	59	58		적합							
	급식실	09:00~10:30	5	44	46	45		적합							
	강당	09:00~10:30	5	68	70	69	150	적합							
PM2.5 초미세먼지 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	1-1	09:00~10:30	5	26	28	27	35	적합	shenzen xlajle tech	bt air quality monitor (Flyco)	2021.05.	E22891 B-1	2025.02.05	직독식	
	학습도움실1	09:00~10:30	5	24	26	25		적합							
	음악실	09:00~10:30	5	29	31	30		적합							
	급식실	09:00~10:30	5	23	25	24		적합							
CO2 이산화탄소 (ppm)	1-1	09:00~10:30	3	863	866	865	자연 환기 1000	적합	Gray wolf	IQ-610 Xtra	2008.09.16	05-2765	2025.01.17	비분산 적외선 법	
	학습도움실1	09:00~10:30	3	560	563	562		적합							
	음악실	09:00~10:30	3	558	560	562		적합							
	급식실	09:00~10:30	3	557	559	558		적합							
HCHO 포름알데히드 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	1-1	09:00~10:30	3	60	62	61	80	적합	shenzen xlajle tech	bt air quality monitor (Flyco)	2021.05.	E22891 B-1	2025.02.05	직독식	
	학습도움실1	09:00~10:30	3	55	57	56		적합							
	음악실	09:00~10:30	3	50	52	51		적합							
	급식실	09:00~10:30	3	51	53	52		적합							
총부유세균 (CFU/ m^3)	1-1	09:00~10:30	3	102	110	106	800	적합	A.P.Buck	B-301	2006.3.27	C102429	2025.02.05	충돌법	
	학습도움실1	09:00~10:30	3	115	130	123		적합							
	음악실	09:00~10:30	3	105	120	118		적합							
	급식실	09:00~10:30	3	203	207	205		적합							
낙하세균 (CFU/실)	보건실	09:00~10:30	3	0	0	0	10	적합	㈜나비바 이오텍	TSA	-		-	자유 낙하	
	급식실	09:00~10:30	3	0	0	0		적합							
CO 일산화탄소 (ppm)	시청각실	09:00~10:30	3	0.2	0.2	0.2	10	적합	Gray wolf	IQ-610 Xtra	2008.09.16	05-2765	2025.01.17	직독식	
NO ₂ 이산화질소 (ppm)	시청각실	09:00~10:30	3	0.02	0.02	0.02	0.05	적합	Gray wolf	IQ-610 Xtra	2008.09.16	05-2765	2025.01.17	직독식	
Rn 라돈 (Bq/ m^3)	행정실	-	1	20.7			148 이하	적합	(주)알엔 테크	알파트랙	-	2431601	-	장기 측정법	
TVOC 총휘발성 유기화합물 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	1-1	09:00~10:30	3	307	310	308	400	적합	Gray wolf	IQ-610 Xtra	2008.09.16	05-2765	2025.01.17	직독식	
	학습도움실1	09:00~10:30	3	254	256	255		적합							
	음악실	09:00~10:30	3	262	264	263		적합							
석면 (개/CC)							0.01 미만		캠익코퍼 레이션	SARA- 5100	-	192818	2024.01.19		

측정 항목	검사조건		검사 횟수	검사결과			유지 기준	평가 결과	측정기기 사양					검사 방법	비고
	검사 장소	검사 시간		최소	최대	평균			제조회사	모델명	제작일	고유번호	성능검사일		
조도비 (책상면)	1-1	09:00~10:30	9	1.00			최대 조도 최소 조도의 비 3:1 이하	적합	Tenmars	TM-208	-	171104611	-	직독식	
	학습도움실1	09:00~10:30	9	1.01				적합							
	음악실	09:00~10:30	9	1.00				적합							
조도비 (칠판면)	1-1	09:00~10:30	9	1.00			최대 조도 최소 조도의 비 3:1 이하	적합	Tenmars	TM-208	-	171104611	-	직독식	
	학습도움실1	09:00~10:30	9	1.00				적합							
	음악실	09:00~10:30	9	1.00				적합							
실내온도 (℃)	1-1	09:00~10:30	3	18.4	18.4	18.4	18 ~ 28	적합	Gray wolf	IQ-610 Xtra	2008.09.16	05-2765	2025.01.17	직독식	
	학습도움실1	09:00~10:30	3	18.3	18.3	18.3		적합							
	음악실	09:00~10:30	3	18.1	18.1	18.1		적합							
습도 (%)	1-1	09:00~10:30	3	60.4	60.4	60.4	30 ~ 80	적합	Gray wolf	IQ-610 Xtra	2008.09.16	05-2765	2025.01.17	직독식	
	학습도움실1	09:00~10:30	3	60.4	60.4	60.4		적합							
	음악실	09:00~10:30	3	58.9	58.9	58.9		적합							
소음 (Db)	시청각실	09:00~10:30	3	46	48	47	55	적합	Giltron	GTS390	-	180809481	-	직독식	
	미술실	09:00~10:30	3	50	52	51		적합							

위와 같이 측정 분석결과를 사실대로 기록합니다.

2025년 03 월 13 일

상 호 : 푸른환경연구주

대표자 : 송승용



건물 배치도(2023)

참고

참고

참고

4층

복도		
진로진학상담실	WEE클래스	영어전용실

3층

상담실	화장실	계단	가우스실
-----	-----	----	------

자기주도 학습실

복도										시청각실
계단	1-3	1-2	1-1	토론 학습실	제2교무실	히파티아실	2-1	2-2	2-3	

서명각실

2층

화장실	계단	평가관리실	여직원휴게실
-----	----	-------	--------

어울마루

계단	진로설계실	NCS실	제3교무실	서 버 실	제1교무실	부건실	3-1	3-2	3-3	계단	서 립 도 서 관
----	-------	------	-------	-------------	-------	-----	-----	-----	-----	----	-----------------------

서명도서관

1층

배수로									
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

소연주실

출입														
출입	출입	출입	출입	출입	출입	출입	출입	출입	출입	출입	출입	출입	출입	출입

3층 숙소,원광실, 집중학습실
2층 숙소
1층 급식소
배수관 차력 단련실

기숙사동

배수관
체육관 (강당)
가사실
노래방

쓰레기
분리수거장