


## 실내공기질 측정기록부

① 의 뢰 인	상호(기관명)	서림고등학교			② 일반 현 황	시설명	학교
	소재지(주소)	부안군 부안읍 용암로 70-5				주생산품	-
	대표자(의뢰인)	행정실장					
③ 의뢰 내용	측정용도	서림고등학교 실내공기질 측정					
	측정일시	2020년 12월 04일 (1일간)					
	의뢰 항목	1개 물질: 폼알데하이드(HCHO)					
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	측 정 지 점				관리기준	
		토론학습실					
		최소	최대	평균			
	폼알데하이드(HCHO)	9.7	10.4	10.0	80 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하		
	측정결과 상기의 1개 항목 관리기준 미만으로 적합함.						
<p>※ 관리기준</p> <p>- 교육부 학교보건법상의 기준치를 적용하였음.</p>							
<p>위와 같이 측정 분석결과를 사실대로 기록합니다</p> <p style="margin-top: 10px;">2020 년 12월 11일</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: right;"> <p>상 호 : 대한산업보건협회 전북산업보건센터</p> <p>대표자 성명 : 백 헌 기</p> </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>							