

1-2-1 석면비산측정 결과

측정 일시	2019. 12. 27	분석 일시	2019. 12. 27.	분석일련번호	B20191207
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면	
	B-1	부지경계선	0.001	기준치이하	
	B-2	부지경계선	0.001	기준치이하	
	B-3	부지경계선	0.001	기준치이하	
	B-4	부지경계선	0.001	기준치이하	
	B-5	위생설비	0.001	기준치이하	
	B-6	폐기물반출구	0.002	기준치이하	
	B-7	작업장주변	0.001	기준치이하	
	B-8	음압기공기배출구	0.001	기준치이하	
	B-9	음압기공기배출구	0.001	기준치이하	
	B-10	음압기공기배출구	0.002	기준치이하	

※ 참 고

- 공기 중 농도 기준 : 0.01개/㎤ 이하
- 본 연구소의 허가 없이 사용 및 재발행 될 수 없음.
- 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.

분석 연구원 : 정 세 아

푸 른 환 경 연 구 소 (주)

